

Приложение № 2 к типовому договору
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
от _____ № _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

№ 37П-188 от _____


ООО «Коммунальные технологии»

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

МБУ "Управление территориального планирования" города Чебоксары

(полное наименование организации - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: | Здания и сооружения дорожного сервиса |
| 2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: | Земельный участок с кадастровым номером 21:01:030309:437 по пр. Мира, г. Чебоксары |
| 3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: | 3 кВт |
| в том числе: | |
| 3.1. Вновь заявленная мощность энергопринимающих устройств: | 3 кВт |
| 3.2. Существующая мощность (ранее присоединенная в данной точке присоединения мощность): | - |
| 4. Категория надежности: | III |
| 5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: | 0,4 кВ |
| 6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: | 2021 |
| 7. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: | РУ-0,4 кВ ТП-847 |
| 8. Основной источник питания: | ПС "ТЭЦ-2" ф.110; ф.209 - РП-ГМЗ - ТП-847 |
| 9. Резервный источник питания: | Не требуется |
| 10. Сетевая организация осуществляет <1>: | |
| 10.1. Определение точки присоединения. | |
| 10.2. Согласование проекта электроснабжения в установленном законодательством порядке. | |



- 10.3. Проверку выполнения технических условий Заявителем.
- 10.4. Оформление акта о выполнении технических условий.
- 10.5. Составление акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии.
- 10.6. Оформление акта об осуществлении технологического присоединения.
- 10.7. Фактическое подключение.*

11. Заявитель осуществляет <2>:

11.1. Установку на вводе объекта ВРУ-0,4 кВ с коммутационно-защитными аппаратами. Тип ВРУ-0,4 кВ и место его установки определяются проектом.

11.2. Строительство четырехжильной кабельной линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-847, расположенной на границе земельного участка заявителя до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя.

Тип, сечение жил кабеля 0,4 кВ, и его трасса определяются проектом.

Согласование трассы кабельной линии в земле в установленном законодательством порядке.

11.3. Установку прибора учета электрической энергии класса точности 1,0 и выше на границе балансовой принадлежности сторон.

Рекомендуется предусмотреть включение объекта в автоматизированную систему учета энергии ООО "Коммунальные технологии" (далее - Общество). Протокол информационного обмена, формат передачи данных и используемое программное обеспечение рекомендуется согласовать со службой учета электрической энергии Общества.

11.4. Проектные решения по обеспечению безопасности электроустановок для предотвращения поражения людей электрическим током.

11.5. Проектные и электромонтажные работы в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и других руководящих материалов.

11.6. Согласование проекта в установленном законодательством порядке.

11.7. Согласование земляных работ в установленном законодательством порядке.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года <3> со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. Дополнительные сведения: Отсутствуют.

Конкурсный управляющий
ООО «Коммунальные технологии»



А. А. Тигулев

<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

<3> Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

* - При непосредственном присоединении к электрическим сетям сетевой организации.