

В номере:

1. Постановление администрации округа №1268 от 01.09.2025 «Об утверждении норматива состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения Урмарского муниципального округа Чувашской Республики»

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1268

пос. Урмары

1 сентября 2025 года

Об утверждении норматива
состава сточных вод для
объектов абонентов
централизованной системы
водоотведения Урмарского
муниципального округа
Чувашской Республики

В соответствии с **Федеральным законом** от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», **Федеральным законом** от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», **постановлением** Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», **постановлением** правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод», администрация Урмарского муниципального округа Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и дорожного хозяйства администрации Урмарского муниципального округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Урмарского
муниципального округа

В.В. Шигильдеев

Приложение
к постановлению администрации
Урмарского муниципально-
го округа Чувашской Республики
от 01.09.2025 № 1268

Нормативы состава
сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения Урмарского
муниципального округа Чувашской Республики

N п/п	Наименование загрязняющего вещества	Норматив по составу, мг/дм
1	Взвешенные вещества	300
2	БПК полное	300
3	ХПК	500
4	Минерализация воды (сухой остаток)	795
5	Сульфат-анион (Сульфаты)	181
6	Хлорид-анион (Хлориды)	111,7
7	Нефтепродукты (нефть)	0,224
8	Фенол, гидроксифенол	0,067
9	Железо	2,0
10	Медь	0,028
11	Цинк	0,07
12	Хром трехвалентный	0,10
13	Аммоний-ион	25
14	Натрий	113,9
15	Кальций	88,4
16	Фосфат -ион (фосфаты по фосфору)	12
17	АСПАВ	3,0
18	Хлороформ (трихлорметан)	0,081