




ХУШУ

20.11.2024 03-03/449 №  
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

20.11.2024 № 03-03/449  
г. Чебоксары

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Атлашевское» на 2025 год



В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Атлашевское» на 2025 год (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Атлашевское» на 2025 год (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

М.А. Коледа

Утверждены  
приказом Министерства  
строительства, архитектуры и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Чувашской Республики  
от 20.11.2024 № 03-03/449

(приложение № 1)

**НОРМАТИВЫ**  
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по  
тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Жилищно-  
коммунальное хозяйство «Атлашевское» на 2025 год

№ п.п.	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2025 год		
		Потери теплоносителей, пар (т), вода (м3)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВтч
1	2	3	4	5
1	МУП «ЖКХ «Атлашевское» Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Новое Атлашево, ул. Парковая, 5	Теплоноситель - пар		
		-	-	-
		Теплоноситель - вода		
		2274,66	3076,65*	-

\* в соответствии с пунктом 6 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2009 г., регистрационный № 13513)

Утверждены  
приказом Министерства  
строительства, архитектуры и  
жилищно-коммунального хозяйства  
Чувашской Республики  
от 20.11.2024 № 03-03/449

(приложение № 2)

### НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных  
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство  
«Атлашевское» на 2025 год

№ п.п.	Показатели	МУП «ЖКХ «Атлашевское»
		2025 год
1	2	3
1.	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	155,56
2.	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в сеть, кг.у.т./Гкал	160,28