



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Чебоксары»
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)

Филиал в г. Алатыре

ул. Московская, д. 107 «а», г. Алатырь, Чувашская Республика,
Российская Федерация, 429800
тел.: +7 (835-31) 2-03-44, факс: +7 (835-31) 2-03-44
e-mail: f_alat@chsetgaz.ru

ОКПО 540804455, ОГРН 1032128009605, ИНН 2128049998, КПП 212202001

13.05.2025 № _____
на № 08/01/02-01-2414 от 12.05.2025

**Зам. главы начальнику финансового
отдела Администрации Алатырского
муниципального округа**

О.Г. Прошенковой

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сети газораспределения

1.	Объект газификации	Разрешённое использование: гараж
2.	Месторасположение объекта газификации	Земельный участок с кадастровым номером 21:03:010238:52, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Богдана Хмельницкого гараж 56
3.	Сроки подключения	До двух лет
4.	Расход газа:	
	- часовой, $\text{м}^3/\text{час}$	до 15,0
	- годовой, $\text{тыс.м}^3/\text{год}$	-
5.	Место подключения:	
	- место расположения в плане	Существующий надземный газопровод высокого давления, проложенный по ул. Калинина, в г. Алатыре (собственник: Министерство экономического развития и имущественных отношений, ГРС-Алатырь-1)
	- диаметр газопровода, мм	108
	- ориентировочное расстояние до места подключения, м	50
6.	Иные условия подключения и др. особенности:	
	– настоящие технические условия не являются основанием для разработки проектной документации; – расчёт величины платы за технологическое присоединение будет выполнен при представлении пакета документов, предусмотренных п.11 «Правил подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547. – при заключении договора о подключении настоящие технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547.	
Настоящие технические условия действительны до: 13 мая 2028 г.		

Директор филиала

А.Н. Мозолькин

А.С. Христов
(83531)2-08-14