



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прокуратура Яльчикского района

Чуваш Республикн Елчѣк районѣн
прокуратури

ул. Октябрьская, 10, с. Яльчики, 429380
тел. (83549) 2-50-05

04.06.2025 № Прдр-20970022-101-25/-20970022

Директору БУ «Яльчикский центр
социального обслуживания
населения» Министерства труда и
социальной защиты Чувашской
Республики

Федорову В.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства
о социальном обслуживании инвалидов и
правил пожарной безопасности

Проведѣнной прокуратурой Яльчикского района во исполнение приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и от 23.01.2018 № 24 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о социальной защите и социальном обслуживании» на постоянной основе проводятся проверки законодательства в сфере обеспечения комплексной безопасности социальных объектов.

Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в котором обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб (ст. 7 Конституции Российской Федерации).

Согласно статье 28 Федерального закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных организациях. Условия пребывания инвалидов в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме, должны обеспечивать возможность реализации инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с настоящим Федеральным законом и содействовать удовлетворению их потребностей.

В силу пункта 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщики социальных услуг обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

курьер
на руки
всод. № 766
от 05.06.25

Г 006385

Прокуратура Яльчикского района Чувашской
Республики - Чувашия
№ Прдр-20970022-101-25/-20970022

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц; осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Проведённой проверкой в отделении стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов деревни Кильдюшево БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии (далее – Учреждение) выявлены нарушения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила).

Так, в нарушение подпункта «б» пункта 17 Правил руководством отделения не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания.

На момент проверки направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не было обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, что является нарушением пункта 48 Правил.

Администрацией учреждения не исполняются требования пункта 54 Правил, не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

В учреждении с нарушением требований пункта 409 Правил установлены огнетушители, на полу без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание.

В нарушение пункта 50 Правил, а также пункта 1 части 2 статьи 1, частей 3 и 4 статьи 4, части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода выполняется учреждением самостоятельно, т.е. без привлечения специализированных организаций, что не отвечает требованиям безопасности его использования.

Изложенные факты свидетельствуют о нарушении прав инвалидов, гарантированных Конституцией Российской Федерации, на создание условий, обеспечивающих им достойную жизнь и свободное развитие, на государственную поддержку, предоставление гарантий социальной защиты, а также указывают на ненадлежащее исполнение директором Кильдюшевского отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии возложенных обязанностей по оказанию социальных услуг надлежащего качества.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.


2. Принять конкретные меры по устранению нарушений законодательства о социальном обслуживании инвалидов и правил пожарной безопасности.

3. Уведомить о месте и времени рассмотрения представления прокуратуру района.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности учреждения и проживания в нем граждан пожилого возраста.

5. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах в письменной форме сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок, с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений закона.

Прокурор района
советник юстиции



А.Н. Кудряшов