

Чувашская Республика
город Алатырь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ»
города Алатыря Чувашской Республики
(МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР)

Почтовый адрес:

429820, ЧР

г. Алатырь, ул. Южная, 1

Тел. 2-76-36 8 (835 31)

E-mail: murakva2006@yandex.ru

Сайт: alatakva.ru

Реквизиты:

МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР

ИНН 2122007310

КПП 212201001

р/счет 40702810475000001183

Чувашское отделение 8613 ПАО «Сбербанк России»

кор. счет 30101810300000000609

БИК 049706609

№ 100

« 04 » августа 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к городским сетям водопровода и канализации
объекта капитального строительства (реконструкции)

1. Основание - *письмо от 31.07.2025 г., вх. № 546*
2. Причина обращения – *подключение объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.*
3. Заказчик: *Зам. главы-начальник финансового отдела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.*
4. Объект – *земельный участок площадью 40 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Республика, Алатырский муниципальный округ, г. Алатырь, мкр. Стрелка, гаражный массив "Родник", гараж 148 - под размещение гаражей для собственных нужд.*
5. Кадастровый номер – *21:03:010544:834*
6. Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:
Т1 - водопровод нижней зоны (дн-400 мм), по ул. Южная с присоединением в существующем смотровом колодце
(см. план - схему)
- гарантированный свободный напор воды в точке присоединения: не менее 0,2 Мпа;
- максимальная нагрузка: не более 5 м³/час.
7. Точка подключения к централизованной системе водоотведения:
- отсутствует техническая возможность подключения в связи с ветхим состоянием и низкой производительностью КНС №2.
8. Расчет платы за технологическое подключение будет произведен при заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на основании проектной документации, которая должна содержать и расчет мощности водопотребления и водоотведения. Сумма платы будет определена согласно постановлению Государственной службы ЧР по конкурентной политике и тарифам № 61-14/тп от 02.12.2024 г.
9. Срок действия технических условий: *до 01.08.2028 г.*
10. Технические условия не дают право на производство работ по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения.

Приложение: План-схема на обороте.

Директор

МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР

С. Ю. Савинова

План-схема

