

СОГЛАСОВАНО



« 13 » февраля 2026 г. *Раскин М.М.*

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии



« 13 » февраля 2026 г. / *А.В. Архипов* /



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЧУВАШГАЗ»
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(ГУП «ЧУВАШГАЗ» МИНСТРОЯ ЧУВАШИИ)

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА ТАТА ПУРАНМАЛЛИ КОММУНАЛЛА ХУСАЛАХ
МИНИСТЕРСТВИН ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН «ЧАВАШГАЗ»
ПАТШАЛАХ УНИТАРЛА ПРЕДПРИЯТИЙЕ

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ
по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
на объектах ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
(Блочно-модульные котельные и тепловые сети)

Срок действия – 5 лет

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, такие как:

- * Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- * Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- * Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1437 «Об утверждении положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»;
- * Приказ Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- * Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

1.2. Настоящий Порядок определяет последовательность действий персонала ГУП «Чувашгаз» при возникновении аварийных ситуаций на блочно-модульных котельных (далее — БМК) и тепловых сетях, а также взаимодействие с потребителями и экстренными службами.

1.3. Ответственность за организацию ликвидации аварий несет главный инженер предприятия, а в начальный период — диспетчер Центральной АДС.

2. Классификация аварийных ситуаций.

2.1. Аварии на источниках теплоснабжения (БМК):

- * Полное прекращение подачи топлива (газа) на котельную.
- * Полное отключение электроснабжения (при неработающем резервном источнике — ДЭС/БАВР).
- * Разрыв котлов, трубопроводов внутри котельной, сопровождающийся гидроударом и затоплением.
- * Выход из строя циркуляционных насосов, остановка движения теплоносителя.
- * Загазованность помещения, срабатывание сигнализаторов загазованности по метану или углекислому газу.

2.2. Аварии на тепловых сетях:

- * Видимое разрушение (свищ, разрыв) трубопровода с выходом воды на поверхность или в подвал здания.
- * Падение давления в обратном трубопроводе (подпитка не справляется).
- * Отказ запорной арматуры, не позволяющий секционировать участок сети.
- * Массовые отключения потребителей при отрицательных температурах наружного воздуха.

3. Организация приема сигналов об аварии.

3.1. Информация об аварии может поступить:

- * От автоматики БМК (телеметрия, GSM-оповещение);
- * От потребителей по телефонам АДС;
- * От ЕДДС муниципальных образований;
- * От обслуживающего персонала при обходе.

3.2. Контактные данные для приема обращений потребителей:

- * Центральная АДС (диспетчерская служба): 8-927-859-88-75;
- * АДС г. Шумерля: 8-937-370-00-75;
- * АДС г. Алатырь: 8-927-666-77-90;
- * АДС г. Ядрин: 8 (83547) 2-31-40;

* ЕДДС г. Козловка: 8-937-372-40-98 (используется для координации с администрацией);

* Электронная почта для официальных уведомлений: info@chgaz21.ru

3.3. При получении сообщения диспетчер обязан зафиксировать: точный адрес (ориентир), характер повреждения (течь, дым, запах газа, нет отопления), контактные данные заявителя и время звонка.

4. Порядок действий при аварии на БМК.

4.1. При поступлении сигнала «Автоматика» или звонка с объекта БМК:

4.2. Диспетчер АДС направляет на объект дежурную бригаду (оператора котельной, слесаря).

4.3. Действия бригады на месте:

* Оценка загазованности (при срабатывании датчиков — СИЗ органов дыхания, вентиляция, вызов аварийной газовой службы 104).

* При отключении электроэнергии — попытка запуска резервного питания (ДЭС).

* При остановке циркуляции в мороз: принять меры по сливу теплоносителя из системы во избежание разморозки (через дренажи в тепловых пунктах потребителей).

* Доклад диспетчеру о ситуации (Приложение к настоящему Порядку).

4.4. Если аварию не удастся устранить в течение 1 часа (в отопительный сезон):

* Главный инженер вводит в действие «План ограничения подачи тепла».

* Организуется оповещение потребителей через ЕДДС и СМИ.

* Принимается решение о подключении передвижной (мобильной) котельной, если таковая имеется в наличии.

5. Порядок действий при аварии на тепловых сетях

5.1. Локализация участка:

* Диспетчер определяет по карте-схеме номер поврежденного участка и ближайшие задвижки.

* Бригада выезжает на место для отключения поврежденного участка.

* Производится отключение (секционирование) участка сети.

5.2. Оповещение:

* Диспетчер обязан сообщить об отключении потребителям, попавшим в зону отключения.

* При отключении социально-значимых объектов (детские сады, школы, больницы) информация немедленно передается в ЕДДС муниципалитета.

5.3. Земляные работы:

* До начала раскопок вызываются представители смежных организаций (электросети, связь) для согласования производства работ.

* Место разрыва ограждается, выставляются знаки, освещение в темное время суток.

5.4. Ремонт:

* Откачка воды (при необходимости).

* Замена дефектного участка трубы, сварка, контроль качества сварных швов.

5.5. Заполнение и пуск:

* После ремонта производится заполнение участка теплоносителем.

* Обязательна регулировка и продувка воздушников в верхних точках системы и у потребителей.

* Восстановление циркуляции.

6. Взаимодействие с потребителями и ЕДДС

6.1. При возникновении аварии, влияющей на параметры теплоносителя (температура, давление), диспетчер АДС уведомляет старшего по дому (или УК/ТСЖ) по телефону.

6.2. Информация о сроках завершения ремонтных работ предоставляется по телефону Центральной АДС: 8-927-859-88-75.

6.3. В случае аварии на транзитных сетях или в котельных, обеспечивающих теплом несколько районов, проводится селекторное совещание с участием представителей администраций городов (Шумерля, Алатырь, Ядрин, Козловка) и Минстроя Чувашии.

7. Заключительные положения

7.1. Весь персонал, связанный с эксплуатацией БМК и тепловых сетей, должен быть ознакомлен с настоящим Порядком под роспись.

7.2. На Центральной АДС должен находиться актуальный перечень телефонов: ЕДДС всех районов присутствия, скорая помощь (103), газовая служба (104), пожарная охрана (101), руководство ГУП «Чувашгаз».

7.3. Тренировки по ликвидации аварийных ситуаций проводятся не реже 1 раза в год перед началом отопительного периода.

РАЗРАБОТАЛ:

Ведущий инженер ПТО

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

« 13 » февраля 2026 г.

А.М. Анисимов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТО

ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

« 13 » февраля 2026 г.

С.В. Семенов

Приложение
к Порядку (плану) действий
по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
на объектах ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии от 13.02.2026

(ФОРМА)
Бланк оперативного доклада

Действие	Отметка
Дата и время поступления сигнала:	01.01.2025 в 00:00 по Мск.
Адрес/объект:	БМК №__, ул. __, участок сети (-тепло, -газ, -вода, -эл.)
Описание случившегося (по обращению):	Отключение эл. эн./загазованность/пр.
Контакты сообщившего:	Ф.И.О., тел.
Состав аварийной бригады:	__ чел.
Дата и время прибытия аварийной бригады на место:	01.01.2025 в 00:30 по Мск.
Описание случившегося (по итогу проверки):	Отключение эл. эн./загазованность/пр.
Сообщение в ЕДДС:	Да (01.01.2025 в 00:00 по Мск.)/нет.
Планируемое время устранения проблемы	__ дн. __ час. __ мин.

Должность, организация
«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Ф.И.О.

Должность, организация
«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Ф.И.О.

(КОНЕЦ ФОРМЫ)

РАЗРАБОТАЛ:

Ведущий инженер ПТО
ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
« 13 » февраля 2026 г.



А.М. Анисимов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТО
ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
« 13 » февраля 2026 г.



С.В. Семенов

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с Порядком (планом) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на объектах ГУП «Чувашигаз» Минстроя Чувашии от 13.02.2026

[illegible]