



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Чебоксары»
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)

Филиал в г. Алатыре

ул. Московская, д. 107А, г. Алатырь, м.о. Алатырский,
Чувашская Республика-Чувашия,
Российская Федерация, 429820
тел.: +7 (835-31) 2-03-44, факс: +7 (835-31) 2-03-44
e-mail: f_alat@chsetgaz.ru

ОКПО 540804455, ОГРН 1032128009605, ИНН 2128049998, КПП 212202001

02.07.2026 №
на № 08/01/02-01-3491 от 18.06.2026

**Зам. главы – начальнику финансового
отдела
Администрации Алатырского
муниципального округа**

О.Г. Прошенковой

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сети газораспределения**

1.	Объект газификации	Разрешённое использование: гаражи для собственных нужд
2.	Месторасположение объекта газификации	Земельный участок с кадастровым номером 21:03:010532:44, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Ленина уч.11
3.	Сроки подключения	До двух лет
4.	Расход газа:	
	- часовой, $\text{м}^3/\text{час}$	до 15,0
	- годовой, $\text{тыс.м}^3/\text{год}$	-
5.	Место подключения:	
	- место расположения в плане	Существующий надземный газопровод низкого давления, проложенный по ул. Ленина в г. Алатыре (собственник: Министерство экономического развития и имущественных отношений, ГРС-Алатырь-1)
	- диаметр газопровода, мм	57
	- ориентировочное расстояние до места подключения, м	100,0
6.	Иные условия подключения и др. особенности:	
	– настоящие технические условия не являются основанием для разработки проектной документации; – расчёт величины платы за технологическое присоединение будет выполнен при представлении пакета документов, предусмотренных п.11 «Правил подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547. – при заключении договора о подключении настоящие технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547.	
Настоящие технические условия действительны до: 02 июля 2029 г.		

Директор филиала

А.Н. Мозолькин

А.С. Христов
(83531)2-08-14