



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Чебоксары»
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)
Филиал в г. Алатыре

**И.о. главы Алатырского муниципального
округа Чувашской Республики**

ул. Московская, д. 107 «а», г. Алатырь, Чувашская Республика,
Российская Федерация, 429800
тел.: +7 (835-31) 2-03-44, факс: +7 (835-31) 2-03-44
e-mail: f_alat@chsetgaz.ru

С.В. Фролову

ОКПО 540804455, ОГРН 1032128009605, ИНН 2128049998, КПП 212202001

08.04.2024 № _____
на № 07/02-01-1210 от 08.04.2024

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сети газораспределения

1.	Объект газификации	Разрешённое использование: для ведения личного подсобного хозяйства
2.	Месторасположение объекта газификации	Земельный участок с кадастровым номером 21:06:110202:27 Чувашская Республика, Алатырский район, с/пос. Первомайское, п. Первомайский ул. Советская д.74
3.	Сроки подключения	До двух лет
4.	Расход газа:	
	- часовой, $\text{нм}^3/\text{час}$	до 7,0
	- годовой, $\text{тыс.м}^3/\text{год}$	-
5.	Место подключения:	
	- место расположения в плане	Существующий подземный газопровод низкого давления по ул. Советская (собственник: Министерство экономического развития и имущественных отношений, ГРС-Батыревская)
	- диаметр газопровода, мм	110 пэ
	- ориентировочное расстояние до места подключения, м	6,0
6.	Иные условия подключения и др. особенности:	<p>– настоящие технические условия не являются основанием для разработки проектной документации;</p> <p>– расчёт величины платы за технологическое присоединение будет выполнен при представлении пакета документов, предусмотренных п.11 «Правил подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547.</p> <p>– при заключении договора о подключении настоящие технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547.</p>

Настоящие технические условия действительны до: 08 апреля 2027 г.

Директор

А.Н. Мозолькин

А.С.Христов
(83531)2-08-14