



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Чебоксары»
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)

**ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР –
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

пр. И. Яковлева, д.19 «А», г. Чебоксары,
Чувашская Республика, Российская Федерация, 428024
тел.: +7 (8352) 54-01-82, факс: +7 (8352) 54-07-94
e-mail: info@chsetgaz.ru

ОКПО 54071516, ОГРН 1032128009605, ИНН 2128049998, КПП 213001001

14.02.2023 № 15/305
на № _____ от _____

**И.о. начальника
МБУ «Управление
территориального планирования»
города Чебоксары**

Н.Г. Тимофеевой

О рассмотрении обращения

Уважаемая Наталья Геннадьевна!

Рассмотрев Ваше обращение о технической возможности подключения к газораспределительным сетям объекта с часовым расходом газа 27,5 м³/час на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010504:4729 площадью 27253 м² в городе Чебоксары с видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (далее – Общество) сообщает следующее.

В целях обеспечения подачи газа потребителям города требуемых параметров и в необходимом объеме Обществом все договора о подключении к газораспределительным сетям по городу Чебоксары заключаются в соответствии с актуализированной схемой газификации и газораспределения города Чебоксары, утверждённой постановлением Администрации города от 02.08.2022г. №2753 (далее – Схема). Расход газа на запрашиваемый Вами объект в Схеме не предусмотрен.

Вам необходимо включить вышеуказанный объект в корректировку актуализированной схемы газификации и газораспределения города Чебоксары.

Дополнительно информируем, что в данном районе г. Чебоксары газораспределительные сети перегружены и имеются существенные обременения для подключения дополнительной нагрузки, что подтверждается Схемой.

На сегодняшний день Общество не располагает информацией о примерных сроках реализации данных обременений и появления технической возможности газоснабжения объектов в данном районе.

В.М. Семенов

О.А. Ибрагимова
(8352) 51-19-23