

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской  
Республике - Чувашии»**

**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)**

**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике - Чувашии» в городе Шумерля**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» в городе Шумерля»**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул., дом 17, тел.: +7  
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@csge21.ru

ОГРН 1052128008448 ИПН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429120, Чувашская Республика - Чувашия, г Шумерля, ул. Щербакова, д.  
9, тел.: 8(83536)2-45-17, e-mail: 36@csge21.ru; 429820, Чувашская Республика - Чувашия, Алатырь г, Кирова ул., дом  
75, лит. Б, тел.: 8(83531)2-56-40, e-mail: 36@csge21.ru; 429820, Чувашская Республика - Чувашия, Алатырь г, Кирова  
ул., дом 75, лит. А, тел.: 8(83531)2-56-40, e-mail: 36@csge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.511087

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом - врач по санитарно-  
гигиеническим лабораторным исследованиям,  
руководитель ИЛЦ



Ю.Н. Сомов

09.06.2025

ИЛЦ

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 21-00/26119-25 от 09.06.2025

1. Заказчик: Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Поречского муниципального округа Чувашской Республики (ИНН 2100003680 ОГРН 1232100000197)

2. Юридический адрес: Чувашская Республика, Поречский муниципальный округ, с. Поречское, ул. Ленина, стр. 3

Фактический адрес: Чувашская Республика - Чувашия, Поречский муниципальный округ, с. Поречское, ул. Ленина, стр. 3

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: водоразборный кран, Чувашская Республика, Поречский муниципальный округ, с. Поречское, ул. Октябрьская, д. 24

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.06.2025 14:00 - 14:10

Ф.И.О., должность: Волгина Юлия Валерьевна помощник врача-эпидемиолога Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» в городе Шумерля

Условия доставки: автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.06.2025 15:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: производственный контроль, договор №ШУ-000585 от 5 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол отбора №4579 от 05.06.2025

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 21-00/26119-25 от 09.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 21-00/26119-4.3.4.5-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:24.154-99 (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                     | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Весы лабораторные, ВЛТЭ-150                           | А032            |
| 2     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2  | 8713521         |
| 3     | Секундомер механический, С-1-2А                       | 1354            |
| 4     | Термометр для оборудования медицинской техники, СП-64 | 190             |
| 5     | Термометр для оборудования медицинской техники, СП-64 | 306             |
| 6     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТП-6М      | 293             |
| 7     | Термометр ртутный стеклянный лабораторный, ТП-6М      | 63              |
| 8     | Термометры лабораторные электронные, ЛТ-300           | 303834          |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 429820, Чувашская Республика - Чувашия, Алатырь г, Кирова ул., дом 75, лит. А  
Лаборатория санитарно-гигиенических исследований (г. Алатырь)  
Образец поступил 05.06.2025 15:50  
дата начала испытаний 06.06.2025 08:15, дата окончания испытаний 09.06.2025 10:59


| № п/п | Определяемые показатели     | Единицы измерения  | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня          | ИД на методы исследований                 |
|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С             | балл               | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016                         |
| 2     | Запах при 60 °С             | балл               | 0                                          | Не более 2                           | ГОСТ Р 57164-2016                         |
| № п/п | Определяемые показатели     | Единицы измерения  | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня          | ИД на методы исследований                 |
| 3     | Железо                      | мг/дм <sup>3</sup> | 0,63±0,13                                  | Не более 0,3 (мг/л)                  | ГОСТ 4011-72 Р. 2                         |
| 4     | Жесткость                   | °Ж                 | 5,6±0,8                                    | Не более 7 (мг-экв/дм <sup>3</sup> ) | ГОСТ 31954-2012 Р.4 метод А               |
| 5     | Марганец                    | мг/дм <sup>3</sup> | 0,23±0,03                                  | Не более 0,1 (мг/л)                  | ГОСТ 4974-2014 Р.6 метод А                |
| 6     | Мутность                    | ЕМФ                | 3,0±0,6                                    | Не более 2,6                         | ГОСТ Р 57164-2016                         |
| 7     | Окисляемость перманганатная | мг/дм <sup>3</sup> | 4,6±0,5                                    | Не более 5                           | ПНД Ф 14.1:24.154-99, (Издание 2012 года) |
| 8     | Цветность                   | градус цветности   | 11,9±2,4                                   | Не более 20 (градус)                 | ГОСТ 31868-2012 р.5 метод Б               |

Мнения и интерпретации: полученный результат показателя «Запах при 20 °С» 0 баллов и «Запах при 60 °С» 0 баллов соответствует 0 баллов показателю «Запах». Примечание: единица измерения °Ж = моль/дм<sup>3</sup> = мг-экв/дм<sup>3</sup>; единица измерения мг/дм<sup>3</sup> = мг/л; единица измерения показателя «Цветность» градус цветности соответствует единице измерения - градус цветности по хром-кобальтовой шкале, при 20°С.

Место осуществления деятельности: 429820, Чувашская Республика - Чувашия, Алатырь г, Кирова ул., дом 75, лит. Б  
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований (г. Алатырь)  
Образец поступил 05.06.2025 15:20  
дата начала испытаний 05.06.2025 15:40, дата окончания испытаний 09.06.2025 14:36

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований |
|-------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i> | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 7.3       |

|                                                                                                                                                                                |                                             |                        |               |             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 2                                                                                                                                                                              | Обобщенные колиформные бактерии             | КОФ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено | Отсутствие  | МУК 4.2.3963-23 6.3 |
| 3                                                                                                                                                                              | Общее число микроорганизмов (ОМЧ), при 37°C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 2             | Не более 50 | МУК 4.2.3963-23 5.2 |
| Мнение и интерпретация: Показатель Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C соответствует показателю Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) <sup>0</sup> по СанПиН 1.2.3685-21 |                                             |                        |               |             |                     |

Ответственный за оформление протокола: Волгина Юлия Валерьевна, помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашия в г. Ишумерля» 

Консц протокола лабораторный № 21-00/26119-25 от 09.06.2025

2

2