

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ

Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чувашской Республике -
Чувашии в Цивильском районе
(Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике -
Чувашии в Цивильском районе)

ул. Николаева, д. 4, г. Цивильск, Цивильский район,
Чувашская Республика, 429900
Тел./факс (83545) 2-13-30
E-mail: civilsk@21.rosпотребнадzor.ru

Главе администрации Цивильского
муниципального округа
Чувашской Республики

Руководителю ГУП Чувашской Республики
Цивильского муниципального округа
Чувашской Республики

04.05.2026 № 21-10-00/23-414-2026
О результатах исследований
питьевой воды

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе в соответствии со ст.23 Федерального закона №416 –ФЗ от 07.12.2022 «О водоснабжении и водоотведении» уведомляет, что выявленных несоответствующих проб воды, отобранных с целью социально-гигиенического мониторинга 25.03.2026г. из скважины №6, резервуара чистой воды Рындинского водозабора Цивильского муниципального округа Чувашской Республики. В пробе воды из резервуара чистой воды показатель общей минерализации (сухой остаток) составил 1382 ± 124 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 1000 мг/дм³, содержание сульфатов - 676 ± 101 мг/л при гигиеническом нормативе не более 500 мг/л. В пробе воды из скважины показатель общей минерализации (сухой остаток) составил 1466 ± 132 мг/дм³ при гигиеническом нормативе не более 1000 мг/дм³, содержание сульфатов - 679 ± 102 мг/л при гигиеническом нормативе не более 500 мг/л (протоколы лабораторных исследований (испытаний) №21-01-16/02490-26, 21-01-16/02488-26 от 16.04.2026 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии»), что является нарушением требований ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз.1 п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, таблиц 3.3, 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

С учетом вышеизложенного, территориальный отдел предлагает:

1. Администрации Цивильского муниципального округа Чувашской Республики:
 - 1.1. До 1 марта 2027 года внести изменения в техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.
2. ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, осуществляющей подачу питьевой воды населению г.Цивильск Цивильского м.о.:

2.1. Обеспечить соответствие качества питьевой воды гигиеническим нормативам по общей минерализации (сухому остатку), содержанию сульфатов.

Заместитель начальника территориального отдела



С.Л. Трофимова

Трофимова С.Л.
т. 8 (83545) 2 12 18