

Чувашская Республика
город Алатырь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ»
города Алатыря Чувашской Республики
(МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР)

Почтовый адрес:
429820, ЧР
г. Алатырь, ул. Южная, 1
Тел. 2-76-36 8 (835 31)
E-mail: mupakva2006@yandex.ru
Сайт: alatakva.ru

Реквизиты:
МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР
ИНН 2122007310 КПП 212201001
р/счет 40702810475000001183
Чувашское отделение 8613 ПАО «Сбербанк России»
кор. счет 30101810300000000609
БИК 049706609

№

147

«07» октября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к городским сетям водопровода и канализации
объекта капитального строительства (реконструкции)

1. Основание - *письмо от 07.10.2025 г., вх. № 716*
2. Причина обращения – *подключение объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.*
3. Заказчик: начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики *В. О. Пилина.*
4. Объект – *земельный участок площадью 1198 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Транспортная, под объекты дорожного сервиса.*
5. Кадастровый номер – *21:03:010231:465*
6. Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:
T1- в поле на водопроводе (ду-400 мм, ПНД), проходящему от улицы Транспортная в направлении бывшей производственной базы ДПМК-6 с подключением в существующей смотровой камере (см. план - схему);
T2- водопровод (ду-400 мм, ПНД), на пересечении ул. Комарова и ул. Транспортная с подключением в существующем смотровом колодце (см. план - схему);
- гарантированный свободный напор воды в точке присоединения: не менее 0,2 Мпа;
- максимальная нагрузка: не более 5 м³/час.
7. Точка подключения к централизованной системе водоотведения:
T3-канализация –ду-400 мм по ул. Пирогова с подключением в существующем смотровом колодце (см. план-схему).
- максимальная нагрузка: не более 5 м³/час.
8. *При строительстве объекта на данном участке соблюсти охранные зоны водопровода и канализации.*
9. Расчет платы за технологическое подключение будет произведен при заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на основании проектной документации, которая должна содержать и расчет мощности водопотребления и водоотведения. Сумма платы будет определена согласно постановлению Государственной службы ЧР по конкурентной политике и тарифам № 61-14/тп от 02.12.2024 г.
10. Срок действия технических условий: *до 01.10.2028 г.*
11. Технические условия не дают право на производство работ по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения. *Проект возводимых коммуникаций согласовать с МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР.*

Приложение: План-схема водопровода на обороте.

И. о. директора
МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР

А. В. Тремасов

Исп. Илюшин Н.И.
т. (83531)27636

24

План-схема

