

**АКЦИОНЕР СЕН ПЁРЛЕШЁВЪ
«ГОРСВЕТ»**

Акционерное Общество
«ГОРСВЕТ»
(АО «Горсвет»)

ИНН/КПП 2130009752/213001001
428024, г. Чебоксары, ул. Хевешская, 42
тел./факс: (8352) 63-24-00

E-mail: cheb-gorsvet@mail.ru

№ 138/23-Н от 26.12.2023
на № _____ от _____

**МБУ «Управление территориального
планирования» г. Чебоксары.**

**Технические условия
на вынос сетей наружного электроосвещения за пределы
земельного участка с кадастровым номером 21:01:010609:208,
по ул. Спартака, 35 г. Чебоксары.**

1. Проект на вынос сетей наружного электроосвещения за пределы земельного участка должен быть разработан в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП, ПТЭ, ПУЭ с соблюдением требований Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г.
2. Проектом принять техническое решение по переустройству участков линии электропередачи -0,4 кВ и сети электроосвещения запитанных от вводно-распределительного шкафа (ВРШ) наружного освещения от ТП-32. Вызов представителя АО «Горсвет» для указания коммуникаций обязателен.
3. Характеристика сетей освещения на участке переустройства:
 - опоры электроснабжения ГУП ЧР «ЧГЭС» с совместной подвеской проводов освещения;
 - неизолированный провод А-16 сетей электроосвещения по ул. Спартака;
 - тип светильников ALFA LED-52;
4. Демонтаж действующих сетей наружного освещения выполнить согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Демонтированное электрооборудование и материальные ценности доставить на территорию базы АО «Горсвет» по ул. Хевешская, 42, г. Чебоксары.
5. Проект согласовать с МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» и с АО «Горсвет».
6. Срок действия технических условий – 2 года.

Главный инженер



С.В.Семенов