

## Протокол № 28

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики – наружное освещение этнокомплекса «Амазония» г. Чебоксары»

11.09.2017

г. Чебоксары

**Место проведения:** Большой зал администрации города Чебоксары (ул.К.Маркса,36).

**Время проведения:** 17.00 ч.

**Предмет слушаний:** проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики – наружное освещение этнокомплекса «Амазония» г. Чебоксары».

**Заявитель:** Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

**Разработчик документации по планировке территории:** ООО «Земля».

**Председатель слушаний:** Мамуткин В.В., заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары – главный архитектор города.

**Секретарь слушаний:** Данилова Т.Н., главный специалист-эксперт отдела градостроительного планирования и регулирования управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.

**Участники публичных слушаний:**

В публичных слушаниях приняли участие представители предприятий и организаций города - 3 чел. (список прилагается).

**Способ информирования общественности:**

Объявление о публичных слушаниях было опубликовано в газете «Чебоксарские новости» от 8 августа 2017 года № 85 и размещено на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление главы города Чебоксары от 04.08.2017 года № 160 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики – наружное освещение этнокомплекса «Амазония» г. Чебоксары», проект планировки и проект межевания территории:

опубликованы в Вестнике органов местного самоуправления города Чебоксары от 11.08.2017 № 16 (208);

размещены на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Основание для проведения публичных слушаний:**

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе

Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 № 1528, постановлением главы города Чебоксары от 04.08.2017 года № 160 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики – наружное освещение этнокомплекса «Амазония» г. Чебоксары».

**Порядок проведения публичных слушаний:**

1. Вступительное слово В.В.Мамуткина.
2. Доклад инженера первой категории ООО «Земля» Г.Л.Гаврилова.
3. Вопросы и выступления участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.

**Председательствующий В.В.Мамуткин**, проинформировал о порядке работы на публичных слушаниях, ознакомил с основаниями для проведения публичных слушаний и способами информирования общественности о проведении публичных слушаний, сообщил о том, что с момента опубликования объявления в Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта поступило замечание от Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики от 11.09.2017 № 10/08-5253.

**Докладчик Г.Л.Гаврилов**, сообщил следующее:

Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта линейного объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики - наружное освещение этнокомплекса «Амазония» г. Чебоксары):

- постановления администрации г. Чебоксары от 03.10.2016 № 2666 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории Парка культуры и отдыха «им. 500-летия города Чебоксары» для создания туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики. Этнокомплекс «Амазония» г. Чебоксары);

- постановления администрации города Чебоксары от 20.06.2017 № 2017 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейных объектов «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско - рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики - наружное освещение, водоотведение этнокомплекса «Амазония» г.Чебоксары);

- постановление администрации города Чебоксары от 23.03.2017 №728 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики - электроснабжение этнокомплекса «Амазония»г. Чебоксары);

-технического задания на выполнение работ по разработке документации по планировке территории для проектирования и строительства линейного объекта.

Проектной документацией предусмотрено:

- строительство сооружения КЛ-0,4 кВ наружного освещения кабелем 4x25 кв.мм,
- установка опор освещения со светильниками.

Трасса КЛ-0,4 кВ выбрана с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях, обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений соседних кабелей электрической дугой при возникновении КЗ на одном из кабелей и согласована с производственной службой КЛ ЭС.

Линейный объект (наружное освещение) объектов «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско - рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики - наружное освещение этнокомплекса «Амазония» г.Чебоксары для микрорайона «Южный» в границах следующих территориальных зон, установленных в правилах землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, утвержденных Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 №187:

- О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения),
- Р (зона рекреационного назначения).

На территории строительства линейного объекта – наружное освещение этнокомплекса «Амазония» г. Чебоксары» границы территорий объектов культурного наследия согласно генерального плана Чебоксарского городского округа, утвержденного решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 №1787, не установлены.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения проектируемого объекта определены в соответствии с проектной документацией (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейных объектов «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско - рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики - наружное освещение этнокомплекса «Амазония» г. Чебоксары».

Согласно постановлению администрации г. Чебоксары от 03.10.2016 № 2666 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории Парка культуры и отдыха «им. 500-летия города Чебоксары» для создания туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики. Этнокомплекс «Амазония» г. Чебоксары» утверждены красные линии, в связи с чем, красная линия линейного объекта - наружное освещение не устанавливается, так как линейный объект располагается на территории парка и в границах установленных красных линий.

Для строительства сооружения КЛ-0,4 кВ предусмотрены следующие размеры отвода земель: во временное пользование на период строительства шириной 6,0 м; в постоянное пользование – постоянный отвод для линейного объекта не требуется. Для определения границы охранной зоны наружного освещения КЛ-0,4 кВ принимается участок, представляющий собой территорию, выделенную условными линиями, расположенными на расстоянии 1 м от оси линейного объекта. Отсчет расстояний при определении охранной зоны наружного освещения КЛ-0,4 кВ производится от оси кабельной линии по обе стороны. Общая ширина охранной зоны наружного освещения КЛ-0,4 кВ составляет 2 метра.

Объект располагается в кадастровых кварталах 21:01:010201, 21:01:010104, категория земель: земли населенных пунктов, водных объектов не пересекает.

Земельные участки, сформированы во временное пользование, располагаются в границах зоны планируемого размещения проектируемого объекта и определен на основании результатов инженерных изысканий, с учетом того, что вариант размещения данного объекта наиболее приемлем и экономически целесообразен.

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта - наружное освещение 0,4 кВ составила 34 922 кв.м. Части земельных участков сформированы в целях размещения линейного объекта (КЛ-0,4 кВ - наружное освещение), четыре земельных участки сформированы с видом разрешенного использования - коммунальное обслуживание.

В ходе публичных слушаний замечания и предложения в устной и письменной формах не поступали.

**Мамуткин В.В.**, предложил, в связи с отсутствием замечаний и предложений по рассматриваемому вопросу подвести итоги проделанной работы.

**В результате проведения публичных слушаний установлено:** порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о публичных слушаниях. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики – наружное освещение этнокомплекса «Амазония» г. Чебоксары» считать состоявшимися.

**Рекомендовать:**

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики – наружное освещение этнокомплекса «Амазония» г. Чебоксары».

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Чебоксарские новости» и разместить на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить главе администрации города Чебоксары проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» Чувашской Республики – наружное освещение этнокомплекса «Амазония» г. Чебоксары», протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по данным проекту планировки и проекту межевания территории не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний, а также проект постановления администрации города Чебоксары для принятия решения об утверждении данной документации или направлении ее на доработку.

Председательствующий

В.В.Мамуткин