

Чувашская Республика
город Алатырь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ»
города Алатыря Чувашской Республики
(МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР)

Почтовый адрес:
429820, ЧР
г. Алатырь, ул. Южная, 1
Тел. 2-76-36 8 (835 31)
E-mail: mupakva2006@yandex.ru
Сайт: alatakva.ru

Реквизиты:
МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР
ИНН 2122007310 КПП 212201001
р/счет 40702810475000001183
Чувашское отделение 8613 ПАО «Сбербанк России»
кор. счет 30101810300000000609
БИК 049706609

№ 65

« 26 » июня 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к городским сетям водопровода и канализации
объекта капитального строительства (реконструкции)

1. Основание - *письмо от 25.06.2025 г., вх. № 445*
2. Причина обращения – *подключение объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.*
3. Заказчик: Зам. главы-начальник финансового отдела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.
4. Объект – *земельный участок площадью 31 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Б. Хмельницкого - под размещение гаражей для собственных нужд.*
5. Кадастровый номер – *21:03:010238:119*
6. Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:
T1 - водопровод (d=100 мм), по ул. Почтовая с присоединением в существующем смотровом колодце (см. план - схему)
- *гарантированный свободный напор воды в точке присоединения: не менее 0,2 Мпа;*
- *максимальная нагрузка: не более 5 м³/час.*
7. Точка подключения к централизованной системе водоотведения:
T2 – наружная канализация (d=400 мм) по ул. Шпальная (западный коллектор), с присоединением в существующем смотровом канализационном колодце (см. план - схему).
- *максимальная нагрузка: не более 5 м³/час.*
8. Расчет платы за технологическое подключение будет произведен при заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на основании проектной документации, которая должна содержать и расчет мощности водопотребления и водоотведения. Сумма платы будет определена согласно постановлению Государственной службы ЧР по конкурентной политике и тарифам № 61-14/тп от 02.12.2024 г.
9. Срок действия технических условий: *до 01.07.2028 г.*
10. Технические условия не дают право на производство работ по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения.

Приложение: План-схема на обороте.

Директор
МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР

Савинова

С. Ю. Савинова

План-схема

