



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Чебоксары»
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)
Филиал в г. Цивильске

ул. Трактористов, д. 1, к.б, г. Цивильск,
Чувашская Республика, Российская Федерация, 429900
тел.: +7 (835-45) 21-4-71, факс: +7 (835-45) 21-7-70
e-mail: l_chk@chsgaz.ru

ОКПО 54080567, ОГРН 1032126009005,

ИНН 2126049998, КПП 211502001

33 № 26 01. 20 2 6
из № от

Зам. главы администрации по
вопросам сельского хозяйства,
экономики и инвестиционной
деятельности-начальнику отдела
сельского хозяйства и экологии

А.А. Васильевой

О возможности подключения
к сетям газораспределения

Рассмотрев Ваш запрос о предоставлении сведений о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства с максимальным часовым расходом газа 5 куб.м. в час, на земельных участках из земель населенных пунктов с кадастровыми номерами:

- 21:20:050201:326, площадью 2465 кв.м., местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Сюткасы, вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;

- 21:20:060504:257, площадью 191 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский муниципальный округ, п.Конар, ул.Нефтяников, вид разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд»;

- 21:20:030307:435, площадью 1500 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Вторые Вурманкасы, улица Лесная, вид разрешенного использования - «Для индивидуального жилищного строительства»;

- 21:20:100148:570, площадью 565 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, город Цивильск, улица Просвещения, вид разрешенного использования «Магазины»;

- 21:20:100161:2, площадью 12719 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Цивильский, г.Цивильск, ул.П.Иванова, дом 9 «а», вид разрешенного использования «Склад»;

- 21:20:152602:316, площадью 2540 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский муниципальный округ, деревня Искеево-Яндуши, ул.Октябрьская, дом 16а, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;

- 21:20:100145:276, площадью 858 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, г.Цивильск, ул.Гоголя, вид

Соренной О.Н.

разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;

- 21:20:230202:247, площадью 1063 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Степное Тугаево, улица Молодежная, вид разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Цивильске сообщает.

Существует техническая возможность присоединения объектов капитального строительства с максимальным часовым расходом газа 5 куб.м. в час, на земельных участках из земель населенных пунктов с кадастровыми номерами:

- 21:20:050201:326, площадью 2465 кв.м., местоположение: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Сюткасы, вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 63 мм, проложенному по ул. Полевая в д.Сюткасы Цивильского муниципального округа (собственник газопровода Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, ГРС- Восход);

- 21:20:060504:257, площадью 191 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский муниципальный округ, п.Конар, ул.Нефтяников, вид разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 159мм, проложенному по ул.Школьная, п.Конар (собственник газопровода ГУП «Чувашигаз» Министрства Чувашии, АГРС – Конар);

- 21:20:030307:435, площадью 1500 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Вторые Вурманкасы, улица Лесная, вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 160мм, проложенному по ул. Фестивальная в д. Вторые Вурманкасы (собственник газопровода АО «Газпром газораспределения Чебоксары», ГРС- Ямбарусово);

- 21:20:100148:570, площадью 565 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, город Цивильск, улица Просвещения, вид разрешенного использования «Магазин», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 63мм, проложенному котельной торговых павильонов по ул.Никитина в г.Цивильск Цивильского муниципального округа (собственник газопровода Семенов Владимир Александрович, ГРС- Цивильск-1);

- 21:20:100161:2, площадью 12719 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Цивильский, г.Цивильск, ул.П.Иванова, дом 9 «а», вид разрешенного использования «Склад», к существующему подземному газопроводу высокого давления I категории ($P \leq 1,2 \text{ Мпа}$), проложенному от АГРС до ООО «Пищевик» Цивильского района (собственник газопровода Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики; АГРС – Цивильск-2);

- 21:20:152602:316, площадью 2540 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский муниципальный округ, деревня Искеево-

Яндуши, ул. Октябрьская, дом 16а, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 63мм, проложенному по ул.Октябрьская, д. Искеево-Яндуши (собственник газопровода Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, АГРС - Первое Степаново);

- 21:20:100145:276, площадью 858 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, Цивильский р-н, г.Цивильск, ул.Гоголя, вид разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 102мм, проложенному по ул.Гоголя, г.Цивильск (собственник газопровода ГУП «Чувашигаз» Министрства Чувашии, АГРС - Цивильск-1);

- 21:20:230202:247, площадью 1063 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, г.Цивильск, ул.Гоголя, вид разрешенного использования - «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 110мм, проложенному по ул.Молодежная, д. Степное Тугаево (собственник газопровода Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, АГРС - Первое Степаново).

И.о. директора филиала

В.Н. Кузьмин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям
для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

№ **41239**

_____. 2025 г.

Сетевая организация: **Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»**

Заявитель: **Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроприемники малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом).
2. Наименование и местонахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: малоэтажная жилая застройка, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, д. Искеево-Яндуши, ул. Октябрьская, д. 16а (земельный участок с кадастровым номером 21:20:152602:316).
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 6,0 кВт.
4. Категория надежности: III.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения (кВт): опора №15 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-10/0,4 кВ №606/160 кВА по ВЛ-10 кВ №16 от ПС 110 кВ Динамо, предполагаемая к расположению на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя – 6,0 кВт.
8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Динамо.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения:
 - 10.1. Комплекс организационно-технических мероприятий по усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.
 - 10.2. Требования к учёту электроэнергии: Устройство узла учета электрической энергии в соответствии с требованиями раздела X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442, однофазным прибором учета прямого включения класса точности не ниже 1,0 (при установке прибора учета прямого включения предусмотреть использование встроенного устройства контроля мощности с действием на отключение нагрузки).
11. Заявитель осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения:
 - 11.1. Разработку проектной документации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.



ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное унитарное
предприятие
«Опытный»

Цивильского муниципального округа

429911, Чувашская Республика, Цивильский
район, п. Опытный, ул. Центральная, д. 5,
тел. 8(83545) 61-2-31, факс: 8 (83545) 61-2-25

12.03.2025 года
Исх № 11

Техническое условия для проведения водопровода
дома № 16 (а) ул. Октябрьская д. Искеево-Яндуши
Цивильского района Чувашской Республики

1. Материал трубы пластмасса диаметром 32 мм и выше
2. В точке врезки установить вентиль диаметром не менее 32 мм.
3. Установить в придомовой территории два кольца из ж/б колец диаметром не менее 1000 мм на глубине 2-х метров.
4. Установить в точке врезки колодец из ж/б колодец диаметром не 1000 на глубину 2-х метров
5. Установить две железобетонную крышку колодца в соответствующего размеру колец.
6. Установить в колодце вентиль, фильтр отчистки воды, водосчетчик
7. При закопке траншеи вызвать представителя ООО «Опытный»
8. Колодец № 1 установить два кольца
9. Колодец № 2 установить два кольца



Директор ООО



[Handwritten signature]

Н.И.Иванов

ЧУВАШ РЕСПУБЛИКИ
СЕРПУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛАПТАКСЕНЕ ХАТЛАХ КЕРТЕКЕН ТАТА
АТАЛАНТАРАКАН УПРАВЛЕНИЙ
ОПЫТНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦИВИЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
ОПЫТНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

429900, Чувашская Республика, п. Опытный,
ул. Центральная, д. 2,
тел/факс. (83545) 61-2-25,
E-mail: zivil_opit@cap.ru

16.03.2026 № 16
На № _____ от _____

Зам. главы администрации по
вопросам сельского хозяйства,
экономики и инвестиционной
деятельности – начальнику отдела
сельского хозяйства и экологии
А.А. Васильевой

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером 21:20:152602:316
Местонахождение: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ,
д. Искеево-Яндуши, ул. Октябрьская, д. 16а

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского муниципального округа

ВОДОСНАБЖЕНИЕ объекта осуществить путем подключения к существующей напорной сети из чугунных труб диаметром 76 мм, проходящей 20-30 метрах от объекта (после ремонта водопровода по проекту инициативного бюджетирования планируется замена на ПНД трубы диаметром 75 мм).

ВОДООТВЕДЕНИЕ объекта в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения рекомендуем осуществить путем установки автономной системы канализации в 5 метрах от объекта подключения

Согласовать проведение земляных работ с организациями-балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие с выравниванием.

Для дальнейшего получения Технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо обратиться в Опытный территориальный отдел.

Законченный проект согласовать с Опытным территориальным отделом и предоставить один экземпляр для ведения технического надзора.

Подключение объекта капитального ремонта к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644), согласовать заключение договора о подключении объекта с Опытным территориальным отделом.

Срок действия технических условий – 3 года.

Начальник Опытного
территориального отдела

Исп. Осипова Е.Г.
☎ 8(83545)61-2-25

Н. В. Данилов

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА ТАТА
ПУРАНМАЛЛИ
СУРТ-ЙЕРПЕ КОММУНАЛЛА
ХУСАЛАХ МИНИСТЕРСТВИН
«БИОЛОГИ ТАСАТАВЕН ТЫТАМЕСЕМ»
ПАТШАЛАХ УНИТАРЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
(ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ»
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

429965, Чувашская Республика - Чувашия, г.о. город Новочебоксарск, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, влд.1
Р/с 40602810509240000001 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва К/с 30101810145250000411 БИК 044525411
Р/с 40702810475040020182 в Отделении № 8613 Сбербанка России г. Чебоксары К/с 30101810300000000609 БИК 049706609
ИНН 2124014112 / КПП 212401001 ОКПО 49220144 ОКВЭД 37.00
тел.: (8352) 74-34-20, E-mail: bos@rchuv.ru

Утверждаю:
Главный инженер
ГУП Чувашской Республики «БОС»
Минстроя Чувашии
Подписаны э/п А.В. Емельянов

Заявитель:
Временно исполняющий полномочия
главы Цивильского
муниципального округа
Ю.В. Константинов
zivil@cap.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
(предварительные для проведения торгов)

№36

Объект Заявителя: «Жилой дом»

Место расположения земельного участка: Чувашская Республика – Чувашия, Цивильский р-н, г. Цивильск, ул. Гоголя

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 21:20:100145:276

ТУ выданы: Администрации Цивильского муниципального округа

(наименование органа местного самоуправления или лица, которому выдаются ТУ)

Срок подключения объекта: 4 квартал 2026 г.

Срок действия ТУ – 3 года с даты их получения, по истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены. В случае если в течение 12 календарных месяцев со дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий прекращается.

Основание для выдачи ТУ: Запрос о выдаче ТУ № 943 от 20.03.2026 г.

(дата и регистрационный номер заявки заявителя на выдачу ТУ)

1. Водоснабжение:

1.1. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес, координаты): от водопроводной сети Д-100 мм, проходящей по четной стороне в районе жилых домов №8,10,12 по ул. Гоголя, г. Цивильск. Место подсоединения определить проектом.

1.2. Гарантируемый свободный напор в точке присоединения: 10 м водяного столба.

1.3. Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): 0,16 м³/сут., с максимально-часовой нагрузкой 0,14 м³/час, 0,2 л/с.

2. Водоотведение:

2.1. Точка присоединения к централизованной системе водоотведения (адрес, координаты): в канализационном колодце КК-587, расположенном на канализационной сети Д-150 мм, проходящей по нечетной стороне в районе жилого дома №7 по ул. Гоголя, г. Цивильск.

2.2. Планируемая величина максимальной необходимой мощности: 0,16 м³/сут., с максимально-часовой

нагрузкой 0,14 м³/час, 0,2 л/с.

3. Дополнительные условия:

3.1. После проведения торгов правообладателю земельного участка необходимо обратиться в ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии с запросом о получении технических условий на подключение с предоставлением всех необходимых документов согласно требований Постановления от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации».

Технические условия получил: _____
(подпись, фамилия, имя, отчество, дата, должность)

Исполнитель: Филиппова А.С.
Производственно-технический отдел
89674706179

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)

ООО «РЭС-Энерго»

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики

(наименование Заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя (далее – ЭПУ): ЛЭП-0,23 кВ, ВРУ-0,23 кВ жилого дома

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение ЭПУ заявителя: «Жилой дом», расположенный по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, Цивильский р-н, г. Цивильск, ул. Гоголя, на земельном участке с кадастровым номером 21:20:100145:276

3. Максимальная мощность присоединяемых ЭПУ заявителя составляет: 6 кВт

3.1. Вновь заявленная мощность: 6 кВт

3.2. Существующая мощность (ранее присоединенная в данной точке присоединения мощность): 0 кВт

4. Категория надежности: III

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,23 кВ

6. Год ввода в эксплуатацию ЭПУ заявителя: 2026 г.

7. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность ЭПУ по каждой точке присоединения: Проектируемая опора от проектируемой ВЛ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 (руб. 6) – 6 кВт

8. Основной источник питания: ПС «Цивильск» ф. 38,17 – РП-1 – ТП-22Ц

9. Резервный источник питания: не требуется

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ ТП-22Ц до границы земельного участка заявителя. Протяженность, сечение и марка проводников определяется проектной документацией;

10.2. Обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, в местах, определяемых в соответствии с разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442) с соблюдением требований к приборам учета, установленных нормативными актами;

10.3. Допуск к эксплуатации прибора учета электрической энергии. Составление и размещение в личном кабинете заявителя акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии;

10.4. Составление и размещение в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям;

10.5. Обеспечение заявителю возможности самостоятельно осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности в соответствии с инструкцией, размещенной в личном кабинете заявителя.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Разработку проектной документации, согласно обязательствам, предусмотренным настоящими техническими условиями. Согласование проектной документации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством;

11.2. Строительство ЛЭП-0,23 кВ от точки присоединения до ВРУ объекта заявителя. Протяженность, сечение и марка проводников определяется проектной документацией;

11.3. Установку вводно-распределительного устройства (ВРУ) 0,23 кВ с защитными коммутационными аппаратами для защиты от перегрузок и коротких замыканий. В целях обеспечения селективного отключения выбор защитных коммутационных аппаратов во ВРУ осуществляется с учетом устанавливаемых сетевой организацией устройств защиты на объектах электросетевого хозяйства;

11.4. Для предотвращения поражения электрическим током предусмотреть меры по обеспечению безопасности электроустановок;

11.5. Если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить на безвозмездной основе предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам;

11.6. Выполнение электромонтажных работ в соответствии с техническими регламентами, требованиями ПУЭ, СНиП и другими руководящими документами;

11.7. Самостоятельное фактическое присоединение и фактический прием (подача) напряжения и мощности на энергопринимающее устройство в соответствии с инструкцией, размещенной в личном кабинете заявителя.

12. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

13. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Исполнительный директор ООО «РЭС-Энерго»
Кузьмин А.В.

(подпись)

(должность, Ф.И.О. лица, действующего от имени сетевой организации)