

**Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. N 2234 "Об  
утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения  
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду"**

В соответствии с [пунктом 2 части 2 статьи 4](#) Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и [подпунктом 4.2.14<sup>6</sup> пункта 4](#) Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400, приказываю:

**1. Утвердить:**

Правила обеспечения готовности к отопительному периоду согласно [приложению N 1](#) к настоящему приказу;

Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду согласно [приложению N 2](#) к настоящему приказу.

**2. Признать утратившими силу:**

[приказ](#) Минэнерго России от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду" (зарегистрирован Минюстом России 24 апреля 2013 г., регистрационный N 28269);

[приказ](#) Минэнерго России от 17 января 2023 г. N 5 "О внесении изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. N 103" (зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2023 г., регистрационный N 72490);

[пункт 1](#) приказа Минэнерго России от 4 апреля 2023 г. N 217 "О внесении изменений в Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. N 103, и в Методику проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденную приказом Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. N 1233" (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2023 г., регистрационный N 73545).

**3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 г. и действует до 1 марта 2031 г.**

Министр

С.Е. Цивилев

Зарегистрировано в Минюсте России 29 ноября 2024 г.

Регистрационный N 80417

**Приложение N 1  
к приказу Минэнерго России  
от 13 ноября 2024 г. N 2234**

**Правила  
обеспечения готовности к отопительному периоду**

**I. Общие положения**

1. Настоящие Правила устанавливают обязательные требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для:

1.1. Муниципальных образований.

1.2. Теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций.

1.3. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены

(технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).

1.4. Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями [статьи 161](#) Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.5. Лиц, с которыми в соответствии с [частью 1 статьи 164](#) Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями [жилищного законодательства](#).

1.6. Владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными [пунктами 56<sup>1</sup> и 56<sup>2</sup>](#) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила N 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями).

2. Действие настоящих Правил не распространяется на организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, которые производят тепловую энергию исключительно для собственных нужд.

Подготовка к отопительному периоду, в отношении которого проводится оценка обеспечения готовности (далее - отопительный период), лицами, указанными в [пункте 1](#) настоящих Правил, должна начинаться в период, предшествующий отопительному периоду (далее - текущий отопительный период).

В целях подготовки к отопительному периоду лица, указанные в [подпунктах 1.2, 1.4 - 1.6 пункта 1](#) настоящих Правил, обязаны разработать план подготовки к отопительному периоду,

который должен содержать результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

При этом лица, указанные в [подпункте 1.3 пункта 1](#) настоящих Правил, обязаны выполнять мероприятия плана подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации в части, касающейся подготовки оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления к отопительному периоду. Указанные лица вправе разработать и утвердить собственный план подготовки к отопительному периоду, содержащий план подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации и результаты прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии).

По решению органа местного самоуправления муниципального образования в целях подготовки к отопительному периоду разрабатывается и утверждается план подготовки к отопительному периоду. В случае отсутствия решения о разработке указанного плана подготовка муниципального образования к отопительному периоду осуществляется на основании утвержденной (актуализированной) в соответствии с требованиями [постановления](#) Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"<sup>1</sup> схемы теплоснабжения муниципального образования, утвержденного (актуализированного) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, определенной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов в соответствии с требованиями [пункта 121](#) Правил N 808, требований безопасности в сфере теплоснабжения, установленных [статьей 23](#)<sup>2</sup> Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении).

3. План подготовки к отопительному периоду ежегодно разрабатывается и утверждается организационно-распорядительным документом:

3.1. Муниципального образования - не позднее 15 мая (при принятии решения муниципальным образованием об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с [абзацем пятым пункта 2](#) настоящих Правил).

3.2. Теплоснабжающей и теплосетевой организации, а также владельцем тепловых сетей, не являющимся теплосетевой организацией, - не позднее 15 апреля.

3.3. Лицами, указанными в [подпункте 1.3](#) (при принятии лицом решения о разработке и утверждении плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с [абзацем четвертым пункта 2](#) настоящих Правил), [подпунктах 1.4 - 1.6 пункта 1](#) настоящих Правил, - не позднее 30 апреля.

4. План подготовки к отопительному периоду должен содержать организационные и технические мероприятия, предусмотренные [пунктами 9 - 11](#) настоящих Правил, с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода.

5. План подготовки к отопительному периоду лиц, указанных в [подпунктах 1.2, 1.4 - 1.6 пункта 1](#) настоящих Правил, в целях синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ, должен согласовываться с единой теплоснабжающей организацией, при этом сроки согласования не должны превышать 15 рабочих дней со дня получения единой теплоснабжающей организацией плана подготовки к

отопительному периоду на рассмотрение. Для синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ план подготовки к отопительному периоду лиц, указанных в [подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1](#) настоящих Правил, должен быть синхронизирован с планами подготовки к отопительному периоду лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил.

План подготовки к отопительному периоду в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направляется лицами, указанными в [подпунктах 1.2, 1.3](#) (при принятии лицом решения о разработке и утверждении плана подготовки к отопительному периоду), [1.4 - 1.6 пункта 1](#) настоящих Правил, в орган местного самоуправления.

Допускается внесение корректировок в план подготовки к отопительному периоду в случае изменения условий эксплуатации или непредвиденных обстоятельств при условии синхронизации сроков выполнения работ и мероприятий, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок и тепловых сетей сетевой водой после выполнения ремонтных работ между лицами, указанными в [подпунктах 1.2 - 1.5 пункта 1](#) настоящих Правил, согласования вносимых изменений с единой теплоснабжающей организацией и их последующего направления в орган местного самоуправления (для лиц, указанных в [подпунктах 1.2, 1.4 - 1.6 пункта 1](#) настоящих Правил).

6. В план подготовки к отопительному периоду муниципальных образований (в случае принятия решения муниципальным образованием об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с [абзацем пятым пункта 2](#) настоящих Правил) подлежат включению мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения и предусмотренные схемой теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения в текущем году.

7. План подготовки к отопительному периоду лиц, указанных в [подпунктах 1.2, 1.4 - 1.6 пункта 1](#) настоящих Правил, и лиц, указанных в [подпункте 1.3 пункта 1](#) настоящих Правил (при принятии ими решения о разработке плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с [абзацем четвертым пункта 2](#) настоящих Правил), размещаются на официальных сайтах (при наличии) таких лиц, не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения. Лица, указанные в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 настоящих Правил, у которых отсутствует официальный сайт, направляют план подготовки к отопительному периоду в сроки, указанные в настоящем пункте, в орган местного самоуправления для размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения от указанных лиц планов подготовки к отопительному периоду должен разместить их на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

## II. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду

8. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны:

8.1. Выполнить требования, установленные [частью 3 статьи 20](#) Федерального закона о теплоснабжении.

8.2. Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в [подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1](#) настоящих Правил, в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащимся в [приложении N 2](#) к настоящему приказу.

8.3. Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду<sup>2</sup> документы, подтверждающие выполнение требований, установленных

подпунктами 8.1, 8.2 пункта 8 настоящих Правил, в том числе:

8.3.1. Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 1 апреля 2025 г. в 2025 году, в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении;

состав и дислокация сил и средств;

перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании размещается после его утверждения (актуализации) на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (актуализации). Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

8.3.2. Утвержденную (актуализированную) схему теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

8.3.3. Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 настоящих Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6<sup>1</sup> статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении.

9. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:

9.1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

9.2. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115<sup>3</sup> (далее - Правила N 115), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536<sup>4</sup> (далее - Правила

промышленной безопасности).

9.3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного [подпунктом 3.2 пункта 3](#) настоящих Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду<sup>5</sup> документы, подтверждающие выполнение требований, установленных [подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9](#) настоящих Правил:

9.3.1. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

9.3.2. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с [Правилами](#) N 808.

9.3.3. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями [главы 15](#) Правил N 115.

9.3.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с [пунктом 278](#) Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с [пунктом 2.8.2](#) Правил N 115.

9.3.5. Утвержденные в соответствии с требованиями [пункта 2.8.4](#) Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с [пунктами 278, 363 и 364](#) Правил промышленной безопасности.

9.3.6. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных [пунктами 43 - 45](#) Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных [приказом](#) Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811<sup>6</sup>, [пунктом 2.3.23](#) Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные [пунктом 238](#) Правил промышленной безопасности.

9.3.7. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со [статьей 10](#) Федерального закона о промышленной безопасности.

9.3.8. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенных [пунктами 2.1.2, 2.1.3](#) Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные [пунктом 228](#) Правил промышленной безопасности.

9.3.9. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с [Правилами](#) по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных [приказом](#) Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н<sup>7</sup>.

9.3.10. Копии утвержденных в соответствии с [пунктом 2.3.48](#) Правил N 115 и [пунктом 236](#) Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

9.3.11. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы

теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с [пунктом 6.2.1](#) Правил N 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

9.3.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями [пункта 12.9](#) Правил N 115, [пункта 278](#) Правил промышленной безопасности.

9.3.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с [частью 4 статьи 13](#) Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные [Правилами](#) коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

9.3.14. Разработанный в соответствии с [пунктом 2.7.10](#) Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные [пунктом 2.7.13](#) Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

9.3.15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с [частью 2 статьи 7](#) Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с [пунктом 13.2](#) Правил N 115;

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

9.3.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с [пунктом 3.1.3](#) Правил N 115.

9.3.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями [пункта 3.3.14](#) Правил N 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

9.3.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем)

организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные [пунктом 6.2.32](#) Правил N 115.

9.3.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с [пунктом 6.2.16](#) Правил N 115.

9.3.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены [пунктами 6.2.34 - 6.2.37](#) Правил N 115.

9.3.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены [пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18](#) Правил N 115.

9.3.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены [пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11](#) Правил N 115.

9.3.23. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями [пункта 6.2.43](#) Правил N 115.

9.3.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями [пункта 6.2.48](#) Правил N 115.

9.3.25. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с [Порядком](#) определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным [приказом](#) Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377<sup>8</sup>.

9.3.26. Утвержденный в соответствии с требованиями [пункта 2.7.3](#) Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с [Положением](#) по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным [приказом](#) Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н<sup>9</sup>.

9.3.27. В соответствии с требованиями [части 1 статьи 9](#) Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

9.3.28. Утвержденный в соответствии с требованиями [пункта 15.4.3](#) Правил N 115 и (или) [Положения](#) о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437<sup>10</sup>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные [пунктом 386](#) Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

9.3.29. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с [Правилами](#) выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 (далее - Правила N 85)<sup>11</sup>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно [части 8 статьи 20](#) и [части 10 статьи 29](#) Федерального закона о теплоснабжении).

9.4. В отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями [подпунктов 9.1 - 9.3 пункта 9](#) настоящих Правил.

10. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в [подпункте 1.6 пункта 1](#) настоящих Правил, обязаны выполнять требования, установленные [пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20](#) Федерального закона о теплоснабжении, обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного [пунктом 3](#) настоящих Правил, а также подготовить документы, подтверждающие выполнение требований, установленных [подпунктами 9.3.1 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9](#) настоящих Правил.

11. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в [подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1](#) настоящих Правил, обязаны:

11.1. Выполнить требования, установленные [частью 6 статьи 20](#) и [частью 3 статьи 23.2](#) Федерального закона о теплоснабжении.

11.2. Обеспечить выполнение требований [Правил и норм](#) технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных [постановлением](#) Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170<sup>12</sup> (далее - Правила N 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

11.3. Обеспечить выполнение требования, предусмотренного [пунктом 11](#) Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

11.4. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований [пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5](#) Правил N 115, [пунктов 394, 396 - 399, 403](#) Правил промышленной безопасности.

11.5. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного [пунктом 3](#) настоящих Правил, и составленного в соответствии с [пунктом 11.1](#) Правил N 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных [подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11](#) настоящих Правил.

11.5.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями [пункта 9.2.9](#) Правил N 115.

11.5.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с [пунктом 9.3.25](#) Правил N 115.

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных [пунктами 9.5.1 - 9.5.3](#) Правил N 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

11.5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

11.5.4. Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с [пунктами 2.1.2, 2.1.3](#) Правил N 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с [пунктом 228](#) Правил промышленной безопасности.

11.5.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями [пунктов 9.8, 9.1.59](#) Правил N 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок.

Лица, указанные в [подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1](#) настоящих Правил, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплоснабжающим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

11.5.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с [пунктом 278](#) Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с [пунктом 2.8.2](#) Правил N 115.

11.5.7. Утвержденные в соответствии с требованиями [пункта 2.2](#) Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с [пунктом 278](#) Правил промышленной безопасности.

11.5.8. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с [пунктом 9.1.5](#) Правил N 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении).

11.5.9. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие

персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

11.5.10. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с [пунктами 9.3.22, 9.4.18](#) Правил N 115.

11.5.11. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в [подпункте 1.2 пункта 1](#) настоящих Правил, в присутствии представителей лиц, указанных в [подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1](#) настоящих Правил.

Лица, указанные в [подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1](#) настоящих Правил, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в [подпункте 1.2 пункта 1](#) настоящих Правил.

При отказе лиц, указанных в [подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1](#) настоящих Правил, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным.

11.5.12. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с [Правилами](#) N 808.

11.5.13. Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

11.5.14. Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с [пунктом 73](#) Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

11.5.15. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с [пунктом 11.5](#) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с [частью 4 статьи 13](#) Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

11.5.16. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями [пункта 2.6.10](#) Правил N 170.

11.5.17. Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с [пунктом 5.2.10](#) Правил N 170, санитарными правилами и нормами [СанПиН 1.2.3685-21](#) "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными [постановлением](#) Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28.01.2021 N 2<sup>13</sup> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

11.5.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (для лиц, указанных в [подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1](#) настоящих Правил).

11.5.19. Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в [приложении](#) к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

---

<sup>1</sup> В соответствии с [пунктом 4](#) постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 данное постановление действует до 1 марта 2028 г.

<sup>2</sup> [Пункты 4 - 6](#) Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащегося в приложении N 2 к настоящему Приказу.

<sup>3</sup> Зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г., регистрационный N 4358.

<sup>4</sup> Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный N 61998. В соответствии с [пунктом 2](#) приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 [Правила](#) промышленной безопасности действуют до 1 января 2027 г.

<sup>5</sup> [Пункты 4 - 6](#) Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащегося в приложении N 2 к настоящему Приказу.

<sup>6</sup> Зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2022 г., регистрационный N 70433.

<sup>7</sup> Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный N 61926. В соответствии с [пунктом 3](#) приказа Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н данный приказ действует до 31 декабря 2025 г.

<sup>8</sup> Зарегистрирован Минюстом России 27 ноября 2012 г., регистрационный N 25956 (с изменениями, внесенными [приказом](#) Минэнерго России от 22 августа 2013 г. N 469 (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2014 г., регистрационный N 31993).

<sup>9</sup> Зарегистрирован Минюстом России 27 августа 1998 г., регистрационный N 1598 (с изменениями, внесенными приказами Минфина России [от 24 марта 2000 г. N 31н](#) (зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2000 г., регистрационный N 2209), [от 18 сентября 2006 г. N 116н](#) (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2006 г., регистрационный N 8397), [от 26 марта 2007 г. N 26н](#) (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2007 г., регистрационный N 9285), [от 25 октября 2010 г. N 132н](#) (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2010 г., регистрационный N 19048), [от 24 декабря 2010 г. N 186н](#) (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 г., регистрационный N 19910), [от 29 марта 2017 г. N 47н](#) (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г., регистрационный N 46408), [от 11 апреля 2018 г. N 74н](#) (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 г., регистрационный N 50890).

<sup>10</sup> В соответствии с [пунктом 3](#) постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 [Положение](#) о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах действует до 1 января 2027 г.

<sup>11</sup> В соответствии с [пунктом 4](#) постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 [Правила](#) N 85 действуют до 1 января 2027 г.

<sup>12</sup> Зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2003 г., регистрационный N 5176.

<sup>13</sup> Зарегистрировано Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296 (с [изменениями](#), внесенными [постановлением](#) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 24 (зарегистрировано Минюстом России 9 марта 2023 г., регистрационный N 72558). В соответствии с [пунктом 3](#) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 [СанПиН 1.2.3685-21](#) действует до 1 марта 2027 г.

---

Приложение  
к Правилам обеспечения готовности  
к отопительному периоду, утвержденным  
приказом Минэнерго России  
от 13 ноября 2024 г. N 2234

Рекомендуемый образец

АКТ N  
проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к  
отопительному периоду 20\_\_/20\_\_ гг.

(место составления акта)

(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация

в соответствии с [Федеральным законом](#) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также [приказом](#) Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплоснабжающей энергоустановки к отопительному периоду 20\_\_/20\_\_ гг.:

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплоснабжающей установки)

Техническая готовность теплоснабжающих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| N п/п | Объект | Адрес объекта |
|-------|--------|---------------|
|       |        |               |
|       |        |               |

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

- 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ к  
отопительному периоду 20\_\_/20\_\_ гг.,  
являющееся его неотъемлемой частью на \_\_\_\_\_ листах  
Участники комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 20 г. \_\_\_\_\_

(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась  
проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение  
к акту технической готовности  
телопотребляющей энергоустановки объекта  
к отопительному периоду 20\_\_/20\_\_ гг.  
от \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

| N | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:                                      | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |                               |            |                           |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок                                                                                          |                               |            |                           |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                             |                               |            |                           |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения                                                                                                            |                               |            |                           |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии                                                                                                 |                               |            |                           |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также                                          |                               |            |                           |

|     |                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|     | индивидуальных тепловых пунктов                                                                                                                                             |  |  |  |
| 7   | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки                                                             |  |  |  |
| 8.1 | Наличие и работоспособность приборов учета                                                                                                                                  |  |  |  |
| 8.2 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии                                                                                                                 |  |  |  |
| 9   | Работоспособность защиты систем теплопотребления                                                                                                                            |  |  |  |
| 10  | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 11  | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией                                                                                    |  |  |  |
| 12  | Плотность оборудования тепловых пунктов                                                                                                                                     |  |  |  |
| 13  | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов                                                                                                                       |  |  |  |
| 14  | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность                                                                                      |  |  |  |
| 15  | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий                                                                                     |  |  |  |

|    |                                                                                               |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 16 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Подписи сторон с расшифровками:

Теплоснабжающая организация \_\_\_\_\_ Потребитель \_\_\_\_\_

**Приложение N 2**  
**к приказу Минэнерго России**  
**от 13 ноября 2024 г. N 2234**

**Порядок**  
**проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду**

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения лицами, установленными **частями 7 - 10 статьи 20** Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении, уполномоченные органы соответственно), оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - оценка обеспечения готовности):

1.1. Муниципальными образованиями.

1.2. Теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями.

1.3. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцами встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу.

1.4. Управляющими организациями, а также товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами.

1.5. Лицами, с которыми в соответствии с **частью 1 статьи 164** Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

1.6. Владельцами тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, в соответствии с критериями, установленными **пунктами 56<sup>1</sup> и 56<sup>2</sup>** Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных **постановлением** Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правилами N 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями).

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, которые производят тепловую энергию только для собственных нужд.

Действие настоящего Порядка не распространяется на федеральный орган исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

3. Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в **подпункте 1.3 пункта 1** настоящего Порядка, проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций, принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов

(домовладений).

Оценка обеспечения готовности лиц, указанных в [подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1](#) настоящего Порядка, проводится в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникации и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельных, бойлерных, элеваторных узлов), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которых возложена на лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящего Порядка, в соответствии со [статьей 161](#) Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Для проведения оценки обеспечения готовности в срок до 15 августа создаются комиссии.

5. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - программа оценки готовности), утверждаемой председателем (заместителем председателя) комиссии, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее - оценочный лист) (рекомендуемые образцы приведены в [приложениях NN 1 - 4](#) к настоящему Порядку).

6. В целях проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований в состав комиссии по согласованию включаются представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения.

В целях оценки обеспечения готовности лиц, указанных в [подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1](#) настоящего Порядка, в отношении многоквартирного дома, в котором установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, в состав комиссии могут включаться по согласованию представители газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в таком многоквартирном доме.

В случае если снабжение тепловой энергией населения и (или) социально значимых категорий потребителей осуществляется с использованием объектов теплоснабжения лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, то при проведении оценки обеспечения их готовности к отопительному периоду в комиссию уполномоченного органа включаются должностные лица подразделений указанных федеральных органов исполнительной власти. Оценка готовности объектов, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, осуществляется с соблюдением требований [законодательства](#) Российской Федерации о государственной тайне.

7. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности (за исключением программ оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки), а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в [подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1](#) настоящего Порядка, обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных [пунктами 9-11](#) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащихся в приложении N 1 к настоящему приказу (далее - Правила обеспечения готовности к отопительному периоду), а также заполненные оценочные листы.

8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных [Правилами](#) обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в [пункте 1](#) настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного [пунктами 19 и 20](#) настоящего Порядка, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные [статьей 20](#) Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

В отношении лиц, указанных в [подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1](#) настоящего Порядка, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения на основании документов (информации), представленных в комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию лицами, указанными в [подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1](#) настоящего Порядка, и данными единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные [Правилами](#) обеспечения готовности к отопительному периоду, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

В течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных [пунктами 8 - 11](#) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, единая теплоснабжающая организация осуществляет проверку оценочных листов и производит расчет индекса готовности. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) единой теплоснабжающей организацией в комиссию для определения уровня готовности лиц, указанных в [подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1](#) настоящего Порядка, и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

9. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

10. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 5](#) к настоящему Порядку).

11. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных [Правилами](#) обеспечения готовности к отопительному

периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных [подпунктом 9.2 пункта 9](#) и [подпункта 11.4 пункта 11](#) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

12. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

13. Срок составления акта определяется руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября - для лиц, указанных в [подпунктах 1.3 -1.5 пункта 1](#) настоящего Порядка, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

14. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) (рекомендуемый образец приведен в [приложении N 6](#) к настоящему Порядку) выдается лицами, указанными в [части 7-10](#) Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных [пунктом 13](#) настоящего Порядка.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста. Вместо "части 7-10" имеется в виду "[части 7-10 статьи 20](#)"

При нахождении объектов оценки проверяемого лица в двух и более муниципальных образованиях паспорт готовности выдается в каждом из муниципальных образований, на территории которых расположены объекты оценки.

15. Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для лиц, указанных в [подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1](#) настоящего Порядка, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 20 ноября - для муниципальных образований.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря (за исключением информации о результатах оценки готовности лиц, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки).

16. Лица, указанные в [пункте 1](#) настоящего Порядка, не получившие паспорт до даты, установленной [пунктом 15](#) настоящего Порядка, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

17. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в [подпунктах 1.1, 1.2 и 1.6 пункта 1](#) настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями) (в

случаях, предусмотренных [пунктом 2 части 1 статьи 4<sup>1</sup>](#) Федерального закона о теплоснабжении и [абзацем вторым пункта 2 статьи 5](#) Федерального закона от 21 июля 1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").

В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок лицами, указанными в [подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1](#) настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

18. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

19. Значение индекса готовности лиц, указанных в [подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1](#) настоящего Порядка, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки ([подпункт 11.5.1 пункта 11](#) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей ([подпункт 11.5.2 пункта 11](#) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей ([подпункт 11.5.5 пункта 11](#) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

20. Значение индекса готовности лиц, указанных в [подпункте 1.2 пункта 1](#) настоящего Порядка, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями [пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18](#) Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных [приказом](#) Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115<sup>1</sup> (далее - Правила N 115) ([подпункт 9.3.21 пункта 9](#) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с [пунктом 6.2.32](#) Правил N 115 ([подпункт 9.3.19 пункта 9](#) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пунктом 6.2.32" имеется в виду "[пунктом 6.2.16](#)"

показатель наличия разработанного в соответствии с [пунктом 2.7.10](#) Правил N 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта ([пункт 9.3.14 пункта 9](#) Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

---

<sup>1</sup> Зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г., регистрационный N 4358.

Приложение N 1  
к [Порядку](#) проведения оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду,  
утвержденному [приказом](#) Минэнерго России  
от 13 ноября 2024 г. N 2234

Рекомендуемый образец

Оценочный лист  
для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования

| N п/п | Обязательное требование                                                                                                                            | Подтверждающий документ | Показатель                                                                            | Вес показателя | Наименование показателя   | Расчет показателей готовности (формула)                                                                | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                    |                         | Индекс готовности                                                                     |                |                           | $I_{\text{мо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,65 + K_{\text{оценка}} * 0,35$                            |                                  |                                                             |
| 1     | Выполнить требования, установленные <a href="#">частью 3 статьи 20</a> Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - | -                       | Показатель выполнения требований <a href="#">Федерального закона</a> о теплоснабжении | 0,65           | $K_{\text{закон о тепл}}$ | $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{порядок}} * 0,4 + K_{\text{схем}} * 0,3 + K_{\text{бесхоз}} * 0,3$ |                                  |                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |     |           |                               |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------|--|--|
|     | Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |     |           |                               |  |  |
| 1.1 | Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)          | Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании | 0,4 | К порядок | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |     |                   |                               |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                     | (подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил)                                                                                                                                                                                 |                                                                        |     |                   |                               |  |  |
| 1.2 | Иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с <a href="#">частью 3 статьи 23</a> Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями <a href="#">постановления</a> Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 (подпункт 8.3.2 пункта 8 Правил) | Показатель наличия утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения | 0,3 | К <sub>схем</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущей строки таблицы пропущена часть текста. Вместо "подпункт 8.3.2 пункта" имеется в виду "[подпункт 8.3.2 пункта 8](#)"

|     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |     |                     |                                                                                                                                                         |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.3 | Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с <a href="#">частью 6.4 статьи 15</a> Федерального | Документы, предусмотренные <a href="#">подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9</a> Правил, и документы, подтверждающие выполнение | Показатель подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения | 0,3 | К <sub>бесхоз</sub> | При отсутствии бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6 <sup>1</sup> статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил) |  |  |  | бесхозяйного объекта теплоснабжения<br>$K_{\text{бесхоз}}$ принимается равным 1.<br>При наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, для которых определена организация по содержанию и обслуживанию<br>$K_{\text{бесхоз}}$ принимается равным 1.<br>Если для бесхозяйных объектов не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание, расчет $K_{\text{бесхоз}}$ ведется в соответствии с Приложением к оценочному листу |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |      |                     |                                                                                                                                                  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |      |                     | для расчета показателя подготовки бесхозных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая содержание и обслуживание |  |  |
| 2   | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком | Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 | Показатель оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил | 0,35 | $K_{\text{оценка}}$ | $K_{\text{оценка}} = \frac{n_{\text{актов}}}{n_{\text{всего}}} \cdot 1_{\text{порядок}}$                                                         |  |  |
| 2.1 | проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом                                                               | (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)                                                                                                                   |                                                                                                                            | -    | 1 порядок           | При соблюдении <a href="#">Порядка</a> 1 порядок принимается равным 1. При не соблюдении <a href="#">Порядка</a> 1 порядок принимается равным 0. |  |  |
| 2.2 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | -    | n актов             | Количество теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми                                    |  |  |

|     |                                                                                               |  |  |   |         |                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) |  |  |   |         | организациями, прошедших оценку готовности и получивших акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду                                                                                         |  |  |
| 2.3 |                                                                                               |  |  | - | п всего | Количество теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, всего (информация о количестве должна соответствовать схемам теплоснабжения) |  |  |

Рекомендуемый образец

Приложение к [оценочному листу](#) для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования в случае наличия у них бесхозных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая их содержание и обслуживание

| N п/п | Обязательное требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Подтверждающий документ | Показатель                                                                            | Вес показателя | Наименование показателя   | Расчет показателей готовности (формула)                                                                                                                              | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                       |                | $K_{\text{бесхоз}}$       | $K_{\text{бесхоз}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,1$                                                                                         |                                  |                                                             |
| 1     | Выполнить требования, установленные <a href="#">частью 4 статьи 20</a> Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) ( <a href="#">подпункт 9.1 пункта 9</a> Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных <a href="#">приказом</a> Минэнерго России) |                         | Показатель выполнения требований <a href="#">Федерального закона о теплоснабжении</a> | 0,9            | $K_{\text{закон о тепл}}$ | $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,04 + K_{\text{кач.строит}} * 0,3 + K_{\text{надеж}} * 0,6$ |                                  |                                                             |

|       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 1.1   | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные <a href="#">подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9</a> Правил                                                                                                                                                                                       | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб                                                                                       | 0,05 | $K_{\text{функц}}$ | $K_{\text{функц}} = K_{\text{шт}} * 0,1 + K_{\text{дисп}} * 0,1 + K_{\text{перечень}} * 0,1 + K_{\text{эсп/произв.инстр}} * 0,1 + K_{\text{знаний}} * 0,1 + K_{\text{обуч}} * 0,1 + K_{\text{отв}} * 0,1 + K_{\text{охр.труда}} * 0,15 + K_{\text{трен}} * 0,15$ |  |  |
| 1.1.1 |                                                                                                                                                  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций | Показатель наличия персонала, осуществляющего о функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1  | $K_{\text{шт}}$    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |     |                   |                               |  |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | для эксплуатации оборудования<br>( <a href="#">подпункт 9.3.1 пункта 9</a> Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |     |                   |                               |  |  |
| 1.1.2 |  | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями <a href="#">раздела 15</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных <a href="#">приказом</a> Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <sup>1</sup> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых | Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление | 0,1 | К <sub>дисп</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |     |                              |                                                                                          |  |  |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | энергоустановок)<br>(подпункт 9.3.3<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |     |                              |                                                                                          |  |  |
| 1.1.3   |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования                           | 0,1 | $K_{\text{перечень}}$        | $K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$ |  |  |
| 1.1.3.1 |  | Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением,                                                                                                                                                                             | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | $K_{\text{перечень ОПО}}$    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                            |  |  |
| 1.1.3.2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                 | 0,5 | $K_{\text{перечень не ОПО}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                            |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |     |                                 |                               |  |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <sup>2</sup> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил) |                                                                                |     |                                 |                               |  |  |
| 1.1.4 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                                                     | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) | 0,1 | К <sub>экспл/произв.инстр</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                            |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с <a href="#">пунктами 278, 363 и 364</a> Правил промышленной безопасности ( <a href="#">подпункт 9.3.5 пункта 9</a> Правил) | производственных инструкций                                                                                                                                                                          |     |          |                                                                                            |  |  |
| 1.1.5 | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <a href="#">пунктами 43 - 45</a> Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической                                                 | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или | 0,1 | К знаний | $K_{\text{знаний}} =$ $K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5$ $+$ $K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$ |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                  |                               |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------|--|--|
|         | энергии, утвержденных <a href="#">приказом</a> Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <sup>3</sup> (далее -                                                                                                                                               | протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                               |  |  |
| 1.1.5.1 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), <a href="#">пунктом 2.3.23</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов | Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <a href="#">Правилами</a> технической эксплуатации электроустановок к потребителям, <a href="#">Правилами</a> технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 0,5 | К пров зн не ОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5.2 | проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей,                                                                                                                                                                                 | Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе                                                                                                                                                                                                                         | 0,5 | К пров зн ОПО    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                               |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------|--|--|
|       | предусмотренные <a href="#">пунктом 238</a> Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО ( <a href="#">подпункт 9.3.6 пункта 9</a> Правил)                                                                | обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных <a href="#">Правилами</a> промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО |     |        |                               |  |  |
| 1.1.6 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <a href="#">статьей 10</a> Федерального закона от 21 июля | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте                                                               | 0,1 | К обуч | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                  |                                                                          |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | 1997 г. N 116-ФЗ<br>"О<br>промышленной<br>безопасности<br>опасных<br>производственны<br>х объектов" (далее<br>- Федеральный<br>закон о<br>промышленной<br>безопасности)<br>(подпункт 9.3.7<br>пункта 9 Правил)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                  |                                                                          |  |  |
| 1.1.7 | Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление | 0,1 | $K_{\text{отв}}$ | $K_{\text{отв}} = K_{\text{отв неОПО}} * 0,5 + K_{\text{отв ОПО}} * 0,5$ |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |     |                        |                               |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------|--|--|
|         | энергоустановок, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные <a href="#">пунктом 228</a> Правил промышленной безопасности | производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО                                                                                                                                |     |                        |                               |  |  |
| 1.1.7.1 | определенные <a href="#">пунктом 228</a> Правил промышленной безопасности                                                                                                                                                                                                                                         | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО | 0,5 | K <sub>отв неОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7.2 | ( <a href="#">подпункт 9.3.8</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил)                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию                                                            | 0,5 | K <sub>отв ОПО</sub>   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |      |                           |                               |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО                                                                                           |      |                           |                               |  |  |
| 1.1.8 | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями <a href="#">Правил</a> по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющ | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформлений нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам | 0,15 | К <sub>охраны труда</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |      |                     |                               |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------|--|--|
|       | их установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <sup>4</sup> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                     |                               |  |  |
| 1.1.9 | Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 0,15 | К <sub>тренин</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |      |                          |                                                                                     |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                 | х тренировок<br>(подпункт 9.3.10<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |      |                          |                                                                                     |  |  |
| 1.2   | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и            | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил                                                                                                                                                                                                     | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии | 0,01 | $K_{\text{режим.налад}}$ | $K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темп.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$ |  |  |
| 1.2.1 | осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения  | 0,5  | $K_{\text{темп.граф}}$   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                       |  |  |

|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |      |                         |                               |  |  |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |              | а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |      |                         |                               |  |  |
| 1.2.2 |              | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | 0,5  | К <sub>режим.карт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3   | Обеспечивать | Копии                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатель                                                                                                                           | 0,04 | К <sub>качест</sub>     | Наличие - 1                   |  |  |

|  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |  |  |                |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|--|--|
|  | качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации | обеспечения качества теплоносителей |  |  | Отсутствие - 0 |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                         |                               |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                         |                               |  |  |
| 1.4 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта | 0,3 | К <sub>кач.строит</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>а также акты<br/>приемки объектов<br/>теплоснабжения и<br/>теплопотребляющ<br/>их установок из<br/>ремонта с<br/>приложением<br/>дефектных<br/>ведомостей (при<br/>наличии),<br/>протоколов<br/>испытаний и<br/>наладки,<br/>предусмотренные<br/><a href="#">пунктом 2.7.13</a><br/>Правил<br/>технической<br/>эксплуатации<br/>тепловых<br/>энергоустановок -<br/>в случае<br/>эксплуатации<br/>объектов, не<br/>являющихся<br/>ОПО, и (или)<br/>копии<br/>удостоверений<br/>(свидетельств) о<br/>качестве монтажа<br/>в случае<br/>выполнения<br/>мероприятий по</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                    | строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО.<br>(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)                    |                                                                                                                            |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 1.5   | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26, 9.3.27 пункта 9 Правил                                                | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей                                                               | 0,6  | $K_{\text{надеж.}}$ | $K_{\text{надеж}} = K_{\text{освид}} * 0,01 + K_{\text{обслед}} * 0,05 +$ $K_{\text{испыт}} * 0,05 +$ $K_{\text{гидр}} * 0,4 +$ $K_{\text{щурф}} * 0,02 +$ $K_{\text{очист.промыв}} * 0,4 +$ $K_{\text{электр.сопр}} * 0,01 +$ $K_{\text{насос стан}} * 0,01 +$ $K_{\text{матер}} * 0,04 +$ $K_{\text{страх}} * 0,01$ |  |  |
| 1.5.1 |                                                                                                                    | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, | 0,01 | $K_{\text{освид}}$  | $K_{\text{освид}} =$ $K_{\text{освид не ОПО}} * 0,5 +$ $K_{\text{освид ОПО}} * 0,5$                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                           |                               |  |  |
|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------------------------------|--|--|
|         |  | отметками:<br>о проведении<br>технических<br>освидетельствова<br>ний, актов о<br>проведении                                                                                                                                                                                                                                           | работающего под<br>избыточным<br>давлением с<br>выводами о<br>продлении срока<br>эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                            |     |                           |                               |  |  |
| 1.5.1.1 |  | гидравлических<br>испытаний с<br>выводами об<br>отсутствии<br>выявленных<br>дефектов,<br>запрещающих<br>эксплуатацию.<br>Для<br>оборудования,<br>отработавшего<br>установленный в<br>технической<br>документации<br>организации-изго<br>товителя или<br>проектной<br>документации<br>срок службы, или<br>при превышении<br>количества | Показатель<br>наличия отметок<br>в паспорте<br>оборудования, не<br>являющегося<br>ОПО, о<br>проведенном<br>техническом<br>освидетельствова<br>нии,<br>гидравлическом<br>испытании,<br>техническом<br>диагностировании,<br>настройке<br>предохранительн<br>ых клапанов с<br>выводами о<br>продлении срока<br>эксплуатации<br>оборудования | 0,5 | K <sub>освид не ОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.1.2 |  | циклов его<br>нагрузки -<br>сведения о<br>зарегистрированн<br>ых федеральным                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель<br>наличия отметок<br>в паспорте<br>оборудования о<br>проведенных                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5 | K <sub>освид ОПО</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с <a href="#">частью 2 статьи 7</a> Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с <a href="#">пунктом 13.2</a> Правил технической эксплуатации</p> | <p>техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                               |  |  |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|--|--|
|       |  | тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |                               |  |  |
| 1.5.2 |  | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты | 0,05 | К обслед | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |                                                                                                                                                |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | пунктом 3.1.3<br>Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>(подпункт 9.3.16<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                      | текущих<br>осмотров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |                                                                                                                                                |  |  |
| 1.5.3 | Акты<br>(технические<br>отчеты) о<br>проведении<br>испытаний<br>тепловых сетей (в<br>соответствии с<br>графиком<br>проведения<br>испытаний,<br>утвержденным<br>руководителем<br>(техническим<br>руководителем)<br>организации) на<br>максимальную<br>температуру, о<br>проведении<br>испытаний по<br>определению<br>тепловых потерь<br>через тепловую<br>изоляцию, о<br>проведении | Показатель<br>наличия актов<br>(технических<br>отчетов) о<br>проведении<br>испытаний<br>тепловых сетей<br>(в соответствии с<br>графиком<br>проведения<br>испытаний,<br>утвержденным<br>руководителем<br>(техническим<br>руководителем)<br>организации) на<br>максимальную<br>температуру, о<br>проведении<br>испытаний по<br>определению<br>тепловых потерь<br>через тепловую<br>изоляцию, о | 0,05 | К <sub>испыт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br>В случае, если<br>бесхозные<br>тепловые сети<br>отсутствуют,<br>К <sub>испыт</sub><br>принимается<br>равным 1 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |     |                   |                                                                                                                               |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные <a href="#">пунктом 6.2.32</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 9.3.18</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил)      | проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей                     |     |                   |                                                                                                                               |  |  |
| 1.5.4 | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с <a href="#">пунктом 6.2.16</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 9.3.19</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил) | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | 0,4 | $K_{\text{гидр}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br>В случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, $K_{\text{гидр}}$ принимается равным 1 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                           |                                                                                                                             |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.5.5 | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке | 0,02 | К <sub>шурф</sub>         | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br>В случае, если бесхозные тепловые сети отсутствуют, К <sub>шурф</sub> принимается равным 1 |  |  |
| 1.5.6 | Акты о проведении очистки и промывки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель наличия актов о проведении очистки и                                                                                                                                                                                        | 0,4  | К <sub>очист.промыв</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                               |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |      |                          |                                                                                                                                      |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)                    | тепловых сетей, тепловых пунктов                                                                                |      |                          |                                                                                                                                      |  |  |
| 1.5.7 | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 | Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | 0,01 | К <sub>электр.сопр</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br>В случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, К <sub>электр.сопр</sub> принимается равным 1 |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |      |                                      |                                                                 |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|         | Пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |      |                                      |                                                                 |  |
| 1.5.8   | Акт опробования работоспособности и оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций            | 0,01 | K <sub>насос.стан</sub>              | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                   |  |
| 1.5.9   | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей,                                        | Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | 0,04 | K <sub>матер</sub>                   | K <sub>матер</sub> = % наличия запас мат факт по инвентар / 100 |  |
| 1.5.9.1 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | -    | % наличия запас мат факт по инвентар | Фактическое значение                                            |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |      |                    |                               |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|--|
|        | Российской Федерации, утвержденного <a href="#">приказом</a> Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <sup>5</sup> ( <a href="#">подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил</a> )                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |      |                    |                               |  |  |
| 1.5.10 | В соответствии с требованиями <a href="#">части 1 статьи 9</a> Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с <a href="#">законодательством</a> Российской Федерации об обязательном страховании | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 | К <sub>страх</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |     |                    |                               |  |                |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------|--|----------------|
|   |                                       | гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил) |                                    |     |                    |                               |  |                |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные | Справка об отсутствии невыполненных в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель выполнения предписаний, | 0,1 | К <sub>предп</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения | установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным | влияющих на надежность работы в отопительный период |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4</a> <sup>1</sup> Федерального закона о теплоснабжении и <a href="#">абзацем вторым пункта 2 статьи 5</a> Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований <a href="#">пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7</a> Правил технической | давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | эксплуатации тепловых энергоустановок и <a href="#">пунктов 394, 396 - 399, 403</a> Правил промышленной безопасности ( <a href="#">подпункт 9.2 пункта 9</a> Правил) | наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4.1</a> Федерального закона о теплоснабжении и <a href="#">абзацем вторым пункта 2 статьи 5</a> Федерального закона о промышленной безопасности) ( <a href="#">подпункт 9.2 пункта 9</a> Правил) |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

<sup>1</sup> Зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г., регистрационный N 4358.

<sup>2</sup> Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный N 61998. В соответствии с [пунктом 2](#) приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 [Правила](#) промышленной безопасности действуют до 1 января 2027 г.

<sup>3</sup> Зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2022 г., регистрационный N 70433.

<sup>4</sup> Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный N 61926. В соответствии с [пунктом 3](#) приказа Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н данный приказ действует до 31 декабря 2025 г.

<sup>5</sup> Зарегистрирован Минюстом России 27 августа 1998 г., регистрационный N 1598 (с изменениями, внесенными приказами Минфина России [от 24 марта 2000 г. N 31н](#) зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2000 г., регистрационный N 2209), [от 18 сентября 2006 г. N 116н](#) (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2006 г., регистрационный N 8397), [от 26 марта 2007 г. N 26н](#) (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2007 г., регистрационный N 9285), [от 25 октября 2010 г. N 132н](#) (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2010 г., регистрационный N 19048), [от 24 декабря 2010 г. N 186н](#) (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 г., регистрационный N 19910), [от 29 марта 2017 г. N 47н](#) (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г., регистрационный N 46408), [от 11 апреля 2018 г. N 74н](#) (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 г., регистрационный N 50890).

к [Порядку](#) проведения оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду,  
утвержденному [приказом](#) Минэнерго России  
от 13 ноября 2024 г. N 2234

Рекомендуемый образец

**Оценочный лист**  
**для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций**

| N п/п | Обязательное требование                                                                                                                            | Подтверждающий документ | Показатель                                                                            | Вес показателя | Наименование показателя   | Расчет показателей готовности (формула)                                                                                                                                                                                                                     | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                    |                         | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ                                                                     |                |                           | $I_{\text{тсо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,05$                                                                                                                                                         |                                  |                                                             |
| 1     | Выполнить требования, установленные <a href="#">частью 4 статьи 20</a> Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - | -                       | Показатель выполнения требований <a href="#">Федерального закона</a> о теплоснабжении | 0,9            | $K_{\text{закон о тепл}}$ | $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{режим.налад}} * 0,01 + K_{\text{качест}} * 0,01 + K_{\text{ком.мучет}} * 0,01 + K_{\text{кач.строит}} * 0,25 + K_{\text{надеж}} * 0,65 + K_{\text{резерв}} * 0,01 + K_{\text{порядок}} * 0,01$ |                                  |                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                                                           |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): |                                                                      |                                                                                           |      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 1.1   | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)                                                        | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 0,05 | $K_{\text{функц}}$ | $K_{\text{функц}} = K_{\text{шт}} * 0,1 + K_{\text{согл}} * 0,1 + K_{\text{дисп}} * 0,1 + K_{\text{перечень}} * 0,1 + K_{\text{эксп/произв.инстр}} * 0,1 + K_{\text{знаний}} * 0,1 + K_{\text{обуч}} * 0,1 + K_{\text{отв}} * 0,1 + K_{\text{охр.труда}} * 0,1 + K_{\text{трен}} * 0,1$ |  |  |
| 1.1.1 |                                                                                                                                                                                                         | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая         | Показатель наличия персонала, осуществляющего о функции                                   | 0,1  | $K_{\text{шт}}$    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |     |                   |                                                                              |  |  |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) | эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов |     |                   |                                                                              |  |  |
| 1.1.2   |  | Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил                                                                                                                                                                           | Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения                                                     | 0,1 | $K_{\text{согл}}$ | $K_{\text{согл}} = N_{\text{согл}} / N_{\text{всего}}$<br>PCO в системе т/сн |  |  |
| 1.1.2.1 |  | организации теплоснабжения в Российской                                                                                                                                                                                                                                             | Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения                                                 | -   | $N_{\text{согл}}$ | Фактическое значение                                                         |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |     |                                       |                               |  |  |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1.1.2.2 |  | Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)               | Количество организаций всего в системе теплоснабжения                                                                                                 | -   | N <sub>всего</sub> РСО в системе т/сн | Фактическое значение          |  |  |
| 1.1.3   |  | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации | Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление | 0,1 | K <sub>дисп</sub>                     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |     |                           |                                                                                          |  |  |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <sup>1</sup> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)                   |                                                                                                                           |     |                           |                                                                                          |  |  |
| 1.1.4   |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | 0,1 | К <sub>перечень</sub>     | $K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} * 0,5$ |  |  |
| 1.1.4.1 |  | котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее                                                                                                                          | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного              | 0,5 | К <sub>перечень ОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                            |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |     |                                 |                               |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
|         | - ОПО),<br>разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 278</a> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных <a href="#">приказом</a> Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <sup>2</sup> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 2.8.2</a> Правил технической | о оборудования в случае эксплуатации ОПО                                                            |     |                                 |                               |  |  |
| 1.1.4.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | 0,5 | К <small>перечень неОПО</small> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |     |                                 |                                                         |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|       | эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |     |                                 |                                                         |  |
| 1.1.5 | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,1 | $K_{\text{экспл/произв.инстр}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                           |  |
| 1.1.6 | Копии удостоверений о проверке знаний                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель наличия удостоверений                                                                           | 0,1 | $K_{\text{знаний}}$             | $K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 +$ |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                             |                                |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|--|--|
|         | или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <a href="#">пунктами 43 - 45</a> Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных <a href="#">приказом</a> Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <sup>3</sup> (далее - | проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей |     |                             | $K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$ |  |  |
| 1.6.1.1 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), <a href="#">пунктом 2.3.23</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о                                                                                                                  | Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных <a href="#">Правилами</a> технической эксплуатации электроустаново                                                                | 0,5 | $K_{\text{пров зн не ОПО}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0  |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные <a href="#">пунктом 238</a> Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО ( <a href="#">подпункт 9.3.6 пункта 9</a> Правил) | к потребителей, <a href="#">Правилами</a> технической эксплуатации тепловых энергоустановок |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

ГАРАНТ:

В предыдущей строке таблицы и далее по тексту нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

|         |  |                                                                                                  |     |               |                               |  |  |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------|--|--|
| 1.6.1.2 |  | Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или | 0,5 | К пров зн ОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------|--|--|

|       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |     |                   |                               |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                              | протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных <a href="#">Правилами</a> промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО |     |                   |                               |  |  |
| 1.1.7 | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <a href="#">статьей 10</a> Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственно м объекте                                 | 0,1 | К <sub>обуч</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |                                                                          |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |                                                                          |  |  |
| 1.1.8 | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при | 0,1 | $K_{\text{отв}}$ | $K_{\text{отв}} = K_{\text{отв неОПО}} * 0,5 + K_{\text{отв ОПО}} * 0,5$ |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |     |                        |                               |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------|--|--|
|         | <p>пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)</p> | эксплуатации оборудования на ОПО                                                      |     |                        |                               |  |  |
| 1.1.8.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении | 0,5 | К <sub>отв неОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                        |                               |  |  |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------|--|--|
|         |                            | ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО                                                                                                                                                         |     |                        |                               |  |  |
| 1.1.8.2 |                            | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,5 | К <sub>отв ОПО</sub>   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9   | Утвержденные инструкции по | Показатель наличия                                                                                                                                                                                                                                              | 0,1 | К <sub>охр.труда</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |     |                    |                               |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------|--|--|
|        | охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями <a href="#">Правил</a> по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных <a href="#">приказом</a> Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <sup>4</sup> ( <a href="#">подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил</a> ) | утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам |     |                    |                               |  |  |
| 1.1.10 | Копии утвержденных в соответствии с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Показатель наличия программ                                                                                                                                                                     | 0,1 | К <sub>трени</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                          |                                                                                    |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                             | <p>пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок</p> | <p>противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок</p> |      |                          |                                                                                    |  |  |
| 1.2 | <p>Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и</p> | <p>Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил</p>                                                                                                                                                                                                              | <p>Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии</p>                                        | 0,01 | $K_{\text{режим.налад}}$ | $K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{тем.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$ |  |  |

|       |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |                         |                               |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1.2.1 | осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения | 0,5 | K <sub>темп.граф</sub>  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2.2 |                                                                                                                                 | Технические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Показатель                                                                                      | 0,5 | K <sub>режим.карт</sub> | Наличие - 1                   |  |  |

|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |      |                     |                               |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                       | отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт |      |                     | Отсутствие - 0                |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов                                                                                                                                  | Показатель обеспечения качества теплоносителей                                                                            | 0,01 | К <sub>качест</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |      |                        |                               |  |  |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                | теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил) |                                      |      |                        |                               |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет приобретаемой | Копии актов ввода в эксплуатацию и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатель организации коммерческого | 0,01 | К <sub>комм.учет</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов | учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                               |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                   | и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)                          |                                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                               |  |  |
| 1.5 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о | Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также | 0,25 | К <sub>кач.строит</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | теплоснабжении) | подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные <a href="#">пунктом 2.7.13</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) | приемке и оценке качества ремонта |  |  |  |  |  |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                            | копии<br>удостоверений<br>(свидетельств) о<br>качестве монтажа<br>в случае<br>выполнения<br>мероприятий по<br>строительству,<br>реконструкции и<br>(или)<br>модернизации<br>тепловых сетей - в<br>случае<br>эксплуатации<br>ОПО. (подпункт<br>9.3.14 пункта 9<br>Правил) |                                                                          |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 1.6 | Обеспечивать<br>надежное<br>теплоснабжение<br>потребителей<br>(пункт 7 части 4<br>статьи 20<br>Федерального<br>закона о<br>теплоснабжении) | Документы,<br>предусмотренные<br>подпунктами<br>9.3.15 - 9.3.21,<br>9.3.123 - 9.3.29,<br>пункта 9 Правил                                                                                                                                                                 | Показатель<br>обеспечения<br>надежного<br>теплоснабжения<br>потребителей | 0,65 | $K_{надеж}$ | $K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 +$ $K_{обслед} * 0,05 +$ $K_{дым.труб} * 0,05 +$ $K_{испыт} * 0,01 +$ $K_{гидр} * 0,4 +$ $K_{шурф} * 0,01 +$ $K_{очист.промыв} * 0,4 +$ $K_{электр.сопр} * 0,01 +$ $K_{насос\ стан} * 0,01 +$ $K_{топл} * 0,03 +$ $K_{матер} * 0,01 +$ $K_{страх} * 0,01$ |  |  |

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущей строки таблицы допущена опечатка. Вместо "подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9" имеется

в виду "подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9"

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |      |                           |                                                                                 |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.6.1   | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,01 | $K_{\text{освид}}$        | $K_{\text{освид}} = K_{\text{освид не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{освид ОПО}} * 0,5$ |  |  |
| 1.6.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании                             | 0,5  | $K_{\text{освид не ОПО}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                   |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                        |                               |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------|--|--|
|         | организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с <a href="#">частью 2 статьи 7</a> Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования | и, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации                                                                                                                                                                              |     |                        |                               |  |  |
| 1.6.1.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,5 | К <sub>освид</sub> ОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |                     |                               |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------|--|
|       | (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с <a href="#">пунктом 13.2</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов ( <a href="#">подпункт 9.3.15 пункта 9</a> Правил) |                                                                                                                    |      |                     |                               |  |
| 1.6.2 | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения,                                                                                                                                                                                                                        | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов | 0,05 | К <sub>обслед</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |      |                       |                                                                                                                                                                 |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с <a href="#">пунктом 3.1.3</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 9.3.16</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил) | теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров |      |                       |                                                                                                                                                                 |  |  |
| 1.6.3 | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 3.3.14</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок                                                                                                                                                               | Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой                          | 0,05 | К <sub>дым.труб</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br>В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К <sub>дым.труб</sub> принимается равным 1. |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |      |                    |                                                                                                                                         |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил) | фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб |      |                    |                                                                                                                                         |  |  |
| 1.6.4 | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения                                                                                                                                                                                             | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком                                                               | 0,01 | К <sub>испыт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br>В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, К <sub>испыт</sub> принимается |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                   |             |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------|--|--|
|       | испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные <a href="#">пунктом 6.2.32</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 9.3.18</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил) | проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей |     |                   | равным 1.   |  |  |
| 1.6.5 | Акты проведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,4 | К <sub>гидр</sub> | Наличие - 1 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |      |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с <a href="#">пунктом 6.2.16</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 9.3.19</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил) | наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей                                                                                                                      |      |                   | Отсутствие - 0<br>В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{гидр}}$ принимается равным 1                                                                                                  |  |  |
| 1.6.6 | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к                           | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной | 0,01 | $K_{\text{шурф}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0<br>В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, $K_{\text{шурф}}$ принимается равным 1 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |      |                           |                               |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
|       | проведению<br>которых<br>установлены<br><a href="#">пунктами 6.2.34 - 6.2.37</a> Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>( <a href="#">подпункт 9.3.20</a><br><a href="#">пункта 9</a> Правил)                                                                                                         | прокладке                                                                                          |      |                           |                               |  |  |
| 1.6.7 | Акты о<br>проведении<br>очистки и<br>промывки<br>тепловых сетей,<br>тепловых<br>пунктов,<br>требования к<br>которым<br>установлены<br><a href="#">пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18</a><br>Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок,<br>( <a href="#">подпункт 9.3.21</a><br><a href="#">пункта 9</a> Правил) | Показатель<br>наличия актов о<br>проведении<br>очистки и<br>тепловых сетей,<br>тепловых<br>пунктов | 0,4  | К <sub>очист.промыв</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.8 | Акт измерений<br>удельного                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель<br>наличия актов                                                                        | 0,01 | К <sub>электр.сопр</sub>  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |      |                         |                                                                                                                            |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил) | измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов |      |                         | В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К <sub>электр.сопр</sub> принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.9 | Акт опробования работоспособности и оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24   | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций    | 0,01 | К <sub>насос.стан</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                                                              |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |      |                              |                                                                                                                                                                                             |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | Пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |      |                              |                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 1.6.10     | Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива,                                                                                                                                                                                                       | Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива                                                                      | 0,03 | $K_{\text{топл}}$            | $K_{\text{топл}} = K_{\text{догтопл}} * 0,5 + K_{\text{запаст}} * 0,5$                                                                                                                      |  |  |
| 1.6.10.1   | заклученного (заклученных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной | Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заклученных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода | 0,5  | $K_{\text{догтопл}}$         | $K_{\text{догтопл}} = 1$ , если подтверждено наличие договоров<br>$K_{\text{догтопл}} = 0$ , если не подтверждено наличие договоров                                                         |  |  |
| 1.6.10.2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива                                                        | 0,5  | $K_{\text{запаст}}$          | $K_{\text{запаст}} = 1$ , если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$<br>$K_{\text{запаст}} = 0$ , если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$ |  |  |
| 1.6.10.2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | фактический объем запаса топлива, тыс. т                                                                                                                 | -    | $\text{Запас}_{\text{факт}}$ | фактическое значение                                                                                                                                                                        |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |   |                         |                      |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|
| 1.6.10.2.2 | <p>власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с <a href="#">Порядком</a> определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным <a href="#">приказом</a> Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (<a href="#">подпункт 9.3.25 пункта 9</a> Правил)</p> | <p>утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т</p> | - | Запас <sub>нормат</sub> | фактическое значение |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|--|--|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |      |                                      |                                                                          |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.6.11   | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для |                                                                                                | 0,01 | $K_{\text{матер}}$                   | $K_{\text{матер}} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$ |  |  |
| 1.6.11.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | -    | % наличия запас мат факт по инвентар | Фактическое значение                                                     |  |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |      |                    |                               |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|--|
|        | выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <sup>5</sup> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил) |                                                                                                            |      |                    |                               |  |  |
| 1.6.12 | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из                                                                                                                                                                                     | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 | К <sub>страх</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательство м Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственны х федеральным органам исполнительной власти в сфере</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                               |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |                               |  |  |
| 1.7 | Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляю | Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляю | 0,01 | К резерв | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <sup>6</sup> , построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную | щих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |      |           |                               |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                     | программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно <a href="#">части 8 статьи 20</a> и <a href="#">части 10 статьи 29</a> Федерального закона о теплоснабжении) ( <a href="#">подпункт 9.3.29 пункта 9</a> Правил)                                               |                                                                                                                 |      |           |                               |  |  |
| 1.8 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения ( <a href="#">пункт 9 части 4 статьи 20</a> Федерального закона о теплоснабжении) | Утвержденный в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 15.4.3</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) <a href="#">Положения</a> о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственны | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 0,01 | К порядок | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |      |                    |                               |  |                |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|----------------|
|   |                                                          | х объектах, утвержденного <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <sup>7</sup> , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные <a href="#">пунктом 386</a> Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) |                                                           |      |                    |                               |  |                |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность | 0,05 | К <sub>предп</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <p>влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями)</p> | <p>предписаний об устранении нарушений требований <a href="#">пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и <a href="#">пунктов 394, 396 - 399, 403</a> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на</p> | <p>работы в отопительный период</p> |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>(в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4</a><sup>1</sup> Федерального закона о теплоснабжении и <a href="#">абзацем вторым пункта 2 статьи 5</a> Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований <a href="#">пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7</a> Правил технической эксплуатации тепловых</p> | <p>надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями)</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |      |                   |                               |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|--|--|
|   | энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)                    | (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) |                                                                           |      |                   |                               |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)                                                                                                                                                         | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,05 | К <sub>план</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

<sup>1</sup> Зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г., регистрационный N 4358.

<sup>2</sup> Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный N 61998. В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 Правила промышленной безопасности действуют до 1 января 2027 г.

<sup>3</sup> Зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2022 г., регистрационный N 70433.

<sup>4</sup> Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный N 61926. В соответствии с пунктом 3 приказа Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н данный приказ действует до 31 декабря 2025 г.

<sup>5</sup> Зарегистрирован Минюстом России 27 августа 1998 г., регистрационный N 1598 (с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 24 марта 2000 г. N 31н зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2000 г., регистрационный N 2209), от 18 сентября 2006 г. N 116н (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2006 г.,

регистрационный N 8397), от 26 марта 2007 г. N 26н (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2007 г., регистрационный N 9285), от 25 октября 2010 г. N 132н (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2010 г., регистрационный N 19048), от 24 декабря 2010 г. N 186н (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 г., регистрационный N 19910), от 29 марта 2017 г. N 47н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г., регистрационный N 46408), от 11 апреля 2018 г. N 74н (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 г., регистрационный N 50890).

<sup>6</sup> В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 N 85 Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок действуют до 1 января 2027 г.

<sup>7</sup> В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах действует до 1 января 2027 г.

Приложение N 3  
к Порядку проведения оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду,  
утвержденному приказом Минэнерго России  
от 13 ноября 2024 г. N 2234

Рекомендуемый образец

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями

| N п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель        | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула)                                                                 | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                         |                         | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |                |                         | $I_{\text{экс-тсо}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,05$ |                                  |                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                     |      |                           |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1   | Выполнить требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (пункт 10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): | -                                                                           | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении               | 0,9  | $K_{\text{закон о тепл}}$ | $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 +$ $K_{\text{режим.налад}} * 0,01$ $+ K_{\text{качест}} * 0,01 +$ $K_{\text{кач.строит}} * 0,3 +$ $K_{\text{надеж}} * 0,62 +$ $K_{\text{порядок}} * 0,01$   |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20                                                                                                                                                                                                                                           | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной | 0,05 | $K_{\text{функц}}$        | $K_{\text{функц}} = K_{\text{шт}} * 0,1$ $+ K_{\text{дисп}} * 0,1 +$ $K_{\text{перечень}} * 0,1 +$ $K_{\text{эсп/произв.инстр}} * 0,1 +$ $K_{\text{знаний}} * 0,1 +$ $K_{\text{обуч}} * 0,1 + K_{\text{отв}}$ |  |  |

|       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |     |                   |                                                                        |  |  |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | Федерального закона о теплоснабжении) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | служб                                                                                                                                                                         |     |                   | $* 0,1 + K_{\text{охраны труда}} * 0,15 + K_{\text{тренингов}} * 0,15$ |  |  |
| 1.1.1 |                                       | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1 | $K_{\text{шт}}$   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                          |  |  |
| 1.1.2 |                                       | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительны                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель наличия положение о диспетчерской службе или                                                                                                                       | 0,1 | $K_{\text{дисп}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                          |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |     |                       |                                                                                         |  |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |  | й документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями <a href="#">раздела 15</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных <a href="#">приказом</a> Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <sup>1</sup> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) ( <a href="#">подпункт 9.3.3</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил) | распорядительны й документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление |     |                       |                                                                                         |  |  |
| 1.1.3 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации             | 0,1 | К <sub>перечень</sub> | $K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень неОПО}} * 0,5$ |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |     |                                 |                               |  |  |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
|         |  | х инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 278</a>                                               | котлов и вспомогательного оборудования                                                                                                              |     |                                 |                               |  |  |
| 1.1.3.1 |  | Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных <a href="#">приказом</a> Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <sup>2</sup> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | К <small>перечень</small> ОПО   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.3.2 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                 | 0,5 | К <small>перечень</small> неОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |     |                      |                               |  |  |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 2.8.2</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 9.3.4 пункта 9</a> Правил) |                                                                                                            |     |                      |                               |  |  |
| 1.1.4 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 2.8.4</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции,                          | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,1 | К экспл/произв.инстр | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                  |                                                                                      |  |  |
|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                  |                                                                                      |  |  |
| 1.1.5   |  | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <sup>3</sup> (далее - Правила технической | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей | 0,1 | К знаний         | $K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$ |  |  |
| 1.1.5.1 |  | Правила технической                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель наличия                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5 | К пров зн не ОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                        |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                          |                               |  |  |
|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|         |  | эксплуатации электроустановок потребителей), <a href="#">пунктом 2.3.23</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области | удостоверений о проверке знаний работников эксплуатирующей организации или записей журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний <a href="#">Правил</a> технической эксплуатации электроустановок потребителей |     |                          |                               |  |  |
| 1.1.5.2 |  | промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные <a href="#">пунктом 238</a> Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО ( <a href="#">подпункт 9.3.6</a>                                                                        | Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности                                                                                                                   | 0,5 | К <sub>пров зн ОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |     |                   |                               |  |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО                                               |     |                   |                               |  |  |
| 1.1.6 |  | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | 0,1 | К <sub>обуч</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                        |                                                                          |  |  |
|---------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | - Федеральный закон о промышленной безопасности)<br>(подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                        |                                                                          |  |  |
| 1.1.7   |  | Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,1 | $K_{\text{отв}}$       | $K_{\text{отв}} = K_{\text{отв неОПО}} * 0,5 + K_{\text{отв ОПО}} * 0,5$ |  |  |
| 1.1.7.1 |  | оборудования, работающего под                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Показатель наличия                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,5 | $K_{\text{отв неОПО}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                            |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |                               |  |  |
|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------|--|--|
|         |  | избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные <a href="#">пунктом 228</a> Правил промышленной безопасности | организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО                                                                 |     |                      |                               |  |  |
| 1.1.7.2 |  | безопасности ( <a href="#">подпункт 9.3.8</a> <a href="#">пункта 9</a> Правил)                                                                                                                                | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации | 0,5 | К <sub>отв</sub> ОПО | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |      |                           |                               |  |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | оборудования на ОПО                                                                                                                                                                                                   |      |                           |                               |  |  |
| 1.1.8 |  | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями <a href="#">Правил</a> по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных <a href="#">приказом</a> Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <sup>4</sup> ( <a href="#">подпункт 9.3.9</a> | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформлений нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам | 0,15 | К <sub>охраны труда</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |      |                          |                                                                                     |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                     | пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |      |                          |                                                                                     |  |  |
| 1.1.9 |                                                                                     | Копии утвержденных в соответствии с <a href="#">пунктом 2.3.48</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с <a href="#">пунктом 236</a> Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 0,15 | $K_{\text{тренин}}$      | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                       |  |  |
| 1.2   | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей ( <a href="#">пункт 2 части 4</a> | Документы, предусмотренные <a href="#">подпунктами 9.3.11 и 9.3.22</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Показатель проведения наладки тепловых сетей и                                                                                                                      | 0,01 | $K_{\text{режим.налад}}$ | $K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темп.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$ |  |  |

|       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |     |                        |                               |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------|--|--|
|       | статьи 20<br>Федерального<br>закона о<br>теплоснабжении) и                                                                                                 | пункта 9 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | контроля за<br>режимами<br>потребления<br>тепловой энергии                                                           |     |                        |                               |  |  |
| 1.2.1 | осуществлять<br>контроль за<br>режимами<br>потребления<br>тепловой энергии<br>(пункт 3 части 4<br>статьи 20<br>Федерального<br>закона о<br>теплоснабжении) | Разработанные и<br>утвержденные в<br>установленном<br>порядке<br>температурные<br>графики,<br>гидравлические<br>режимы работы<br>системы<br>теплоснабжения<br>на предстоящий<br>отопительный<br>период,<br>разработанные в<br>соответствии с<br>пунктом 6.2.1<br>Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок,<br>а также копии<br>эксплуатационны<br>х инструкций по<br>ведению и<br>контролю<br>режимов работы<br>системы | Показатель<br>наличия<br>температурных<br>графиков,<br>гидравлических<br>режимов работы<br>системы<br>теплоснабжения | 0,5 | К <sub>темп.граф</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |      |                         |                               |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                       | теплоснабжения<br>(подпункт 9.3.11<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |      |                         |                               |  |  |
| 1.2.2 |                                                                                                       | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | 0,5  | К <sub>режим.карт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3   | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если                                                                                                                                                                                             | Показатель обеспечения качества теплоносителей                                                                                       | 0,01 | К <sub>качест</sub>     | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 12.9</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, <a href="#">пункта 278</a> Правил промышленной безопасности (<a href="#">подпункт 9.3.12</a></p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                         |                               |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                         |                               |  |  |
| 1.4 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанный в соответствии с <a href="#">пунктом 2.7.10</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта | 0,3 | К <sub>кач.строит</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>дефектных ведомостей (при наличии),<br/>         протоколов испытаний и наладки,<br/>         предусмотренные <a href="#">пунктом 2.7.13</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |      |             |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                    | ОПО<br>(подпункт 9.3.14<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |      |             |                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 1.5   | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.28 Правил                                                                                                                                                                    | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей                                                                                                                                                           | 0,62 | $K_{надеж}$ | $K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{обслед} * 0,05 + K_{испыт} * 0,05 + K_{гидр} * 0,4 + K_{шуфр} * 0,02 + K_{очист.промыв} * 0,4 + K_{электр.сопр} * 0,01 + K_{насос стан} * 0,01 + K_{матер} * 0,04 + K_{страх} * 0,01$ |  |  |
| 1.5.1 |                                                                                                                    | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования | 0,01 | $K_{освид}$ | $K_{освид} = K_{освид не ОПО} * 0,5 + K_{освид ОПО} * 0,5$                                                                                                                                                               |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                           |                               |  |  |
|---------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1.5.1.1 |  | испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования | 0,5 | К <sub>освид не ОПО</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.1.2 |  | испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе                                                                                                                                     | 0,5 | К <sub>освид ОПО</sub>    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с <a href="#">частью 2 статьи 7</a> Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с <a href="#">пунктом 13.2</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки</p> | <p>промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                               |  |  |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------|--|--|
|       |  | предохранительных клапанов<br>(подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |                               |  |  |
| 1.5.2 |  | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | 0,05 | К обслед | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                    |                               |  |  |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                    |                               |  |  |
| 1.5.3 |  | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных | 0,05 | К <sub>испыт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |      |                   |                               |  |  |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | установленные<br>пунктом 6.2.32<br>Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>(подпункт 9.3.18<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                        | тепловых сетей                                                                                                                             |      |                   |                               |  |  |
| 1.5.4 |  | Акты проведения<br>гидравлических<br>испытаний на<br>прочность и<br>плотность<br>трубопроводов<br>тепловых сетей в<br>соответствии с<br>пунктом 6.2.16<br>Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>(подпункт 9.3.19<br>пункта 9 Правил) | Показатель<br>наличия актов<br>проведения<br>гидравлических<br>испытаний на<br>прочность и<br>плотность<br>трубопроводов<br>тепловых сетей | 0,4  | К <sub>гидр</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.5 |  | Документы,<br>подтверждающие<br>проведение<br>мероприятий по<br>контролю за<br>состоянием<br>подземных                                                                                                                                                                 | Показатель<br>наличия<br>документов,<br>подтверждающих<br>проведение<br>мероприятий по<br>контролю за                                      | 0,02 | К <sub>шурф</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |     |                |                               |  |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | <p>трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)</p> | <p>состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке</p> |     |                |                               |  |  |
| 1.5.6 |  | <p>Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37,</p>                                                                                                                                                                       | <p>Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов</p>                                                                   | 0,4 | К очист.промыв | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |      |                          |                               |  |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | 6.2.17, 12.18<br>Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок,<br>(подпункт 9.3.21<br>пункта 9 Правил)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |      |                          |                               |  |  |
| 1.5.7 |  | Акт измерений<br>удельного<br>электрического<br>сопротивления<br>грунта и<br>потенциалов<br>блуждающих<br>токов в<br>соответствии с<br>требованиями<br>пункта 6.2.43<br>Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>(подпункт 9.3.23<br>Пункта 9 Правил) | Показатель<br>наличия актов<br>измерений<br>удельного<br>электрического<br>сопротивления<br>грунта и<br>потенциалов<br>блуждающих<br>токов | 0,01 | К <sub>электр.сопр</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5.8 |  | Акт опробования<br>работоспособност<br>и оборудования<br>насосных<br>станций,<br>проведение                                                                                                                                                                                          | Показатель<br>наличия акта<br>опробования<br>работоспособнос<br>ти оборудования<br>насосных                                                | 0,01 | К <sub>насос.стан</sub>  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|         |  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |      |                                            |                                                                          |  |  |
|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         |  | которого<br>установлено<br>требованиями<br><a href="#">пункта 6.2.48</a><br>Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок<br>( <a href="#">подпункт 9.3.24</a><br><a href="#">Пункта 9</a> Правил) | станций                                                                                                             |      |                                            |                                                                          |  |  |
| 1.5.9   |  | Утвержденный в<br>соответствии с<br>требованиями<br><a href="#">пункта 2.7.3</a><br>Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок                                                                  | Показатель<br>наличия запасов<br>материалов,<br>запорной<br>арматуры,<br>запасных частей,<br>средств<br>механизации | 0,04 | $K_{\text{матер}}$                         | $K_{\text{матер}} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$ |  |  |
| 1.5.9.1 |  | перечень запасов<br>материалов,<br>запорной<br>арматуры,<br>запасных частей,<br>средств<br>механизации для<br>выполнения<br>срочных<br>внеплановых<br>(аварийных)<br>ремонтных работ,                                     |                                                                                                                     | -    | % наличия<br>запас мат факт<br>по инвентар | Фактическое<br>значение                                                  |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>результаты<br/>последней<br/>проведенной<br/>инвентаризации<br/>запасов<br/>материалов,<br/>запорной<br/>арматуры,<br/>запасных частей,<br/>средств<br/>механизации для<br/>выполнения<br/>срочных<br/>внеплановых<br/>(аварийных)<br/>ремонтных работ,<br/>оформленные в<br/>соответствии с<br/>требованиями<br/><a href="#">Положения</a> по<br/>ведению<br/>бухгалтерского<br/>учета и<br/>бухгалтерской<br/>отчетности в<br/>Российской<br/>Федерации,<br/>утвержденного<br/><a href="#">приказом</a><br/>Минфина России<br/>от 29 июля 1998 г.<br/>N 34н<sup>5</sup></p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |      |                    |                               |  |  |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|--|
|        |  | (подпункт 9.3.26<br>Пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |      |                    |                               |  |  |
| 1.5.10 |  | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 | К <sub>страх</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |      |           |                               |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                    | опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил) |                                                                                                                 |      |           |                               |  |  |
| 1.6 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения                                                                                                                                                                               | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 0,01 | К порядок | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | теплоснабжения<br>(пункт 9 части 4<br>статьи 20<br>Федерального<br>закона о<br>теплоснабжении) | о разработке<br>планов<br>мероприятий по<br>локализации и<br>ликвидации<br>последствий<br>аварий на<br>опасных<br>производственны<br>х объектах,<br>утвержденного<br>постановлением<br>Правительства<br>Российской<br>Федерации от 15<br>сентября 2020 г.<br>N 1437 <sup>6</sup> , порядок<br>(план) действий<br>по ликвидации<br>последствий<br>аварийных<br>ситуаций в сфере<br>теплоснабжения<br>или<br>предусмотренные<br>пунктом 386<br>Правил<br>промышленной<br>безопасности,<br>инструкции,<br>устанавливающие<br>действия |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |      |                    |                               |  |                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|----------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).<br>(подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |      |                    |                               |  |                |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | К <sub>предп</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4</a><sup>1</sup> Федерального закона о теплоснабжении и <a href="#">абзацем вторым пункта 2 статьи 5</a> Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований <a href="#">пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31,</a></p> | <p>тепловых энергоустановок и <a href="#">пунктов 394, 396 - 399, 403</a> Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |      |                   |                               |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|--|--|
|   | 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7<br>Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) |                                                                   |      |                   |                               |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду,                                                                                                                                                                                                                                            | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному | 0,05 | К <sub>план</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |                                                                        |  |         |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|
|  | предусмотренного<br>пунктом 3<br>настоящих Правил<br>(пункт 10 Правил) |  | периоду |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|

<sup>1</sup> Зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г., регистрационный N 4358

<sup>2</sup> Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный N 61998. В соответствии с [пунктом 2](#) приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 [Правила](#) промышленной безопасности действуют до 1 января 2027 г.

<sup>3</sup> Зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2022 г., регистрационный N 70433.

<sup>4</sup> Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный N 61926. В соответствии с [пунктом 3](#) приказа Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н данный приказ действует до 31 декабря 2025 г.

<sup>5</sup> Зарегистрирован Минюстом России 27 августа 1998 г., регистрационный N 1598 (с изменениями, внесенными приказами Минфина России [от 24 марта 2000 г. N 31н](#) зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2000 г., регистрационный N 2209), [от 18 сентября 2006 г. N 116н](#) (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2006 г., регистрационный N 8397), [от 26 марта 2007 г. N 26н](#) (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2007 г., регистрационный N 9285), [от 25 октября 2010 г. N 132н](#) (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2010 г., регистрационный N 19048), [от 24 декабря 2010 г. N 186н](#) (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 г., регистрационный N 19910), [от 29 марта 2017 г. N 47н](#) (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г., регистрационный N 46408), [от 11 апреля 2018 г. N 74н](#) (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 г., регистрационный N 50890).

<sup>6</sup> В соответствии с [пунктом 3](#) постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 [Положение](#) о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах действует до 1 января 2027 г.

**Приложение N 4**  
**к [Порядку](#) проведения оценки обеспечения**  
**готовности к отопительному периоду,**  
**утвержденному [приказом](#) Минэнерго России**  
**от 13 ноября 2024 г. N 2234**

**Рекомендуемый образец**

**Оценочный лист**

**для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплотребляющие установки которых  
подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель  
для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплотребляющих установках,**

управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

| N п/п | Обязательное требование                                                                                                                                        | Подтверждающий документ | Показатель                                                                            | Вес показателя | Наименование показателя   | Расчет показателей готовности (формула)                                                                                                                     | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                |                         | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ                                                                     |                |                           | $I_{\text{потр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{газ}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$ |                                  |                                                             |
| 1     | Выполнить требования, установленные <a href="#">частью 6 статьи 20</a> Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный | -                       | Показатель выполнения требований <a href="#">Федерального закона</a> о теплоснабжении | 0,85           | $K_{\text{закон о тепл}}$ | $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{безопасн}} * 0,8 + K_{\text{режим}} * 0,03 + K_{\text{задолж}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$                         |                                  |                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                            |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     | закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):                                                         |                                                                          |                                                                                                            |     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23 <sup>2</sup> Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | К <sub>безопасн</sub> | $K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промыв}} * 0,31 + K_{\text{гидр}} * 0,31 + K_{\text{арм}} * 0,01 + K_{\text{отв}} * 0,01 + K_{\text{испыт}} * 0,31 + K_{\text{перечень}} * 0,01 + K_{\text{экспл/произв.инстр}} * 0,01 + K_{\text{паспорт.тепл.пункт}} * 0,01 + K_{\text{шт}} * 0,01 + K_{\text{регул.темпер}} * 0,01$ |  |  |

|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |      |                     |                               |  |  |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------------------|--|--|
|       | теплоснабжении) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |      |                     |                               |  |  |
| 1.1.1 |                 | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <sup>1</sup> (далее - Правила технической эксплуатации | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0,31 | К <sub>промыв</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |      |                   |                               |  |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |      |                   |                               |  |  |
| 1.1.2 |  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,31 | К <sub>гидр</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |      |                  |                               |  |  |
|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | горячего водоснабжения в соответствии с <a href="#">пунктом 9.3.25</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 11.5.2 пункта 11</a> Правил)                                                                                           |                                                                                                   |      |                  |                               |  |  |
| 1.1.3 |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности и, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | К <sub>арм</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |      |                  |                               |  |  |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)                                                                   |                                                                                             |      |                  |                               |  |  |
| 1.1.4 |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | К <sub>отв</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>(или)<br/>установленные<br/><a href="#">пунктом 228</a><br/>Правил<br/>промышленной<br/>безопасности при<br/>использовании<br/>оборудования,<br/>работающего под<br/>избыточным<br/>давлением,<br/>утвержденных<br/><a href="#">приказом</a><br/>Ростехнадзора от<br/>15 декабря 2020 г.<br/>N 536 <sup>2</sup> (далее -<br/>Правила<br/>промышленной<br/>безопасности),<br/>ответственных<br/>лиц за безопасную<br/>эксплуатацию<br/>оборудования под<br/>давлением и<br/>ответственных за<br/>осуществление<br/>производственног<br/>о контроля при<br/>эксплуатации<br/>оборудования на<br/>опасных<br/>производственны</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |      |                    |                               |  |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | х объектах (далее - ОПО)<br>(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |      |                    |                               |  |  |
| 1.1.5 |  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | К <sub>испыт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |      |                           |                               |  |  |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | требованиями<br>пунктов 9.8,<br>9.1.59 Правил<br>технической<br>эксплуатации<br>тепловых<br>энергоустановок и<br>наличие записей о<br>результатах<br>проведенных<br>испытаний в<br>паспорте<br>теплового пункта<br>и (или)<br>теплопотребляющ<br>их установок<br>(подпункт 11.5.5<br>пункта 11 Правил) |                                                                                                                                                                                       |      |                           |                               |  |  |
| 1.1.6 |  | Организационно-р<br>аспорядительные<br>документы об<br>утверждении<br>перечня<br>производственны<br>х инструкций для<br>безопасной<br>эксплуатации<br>котлов и<br>вспомогательного<br>оборудования в<br>случае<br>эксплуатации                                                                         | Показатель<br>наличия перечня<br>производственны<br>х инструкций для<br>безопасной<br>эксплуатации<br>котлов и<br>вспомогательного<br>оборудования в<br>случае<br>эксплуатации<br>ОПО | 0,01 | К <small>перечень</small> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |      |                                     |                               |  |  |
|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | ОПО,<br>разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 278</a> Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с <a href="#">пунктом 2.8.2</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 11.5.6 пункта 11</a> Правил) |                                                                                                |      |                                     |                               |  |  |
| 1.1.7 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 2.2</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок                                                                                                                                                                                                                                             | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственны | 0,01 | К <sub>экспл/произв.инс</sub><br>тр | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |      |                      |                               |  |  |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с <a href="#">пунктом 278</a> Правил промышленной безопасности ( <a href="#">подпункт 11.5.7 пункта 11</a> Правил) | х инструкций                                                                                                                                                         |      |                      |                               |  |  |
| 1.1.8 |  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с <a href="#">пунктом 9.1.5</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание              | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0,01 | К паспорт.тепл.пункт | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |      |                 |                               |  |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |      |                 |                               |  |  |
| 1.1.9 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированн | Показатель наличия персонала, осуществляющего о функции эксплуатационно й, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,01 | К <sub>шт</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |      |                           |                               |  |  |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
|        |  | ых организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |      |                           |                               |  |  |
| 1.1.10 |  | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности и автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | $K_{\text{регул.темпер}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |      |                    |                                                                         |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                               | расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с <a href="#">пунктами 9.3.22, 9.4.18</a> Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( <a href="#">подпункт 11.5.10 пункта 11</a> Правил) |                                                                                                                                      |      |                    |                                                                         |  |  |
| 1.2   | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | Документы, предусмотренные <a href="#">подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11</a> Правил                                                                                                                         | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии                           | 0,03 | $K_{\text{режим}}$ | $K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех.готов}} * 0,5$ |  |  |
| 1.2.1 | ( <a href="#">пункт 2 части 6 статьи 20</a> Федерального закона о теплоснабжении)                             | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления                                                        | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5  | $K_{\text{врез}}$  | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                           |  |  |

|       |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |     |                        |                               |  |  |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------|--|--|
|       |  | тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) |                                                                                                                      |     |                        |                               |  |  |
| 1.2.2 |  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки                                                               | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 0,5 | К <sub>тех.готов</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>объекта к<br/>отопительному<br/>периоду,<br/>составленный по<br/>результатам<br/>анализа<br/>документов и<br/>визуального<br/>осмотра, с<br/>указанием<br/>выявленных<br/>замечаний,<br/>свидетельствующ<br/>их о<br/>несоблюдении<br/>потребителем<br/>требований<br/>безопасной<br/>эксплуатации<br/>теплопотребляющ<br/>их установок и<br/>(или)<br/>невыполнении<br/>мероприятий,<br/>обеспечивающих<br/>соблюдение<br/>указанного в<br/>договоре<br/>теплоснабжения<br/>или<br/>предусмотренного<br/>нормативными</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|       |                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |      |                      |                                                                        |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                    | актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)                                                                             |                                                                                                                                     |      |                      |                                                                        |  |  |
| 1.3   | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил                                                                                   | Показатель отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию                                                                | 0,15 | $K_{\text{задолж}}$  | $K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} 0,95$ |  |  |
| 1.3.1 | теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)     | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0,05 | $K_{\text{договор}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                          |  |  |
| 1.3.2 |                                                                                    | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по                                            | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с                          | 0,95 | $K_{\text{свер}}$    | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                          |  |  |

|       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |      |                           |                                                                                 |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |                                                                                                                | поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности |      |                           |                                                                                 |  |  |
| 1.4   | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                  | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя     | 0,02 | $K_{\text{учет}}$         | $K_{\text{учет}} = K_{\text{провер.уз.уч}} * 0,5 + K_{\text{провер.кип}} * 0,5$ |  |  |
| 1.4.1 | статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6                                                            | Акты периодической проверки узла учета,                                                                                                                                                                                                                                                                   | Показатель наличия акта проверки узла учета                                    | 0,5  | $K_{\text{провер.уз.уч}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                   |  |  |

|       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |     |                         |                               |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------|--|--|
|       | статьи 20<br>Федерального<br>закона о<br>теплоснабжении) | составленные в<br>соответствии с<br>пунктом 73<br>Правил<br>коммерческого<br>учета,<br>утвержденных<br>постановлением<br>Правительства<br>Российской<br>Федерации от 18<br>ноября 2013<br>N 1034, акты<br>разграничения<br>балансовой<br>принадлежности<br>(подпункт 11.5.14<br>пункта 11 Правил) |                                                                                                          |     |                         |                               |  |  |
| 1.4.2 |                                                          | Акты проверки<br>контрольно-измер<br>ительных<br>приборов в<br>тепловом пункте,<br>с обязательным<br>указанием<br>заводских<br>номеров, отметки<br>о наличии<br>паспортов<br>контрольно-измер<br>ительных<br>приборов                                                                             | Показатель<br>наличия актов<br>проверки<br>контрольно-изме<br>рительных<br>приборов в<br>тепловом пункте | 0,5 | К <sub>провер.кип</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |      |                       |                                                                           |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |      |                       |                                                                           |  |  |
| 2   | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований <a href="#">Правил и норм</a>                                                                                                                                                                             | Документы, предусмотренные <a href="#">подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил</a>                                                                                                                                                                      | Показатель выполнения <a href="#">Правил и норм</a> технической эксплуатации жилищного фонда | 0,06 | $K_{\text{жил.фонд}}$ | $K_{\text{жил.фонд}} = K_{\text{контур}} * 0,7 + K_{\text{дезинф}} * 0,3$ |  |  |
| 2.1 | технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <sup>3</sup> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) ( <a href="#">подпункт 11.2 пункта 11 Правил</a> ) | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями <a href="#">пункта 2.6.10</a> Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда ( <a href="#">подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил</a> ) | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания   | 0,7  | $K_{\text{контур}}$   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                             |  |  |
| 2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой                                                                                                                                                                                         | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой           | 0,3  | $K_{\text{дезинф}}$   | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                             |  |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с <a href="#">пунктом 5.2.10</a> Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм <a href="#">СанПиН 1.2.3685-21</a> "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных <a href="#">постановлением</a> Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2<sup>4</sup></p> | <p>схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)                                      |                                                                                                                                                                                     |      |                       |                                                                                |  |  |
| 3   | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного <a href="#">пунктом 11</a> Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных <a href="#">постановлением</a> Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, | Для лиц, указанных в <a href="#">подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1</a> Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | 0,02 | $K_{\text{газ}}$      | $K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} * 0,5 + K_{\text{догов.тех.обсл}} * 0,5$ |  |  |
| 3.1 | Федерации от 17 мая 2002 г. N 317,                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  | Показатель наличия акта                                                                                                                                                             | 0,5  | $K_{\text{дым.вент}}$ | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0                                                  |  |  |

|     |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |     |                             |                               |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
|     | в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового             | ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме ( <a href="#">пункт 11.5.18 пункта 18 Правил</a> ) | обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом                                           |     |                             |                               |  |  |
| 3.2 | оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению ( <a href="#">подпункт 11.3 пункта 11 Правил</a> ) |                                                                                                                        | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5 | К <sub>догов.тех.обсл</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте [графы 3 строки 3](#) таблицы допущена опечатка. Вместо "пункт 11.5.18 пункта 18" имеется в виду "[пункт 11.5.18 пункта 11](#)"

|   |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                        |      |                    |                               |  |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|----------------|
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | К <sub>предп</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------|--|----------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4</a> <sup>1</sup> | федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных <a href="#">пунктом 2 части 1 статьи 4</a> <sup>1</sup> Федерального закона о теплоснабжении и <a href="#">абзацем вторым пункта 2 статьи 5</a> Федерального закона о |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации</p> | <p>промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                           |      |                   |                               |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------------|--|--|
|   | тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)                                                                                                           |                                                          |                                                                           |      |                   |                               |  |  |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,02 | К <sub>план</sub> | Наличие - 1<br>Отсутствие - 0 |  |  |

<sup>1</sup> Зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2003 г., регистрационный N 4358.

<sup>2</sup> Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный N 61998. В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 Правила промышленной безопасности действуют до 1 января 2027 г.

<sup>3</sup> Зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2003 г., регистрационный N 5176.

<sup>4</sup> Зарегистрировано Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296 (с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 24 (зарегистрировано Минюстом России 9 марта 2023 г., регистрационный N 72558). В соответствии с пунктом 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" действуют до 1 марта 2027 г.



Приложение N 5  
к [Порядку](#) проведения оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду,  
утвержденному [приказом](#) Минэнерго России  
от 13 ноября 2024 г. N 2234

Рекомендуемый образец

АКТ  
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду  
\_\_\_\_/\_\_\_\_ гг.

\_\_\_\_ " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_,  
(форма документа и его реквизиты, которым  
образована комиссия)  
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения  
готовности к отопительному периоду от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., утвержденной  
\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя)  
уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к  
отопительному периоду)  
с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с  
[Федеральным законом](#) от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"  
провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

\_\_\_\_\_  
(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)  
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду  
проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:  
1. \_\_\_\_\_;  
2. \_\_\_\_\_;  
3. \_\_\_\_\_;  
NN \_\_\_\_\_.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному  
периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности<br>(Готов/готов с условиями/не готов) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.                                   |                                                          |
| 2.                                   |                                                          |
| 3.                                   |                                                          |
| NN                                   |                                                          |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения  
готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения<br>готовности | Уровень готовности<br>(Готов/готов с условиями/не готов) |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

167/168

---

(подпись, расшифровка подписи и печать  
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по  
проведению оценки обеспечения готовности к  
отопительному периоду)