



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Чебоксары»
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)

пр. И. Яковлева, д.19 «А», г. Чебоксары,
Чувашская Республика, Российская Федерация, 428024
тел.: +7 (8352) 54-01-82, факс: +7 (8352) 54-07-94
e-mail: info@chsetgaz.ru

ОКПО 54071516, ОГРН 1032128009605, ИНН 2128049998, КПП 213001001
20.05.2026 № 10-01-05/2487
на № _____ от _____

Начальнику
МБУ «Управление
территориального планирования»
города Чебоксары

С. В. Лукину

О рассмотрении обращения

Уважаемый Станислав Вячеславович!

Рассмотрев Ваше обращение о технической возможности подключения к газораспределительным сетям объекта на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010208:2126 площадью 594 м² в городе Чебоксары с видом разрешенного использования «Хранение автотранспорта» с годовым расходом газа – 3,249 тыс. м³/год (часовой расход – 1,431 м³/час), АО «Газпром газораспределение Чебоксары» сообщает следующее.

В целях обеспечения подачи газа потребителям города требуемых параметров и в необходимом объеме Обществом все договора о подключении объекта капитального строительства к газораспределительным сетям по городу Чебоксары выдаются в соответствии со актуализированной схемой газификации и газораспределения города Чебоксары, утверждённой постановлением от 17.03.2025г. №710 (далее – Схема). Расход газа на запрашиваемый Вами объект в Схеме не предусмотрен.

Необходимо включить вышеуказанный объект в корректировку актуализированной схемы газификации и газораспределения города Чебоксары, чтобы определить отсутствие или наличие мероприятий, необходимых для подключения дополнительной нагрузки.

Дополнительно сообщаем, что близлежащим газопроводом, который, возможно, будет рассмотрен для подключения вышеуказанного объекта, является газопровод среднего давления $P \leq 0,3$ МПа Ø 63 мм. Газопровод принадлежит ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии, газопровод расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 21:01:010208:2126.

На основании вышеизложенного АО «Газпром газораспределение Чебоксары» готово вернуться к рассмотрению данного вопроса после принятия соответствующих решений администрацией г. Чебоксары.

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора

(8352) 51-19-23

В.М. Семенов