

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«26» август 2024 г., 21250061000211926736
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Яльчикскому муниципальному округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Чувашской Республике - Чувашии

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» мая 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2504/019-21/6-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Октябрьская, д. 12

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «30» апреля 2025 г., № 2504/019-21/6-П/ВП, учетный номер проверки 21250061000211926736.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Сардаев Сергей Геннадьевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Яльчикскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор Яльчикского муниципального округа по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемым лицом требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Чувашия Чувашская Республика -, р-н Яльчикский, д Кильдюшево, ул 40 лет Победы, Дом 17

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЯЛЬЧИКСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИНН 2120001962, адрес регистрации юридического лица: 429380, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, ЯЛЬЧИКСКИЙ, С ЯЛЬЧИКИ, УЛ ИВАНОВА, Д. 13

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или должностного лица, ответственного за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «12» мая 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «23» мая 2025 года, 11 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

09 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания. Место выявления нарушения: БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии, расположенное по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, д. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы, д. 17
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 01.11.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Или иные мероприятия, выполнение которых обеспечивает соблюдение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленные в ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Заблаговременно, до истечения сроков, установленных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Копия договора на оказание услуг по проведению испытаний ограждений на крыше. Копия акта выполненных работ. Копия документов о проведении испытаний ограждений на крыше, а также журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Заблаговременно, до истечения сроков, установленных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Указанные материалы возможно предоставить в рамках профилактического визита, проведение которого возможно по Вашей инициативе.
2. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии, расположенное по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, д. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы, д. 17
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Срок устранения нарушения:
 01.11.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Или иные мероприятия, выполнение которых обеспечивает соблюдение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленные в ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Заблаговременно, до истечения сроков, установленных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотоматериалы (видео), позволяющие убедиться в выполнении указанного требования и идентифицировать объект. Заблаговременно, до истечения сроков, установленных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
3. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Место выявления нарушения: БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии, расположенное по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, д. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы, д. 17
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Срок устранения нарушения:
 01.11.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Или иные мероприятия, выполнение которых обеспечивает соблюдение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленные в ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Заблаговременно, до истечения сроков, установленных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований:

Копия технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Фотоматериалы (видео), позволяющие убедиться в выполнении указанного требования и идентифицировать объект. Заблаговременно, до истечения сроков, установленных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Указанные материалы возможно предоставить в рамках профилактического визита, проведение которого возможно по Вашей инициативе.

4. Огнетушители установлены на полу без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Место выявления нарушения: БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии, расположенное по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, д. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы, д. 17

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

Срок устранения нарушения:

01.11.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Или иные мероприятия, выполнение которых обеспечивает соблюдение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленные в ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Заблаговременно, до истечения сроков, установленных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотоматериалы (видео), позволяющие убедиться в выполнении указанного требования и идентифицировать объект. Заблаговременно, до истечения сроков, установленных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

5. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода выполняется самостоятельно, без привлечения специализированных организаций в нарушении п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.1 ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность». Место выявления нарушения: БУ «Яльчикский ЦСОН» Минтруда Чувашии, расположенное по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский муниципальный округ, д. Кильдюшево, ул. 40 лет Победы, д. 17

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

01.11.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить проведение технического обслуживания внутреннего противопожарного водопровода с привлечением специализированных организаций в соответствии с ГОСТ Р 59643-2021. Или иные мероприятия, выполнение которых обеспечивает соблюдение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленные в ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Заблаговременно, до истечения сроков, установленных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Копия договора на оказание услуг по проведению технического обслуживания внутреннего противопожарного водопровода. Копия протокола (акта) технического обслуживания внутреннего противопожарного водопровода. Заблаговременно, до истечения сроков, установленных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Указанные материалы возможно предоставить в рамках профилактического визита, проведение которого возможно по Вашей инициативе.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Яльчикскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор Яльчикского муниципального округа по пожарному надзору)
 Сардаев Сергей Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Сардаев Сергей Геннадьевич - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Яльчикскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (государственный инспектор Яльчикского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 88354925753, e-mail: ond-
 yalc@21.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

директор 20.05.2023 В.И.

«12» часов «00» минут «23» 05 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

