

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской  
Республике - Чувашии»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Чувашской Республике - Чувашии в городе Канаш»

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской  
Республике - Чувашии в г. Канаш»

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Федора Гладкова ул, дом 17, тел.: +7  
(8352) 56-29-16

e-mail: cent@cge21.ru

ОГРН 1052128008448 ИНН 2128701099

Адреса мест осуществления деятельности: 429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, Батырево с,  
Ленина пр-кт, дом 13, тел.: 8(8353)25-03-31, e-mail: 32@cge21.ru; 429220, Чувашская Республика - Чувашия,  
Вурнарский р-н, Вурнары пгт, Ж.Илюкина ул, дом 15, тел.: 8(8353)72-55-30, e-mail: 37@cge21.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512876



УТВЕРЖДАЮ

Миним-эксперт медицинской организации,  
руководитель испытательного лабораторного  
центра

И.Г. Макарова  
12.12.2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 21-00/44738-24 от 12.12.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ (ИНН 2100002781 ОГРН 1222100009240)

2. Юридический адрес: 429140, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ М.О. КОМСОМОЛЬСКИЙ, С  
КОМСОМОЛЬСКОЕ, УЛ ЗАВОДСКАЯ ЗД. 57

Фактический адрес: Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Комсомольский, с Комсомольское, ул Заводская, зд.  
57

3. Наименование образца испытаний: вода из артезианской скважины

4. Место отбора: Артезианская скважина, Чувашская Республика - Чувашия, м.о. Комсомольский, с Урмаево, ул  
Советская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 10.12.2024 10:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Карпов Н. И. начальник ТО АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.12.2024 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №06 от 10 декабря 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 10 декабря 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет  
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени  
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Протокол испытаний № 21-00/44738-24 от 12.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
9. Код образца (пробы): 21-00/44738-3.4-24
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                        | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термометр лабораторный стеклянный, ТЛС-6 | 00333           |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 429350, Чувашская Республика - Чувашия, Батыревский р-н, Батырево с, Ленина пр-кт, дом 13 |                                                      |                        |                      |                                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований (с.Батырево)                                               |                                                      |                        |                      |                                      |                           |
| Образец поступил 10.12.2024 12:40                                                                                           |                                                      |                        |                      |                                      |                           |
| дата начала испытаний 10.12.2024 13:00, дата окончания испытаний 12.12.2024 14:03                                           |                                                      |                        |                      |                                      |                           |
| № п/п                                                                                                                       | Определяемые показатели                              | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня          | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                                           | E. coli                                              | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                           | ГОСТ 34786-2021           |
| 2                                                                                                                           | Обобщенные колиформные бактерии                      | КОЕ/100 мл             | Не обнаружено        | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) | МУК 4.2.3963-23           |
| 3                                                                                                                           | Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37±1,0°C | КОЕ/см <sup>3</sup>    | Менее 1**            | Не более 50                          | МУК 4.2.3963-23           |
| Мнения и интерпретации: Примечание: ** в пределах диапазона определения не обнаружено                                       |                                                      |                        |                      |                                      |                           |

Ответственный за оформление протокола:  
Е.Г. Тибайкина, Помощник врача по общей гигиене



Конец протокола испытаний № 21-00/44738-24 от 12.12.2024