

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
муниципального округа - начальник
Управления по благоустройству и развитию
территорий Красночетайского
муниципального округа Чувашской
Республики

В.И. Яробаева
« 06 » 04 2026г.



УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ГУП «Чувашгаз»

Минстроя Чувашии

А.В. Архипов
« 06 » 04 2026г.

План подготовки объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду
2026- 2027 гг. ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии

1. Общие сведения об организации:

1.	Наименование организации	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии
2.	Юридический адрес	г. Чебоксары, ул. Гагарина, д. 20, помещ. 3
3.	Наименование и адрес источников теплоснабжения: БМК №1 – 1,41 Гкал/ч БМК №4 – 0,56 Гкал/ч БМК №5 – 0,52 Гкал/ч БМК №6 – 1,03 Гкал/ч БМК №7 – 1,03 Гкал/ч КНР – 0,17 Гкал/ч	ул. 1-я Заводская ул. Новая ул. Новая ул. Новая ул. Новая ул. Новая
4.	Год ввода в эксплуатацию: БМК №1 – 1,41 Гкал/ч БМК №4 – 0,56 Гкал/ч БМК №5 – 0,52 Гкал/ч БМК №6 – 1,03 Гкал/ч БМК №7 – 1,03 Гкал/ч КНР – 0,17 Гкал/ч	2025г. 2025г. 2025г. 2025г. 2025г. 2025г.
5.	Мощность источников теплоснабжения: БМК №1 – 1,41 Гкал/ч БМК №4 – 0,56 Гкал/ч БМК №5 – 0,52 Гкал/ч БМК №6 – 1,03 Гкал/ч БМК №7 – 1,03 Гкал/ч КНР – 0,17 Гкал/ч	1,41 Гкал/ч 0,56 Гкал/ч 0,52 Гкал/ч 1,03 Гкал/ч 1,03 Гкал/ч 0,17 Гкал/ч
6.	Система отопления: БМК №1 – 1,41 Гкал/ч БМК №4 – 0,56 Гкал/ч БМК №5 – 0,52 Гкал/ч БМК №6 – 1,03 Гкал/ч БМК №7 – 1,03 Гкал/ч КНР – 0,17 Гкал/ч	Закрытая Закрытая Закрытая Закрытая Закрытая Закрытая

7.	Схема отопления: БМК №1 – 1,41 Гкал/ч БМК №4 – 0,56 Гкал/ч БМК №5 – 0,52 Гкал/ч БМК №6 – 1,03 Гкал/ч БМК №7 – 1,03 Гкал/ч КНР – 0,17 Гкал/ч	Двухтрубная Двухтрубная Двухтрубная Двухтрубная Двухтрубная Двухтрубная
8.	Система ГВС:	Отсутствует
9.	Резерв/дефицит мощности: БМК №1 – 1,41 Гкал/ч БМК №4 – 0,56 Гкал/ч БМК №5 – 0,52 Гкал/ч БМК №6 – 1,03 Гкал/ч БМК №7 – 1,03 Гкал/ч КНР – 0,17 Гкал/ч	Нет Нет Нет Нет Нет Нет
10	Договора теплоснабжения: БМК №1 – 1,41 Гкал/ч БМК №4 – 0,56 Гкал/ч БМК №5 – 0,52 Гкал/ч БМК №6 – 1,03 Гкал/ч БМК №7 – 1,03 Гкал/ч КНР – 0,17 Гкал/ч	Заключены Заключены Заключены Заключены Заключены Заключены

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2023	2024	2025
1.	Продолжительность отопительного периода	дни	211	210	210
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С	-0,7	-1,2	-1,2
3.	Объем выработанной тепловой энергии в отопительный период	Гкал	0	0	0
4.	Случаи аварий/дефектов оборудования системы теплоснабжения	шт.	0	0	0
5.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период				
5.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	шт.	0	0	0
5.2.	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	шт.	0	0	0
5.3.	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	шт.	0	0	0
6.	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	шт.	0	0	0
7.	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	шт.	0	0	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ГУП «Чувашгаз»

Министра Чувашии

А.В. Архипов

« 03 » 04 2026г.

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду
2026- 2027 гг. ГУП «Чувашгаз» Министрства Чувашии

[illegible]

[illegible]

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону (предусмотренных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду)

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.
3. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.
4. Укомплектованность эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб персоналом.
5. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.
6. Проведение наладки принадлежащих тепловых сетей.
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.
8. Обеспечение качества теплоносителей.
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
11. Готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи.
12. Соблюдение водно-химического режима.
13. Отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.
14. Наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей.
15. Наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.
16. Наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.
17. Проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей.
18. Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения.
19. Выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии.
20. Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.
21. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
22. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.
23. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
24. Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.