

**Информация о возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»**

№ 50524-СЗ-01204 от 18.09.2024

1. Наименование организации, выдавшей информацию о возможности подключения: Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».
2. Наименование Заявителя: МБУ «Управление территориального планирования» города Чебоксары – Чувашской Республики.
3. Наименование подключаемого объекта: «Размещение гаражей для собственных нужд».
4. Местонахождение подключаемого объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Совхозная, земельный участок с кадастровым номером 21:01:021104:2617 г. Чебоксары.
5. Техническая возможность подключения: существует.
6. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 0,1 Гкал/ч.
Возможная точка подключения объекта к системе теплоснабжения: в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 21:01:021104:2617.
7. Срок действия информации о возможности подключения составляет 4 месяца с даты ее выдачи¹.
8. Подключение объекта к СЦТ от источника Котельная 27-Ю Филиала "Марий Эл и Чувашии" ПАО "Т Плюс" (далее - Филиал) будет осуществляться согласно п. 23 Правил подключения к системе теплоснабжения, утвержденных ПП №2115. В случае намерения подключения и заключения договора о подключении, согласно п. 23 ПП №2115 необходимо направить в адрес Филиала заполненную Типовую заявку для подключения к системе теплоснабжения с указанием сведений согласно п. 35 ПП №2115 с приложением документов п. 36 согласно ПП №2115 на электронный почтовый адрес Филиала chv-info@tplusgroup.ru с сопроводительным письмом либо подать online-заявку через портал Филиала <http://teplo.tplusgroup.ru>.
Плата за подключение определяется согласно Региональным особенностям к Стандарту качества обслуживания единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» потребителей тепловой энергии (мощности) на территории муниципального образования города Чебоксары Чувашской Республики, утвержденных Приказом Филиала от 28.12.2023 №606 «Об утверждении изменений в Региональные особенности Стандарта качества обслуживания ЕТО ПАО «Т Плюс» потребителей тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения на территории муниципального образования «город Чебоксары» с 15.12.2023 и согласно Приказу Филиала от 10.06.2024 №268 «Об опубликовании размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» в ценовых зонах теплоснабжения муниципальных образований «город Чебоксары» и «город Новочебоксарск» Чувашской Республики с 1 июля 2024 года».
9. Согласно «Типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденным Приказом Минстроя России от 17 августа 1992 года № 197, охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного

¹ В указанный срок лица, обладающие правом заключения договора о подключении в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения), вправе обратиться за заключением договора о подключении на указанных в информации о возможности подключения условиях. По истечении указанного срока обязательства организации, выдавшей указанную информацию, прекращаются.

вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается производить земляные работы.

Технический директор – главный инженер



Е.В. Данилов