


УТВЕРЖДАЮ

председатель комиссии по проверке
готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций к
отопительному периоду
2025-2026 годов на территории
города Чебоксары



Д.С. Денисов

**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НЕ
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025- 26 ГОДОВ**

15.07.2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-26 годов (далее — Программа) является оценка готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов указанных лиц путем проведения проверок готовности на основании постановления администрации города Чебоксары от 05.05.2025 № 1302.

1.2. Проверка готовности осуществляется комиссиями:

1.3. Срок проведения проверки:

с 01.07.2025 по 01.09.2025 - для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения города Чебоксары;

с 01.08.2025 по 15.10.2025 - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

II. РАБОТА КОМИССИЙ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНУМУ ПЕРИОДУ

2.1. Комиссия является рабочим органом городского округа город Чебоксары, обеспечивающим оценку обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, и потребителей тепловой энергии, установки которых подключены к системе теплоснабжения города Чебоксары, к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов.

2.2. Составы комиссий утверждены:

2.2.1. в целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, создана комиссия распоряжением администрации города Чебоксары от 15.05.2025 № 338-р;

2.2.2. в целях оценки готовности потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов созданы комиссии управами районов администрации города Чебоксары.

2.3. Основными функциями Комиссии являются:

2.3.1. Осуществление проверки на предмет соблюдения требований, установленных пунктами 9-11 приложения № 1 Правил обеспечения

готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила № 2234) (далее – требования по обеспечению готовности к отопительному периоду).

2.4. Проверка осуществляется в отношении лиц, предусмотренных пп. 2-6 ч.1 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций;
- потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;
- управляющей организации, а также товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;
- лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован;
- владельцев тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями.

2.5. Организация работы и подготовка материалов к проведению мероприятий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду осуществляется заместителем председателя Комиссии.

2.6. Председатель Комиссии:

- возглавляет и руководит деятельностью Комиссии;
- проводит заседания Комиссии;
- координирует работу Комиссии; подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;

- организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по обеспечению готовности к отопительному периоду;
- подписывает паспорта готовности к отопительному периоду.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

2.7. Члены Комиссии:

- лично участвуют в заседаниях Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии;
- соблюдают установленные Комиссией ограничения на разглашение информации, полученной в ходе ее деятельности;
- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов в ходе решения рассматриваемых вопросов, доводят информацию до председателя Комиссии до начала заседания Комиссии;
- изучают представленные проверяемым лицом документы и материалы;
- выносят предложения и замечания по вопросам оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

2.8. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с Программой, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, согласно приложению № 1 к настоящей Программе, и определяющей порядок работы Комиссии.

2.9. Порядок работы Комиссии:

2.9.1. Комиссией проверяются документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, заполненные оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по формам, установленным Приложением № 4 к настоящей Программе.

По решению Комиссии может проводиться осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.9.2. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее – уровень готовности) на основании значения индекса готовности, установленного в оценочных листах.

Уровень готовности определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше или равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше или равен 0,9.

2.9.3. Расчет индекса готовности и проверка оценочных листов производится единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность на территории города Чебоксары, на основании документов, представленных в Комиссию

2.9.4. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду направляются единой теплоснабжающей организацией не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному период 2025-2026 годов (далее — Акт) в Комиссию для определения уровня готовности лиц, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду, и оформления результатов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

2.9.5. Срок проведения оценки обеспечения готовности в отношении проверяемого лица не должен превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

2.9.6. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются Актом, который составляется не позднее 1 рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности по форме согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

2.9.7. К Акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.

При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый Акт и прилагается новый оценочный лист.

2.10. Срок составления Акта:

не позднее 10 сентября — для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов;

не позднее 25 октября — для теплоснабжающих и тепловых сетей, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

2.11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – паспорт готовности) составляется по форме согласно приложению № 3 к настоящей Программе и выдается администрацией города Чебоксары в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если срок устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 2.8 настоящей Программы.

При нахождении объектов оценки проверяемого лица в двух и более муниципальных образованиях паспорт готовности выдается в каждом из муниципальных образований, на территории которой расположены объекты оценки.

2.12. Сроки выдачи паспортов готовности:

- не позднее 15.09.2025 для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов;

- не позднее 01.11.2025 для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.

2.13. Лица, не получившие паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.12 Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

2.14. В случае неустранения замечаний, указанных в Акте, в установленный срок Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта передает данные:

- в отношении объектов жилищного фонда в Государственную жилищную инспекцию Чувашской Республики;

- в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями. – в Приволжское управление Ростехнадзора.

Приложение № 1 к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-26 годов

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОЦЕНКЕ

Управляющие организации, а также товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы

№ п/п	Наименование	Срок проведения оценки
1	ООО УК «Домоуправление»	с 04.08.2025 до 02.09.2025
2	ООО УК «Новоюжный»	
3	ООО УК «Богданка»	
4	ООО «Жилкомсервис-1»	
5	ООО УК «Инженер-Сервис»	
6	ООО «Практика Сервис»	
7	ООО УК «Теплый Дом»	
8	ООО УК «Идиллия»	
9	ООО УК «Алекс»	
10	ООО УК «Стандарт»	
11	ООО «Маштехсервис»	
12	ООО УК «Город»	
13	ООО «Забота»	
14	ООО «Лада»	
15	ООО «Волна»	
16	ООО «Свой двор»	
17	ООО «Атмосфера-ЧЕ»	
18	ООО «Объединенная управляющая компания»	
19	ООО «Кван»	
20	ООО УК «Олимп»	
21	ООО УК «Эдо»	
22	ООО «Комфорт»	
23	ООО УК «Жилстрой-3»	
24	ООО УК «Спектр-М»	
25	ООО «Жилищная компания»	
26	ГО ЖСК	
27	ТСЖ «50 лет ЧАССР»	
28	ТСЖ «Автомобилист»	
29	ТСЖ «АИСТ»	
30	ТСЖ «Веста»	
31	ТСЖ «Дворик»	
32	ТСЖ «Полет»	
33	ТСЖ «Дом-2/III»	
34	ТСЖ «Дружба»	
35	ТСЖ «Космос»	
36	ТСЖ «ЛИГА»	
37	ТСЖ «Луксор»	

38	ТСЖ «МИР»
39	ТСЖ «Победа»
40	ТСЖ «Прибой»
41	ТСЖ «Связист»
42	ТСЖ «Сталелитейщик»
43	ТСЖ «Уют»
44	ТСЖ «Энгельса 12»
45	ТСЖ «Тополек»
46	ТСЖ «Первое»
47	Семерка 7 квартир
48	ТСЖ «Усадское»
49	ТСЖ «Благовещенский»
50	ТСН Форт
51	ООО «ОЗОН»
52	ООО «СУВАР»
53	ООО «УК "ГОРОД»
54	ООО «УК «ИДИЛЛИЯ»
55	ООО «Вертикаль»
56	ООО «УК «БОГДАНКА»
57	ООО «ПРАКТИКА-СЕРВИС»
58	ООО «КАМАЛ»
59	ООО «ГОРИЗОНТ»
60	ООО «ЧАПАЕВЕЦ»
61	ООО «ЖЭУ»
62	ООО «УК «Прогресс»
63	ООО «У+»
64	ООО «Наш дом»
65	ООО «УК «Уют»
66	ООО «УК «СКВЕР»
67	ООО «Мирный 1»
68	ООО УК «Атал»
69	ООО «ПЛАНЕТА 21» (ООО «ПЛАТИНА 21»)
70	ООО «ЖЭУ ЧЗСМ»
71	ООО «Монолитсервис»
72	ООО «УК «Юность»
73	ООО «Авангард-Плюс»
74	ООО Группа Компаний «Домотех»
75	ООО УК «ОЧАГ»
76	ООО «УК МАСТЕР»
77	ООО «УК «Удача»
78	ООО «Жилкомсервис-1»
79	ООО «НИДИ»
80	ООО УК «ТЕПЛЫЙ ДОМ»
81	ООО «УК «Старко»
82	ООО «Комфорт»
83	Чебоксарская городская ассоциация ЖСК, ТСЖ
84	ООО УК «Высота»
85	ООО УК «Волжский-3»
86	ТСЖ «Восход – 11»
87	ТСЖ «Столица»
88	ЖСК «Луч»
89	ТСЖ «Дворик»
90	ТСЖ «Полет»
91	ТСЖ «СОЦ-2»
92	ТСЖ «Коллективная»
93	ТСЖ «МАКС»
94	ТСЖ «Магнит»
95	ТСН «М.ГОРЬКОГО, 51»
96	ТСЖ «Гранит»
97	ТСЖ «Доверие»

98	ТСЖ «Северный»
99	ТСЖ «Ключ»
100	ТСЖ «Наш дом – 16»
101	ТСЖ «Сосновый бор»
102	ТСЖ «Вузовец-3»
103	ТСЖ «Миттова»
104	ТСЖ «ШАНС»
105	ЖСК «Лесной»
106	ТСЖ «ДАР»
107	ТСЖ «Виктория»
108	ТСЖ «Наука»
109	ТСЖ «Баграм-345»
110	ТСЖ «Бриз»
111	ТСЖ «Кабельщик-2»
112	ТСЖ «ГАРАНТ»
113	ТСЖ «БАРИС»
114	ТСЖ «Алмаз»
115	ТСЖ «Росток»
116	ТСЖ «Волжский»
117	ТСЖ «Орион»
118	ТСЖ «Наш дом-28»
119	ТСЖ «Наш дом - 3»
120	ТСЖ «Согласие и К»
121	ТСЖ «Ключ-2»
122	ТСЖ «Керамик»
123	ТСЖ «Волга 9»
124	ТСЖ «Наш дом – 6»
125	ТСЖ «Терем»
126	ТСЖ «Наш дом – 22»
127	ТСЖ «ВЕКТОР»
128	ТСЖ «Перспектива»
129	ТСЖ «КИРОВЕЦ»
130	ГО ЖСК
131	ООО «УК «АЛЕКС»
132	ООО «УК «СВОЙ ДВОР»
133	ООО «УК «ЦЕНТР»
134	ООО «ТЕКСТИЛЬЩИК»
135	ООО «НАСЛЕДИЕ»
136	ООО «УК «УПРАВДОМ»
137	ООО «АЛСТА»
138	ООО «УК Рассвет»
140	ООО «ЛюксЖилСервис»
141	ООО «ЮИТ»
142	ООО «ДОСТОЯНИЕ»
143	ООО УО «КОЛОСС»
144	ООО «Свет»
145	ООО «УК Родник»
146	ООО «УК Жилищный стандарт»
147	ООО «НОВОЮЖНЫЙ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА»
148	ООО «Хотэй»
149	ООО «УК «Наш дом»
150	ООО «УК «Город»
151	ООО «Объединенная управляющая компания»
152	ООО «УО «Центр-Ч»
153	ЗАО «Южный»
154	ООО «УК «ИК ЧР»
155	ООО «ЖИЛИЩНАЯ КОМПАНИЯ»
156	ООО «УО «Атмосфера-Че»
157	ООО УК «Илем»
158	ООО «Дезлюкс»

159	ООО «УК Вимакс»	
160	ООО «УК «ОЛИМП»	
161	ТСН «ТСЖ «На Складском»	
162	ТСН «АВРОРА»	
163	ТСЖ «Радуга»	
164	ТСЖ «Трикотажник»	
165	ТСЖ «Тракторостроитель»	
166	ТСЖ «23»	
167	ТСЖ «Наш дом»	
168	ТСЖ «Наш дом – 2»	
169	ТСЖ «Дом»	
170	ТСЖ «ТСЖ-15»	
171	ТСЖ «Единство»	
172	ТСЖ «Арко»	
173	ТСЖ «Интерьер»	
174	ТСЖ «Стрелка»	
175	ТСЖ «Соседи»	
176	ТСЖ «Ленком»	
177	ТСЖ «Мой дом-37»	
178	ТСЖ «Оптима»	
179	ТСЖ «Лидер»	
180	ЖСК «Монтажник-2»	
181	ТСЖ «Звёздный»	
182	ТСЖ «Согласие»	
183	ТСЖ «Веста-30»	
184	ТСЖ «Вера»	
185	ТСЖ «Рассвет-1»	
186	ТСЖ «НАДЕЖДА»	
187	ТСЖ «Рассвет»	
188	ТСЖ «ЭЛЕКТРИК-1»	
189	ТСЖ «Волга-9»	
190	ТСЖ «Забота»	
191	ТСЖ «Эгерский-48»	
192	ЖК «Будайка»	

Социальные объекты

№ п/п	Наименование	Срок проведения оценки
1	МБДОУ " Детский сад № 1"	с 04.08.2025 до 02.09.2025
2	МБДОУ "Детский сад № 2" г. Чебоксары	
3	МБДОУ «Детский сад № 3» г.Чебоксары	
4	МБДОУ "Детский сад № 6" г. Чебоксары	
5	МАДОУ "Детский сад №7" г. Чебоксары	
6	МБДОУ "Детский сад № 8" г. Чебоксары	
7	МБДОУ "Детский сад № 9" г. Чебоксары	
8	МБДОУ "Детский сад №10" г. Чебоксары	
9	МБДОУ "Детский сад №11" г. Чебоксары)	
10	МБДОУ "Детский сад №13" г.Чебоксары	
11	МБДОУ "Детский сад № 14" г. Чебоксары	
12	МБДОУ "Детский сад №15" г. Чебоксары	
13	МБДОУ "Детский сад №16" г. Чебоксары	
14	МБДОУ "Детский сад № 17" г. Чебоксары	
15	МБДОУ «Детский сад № 19» г. Чебоксары	
16	МБДОУ "Детский сад №21" г.Чебоксары	
17	МБДОУ "Детский сад № 22" г. Чебоксары	
18	МБДОУ " Детский сад №23"г.Чебоксары	
19	МБДОУ "Детский сад № 24" г. Чебоксары	
20	МБДОУ "Детский сад №25" г. Чебоксары	

21	МБДОУ "Детский сад № 27" г. Чебоксары
22	МБДОУ "Детский сад № 28" г. Чебоксары
23	МБДОУ "Детский сад № 30" г. Чебоксары
24	МБДОУ "Детский сад № 36" г. Чебоксары
25	МБДОУ "Детский сад № 42" г. Чебоксары
26	МБДОУ "Детский сад № 45" г. Чебоксары
27	МБДОУ "Детский сад № 46" г. Чебоксары
28	МБДОУ "Детский сад № 47" г. Чебоксары
29	МБДОУ "Детский сад № 48" г. Чебоксары (2 корпуса)
30	МБДОУ "Детский сад № 49" г. Чебоксары
31	МБДОУ "Детский сад № 50" г. Чебоксары (3 корпуса)
32	МБДОУ "Детский сад № 52" г. Чебоксары
33	МБДОУ «Детский сад № 54» г. Чебоксары
34	МБДОУ "Детский сад № 61" г. Чебоксары
35	МБДОУ "Детский сад № 65" г. Чебоксары
36	МАДОУ "Детский сад № 70" г. Чебоксары
37	МБДОУ "Детский сад № 72"
38	МБДОУ "Детский сад № 73" г. Чебоксары
39	МБДОУ «Детский сад № 74 «Берёзка» г. Чебоксары
40	МАДОУ "Детский сад № 75" г. Чебоксары
41	МБДОУ "Детский сад № 76" г. Чебоксары
42	МБДОУ "Детский сад № 78" г. Чебоксары
43	МБДОУ "Детский сад № 80" г. Чебоксары
44	МБДОУ "Детский сад № 82" г. Чебоксары
45	МБДОУ "Детский сад № 83" г. Чебоксары
46	МБДОУ "Детский сад № 85" г. Чебоксары
47	МБДОУ «Детский сад № 88» г. Чебоксары
48	МБДОУ "Детский сад № 89" г. Чебоксары
49	МБДОУ "Детский сад № 93 "Теремок" г. Чебоксары
50	МБДОУ "Детский сад № 95" г. Чебоксары
51	МБДОУ "Детский сад № 96" г. Чебоксары
52	МБДОУ "Детский сад № 97" г. Чебоксары
53	МБДОУ «Детский сад № 98» г. Чебоксары
54	МБДОУ "Детский сад № 101" г. Чебоксары
55	МБДОУ "Детский сад № 103" г. Чебоксары
56	МБДОУ "Детский сад № 105" г. Чебоксары
57	МБДОУ "Детский сад № 106" г. Чебоксары
58	МБДОУ "Детский сад № 108" г. Чебоксары
59	МБДОУ "Детский сад № 111 "Умка" г. Чебоксары
60	МБДОУ "Детский сад № 112" г. Чебоксары
61	МБДОУ "Детский сад № 113" г. Чебоксары
62	МБДОУ "Детский сад № 114" г. Чебоксары
63	МБДОУ "Детский сад № 116" г. Чебоксары
64	МБДОУ "Детский сад № 117" г. Чебоксары
65	МБДОУ "Детский сад № 118" г. Чебоксары
66	МБДОУ "Детский сад № 122" г. Чебоксары
67	МБДОУ "Детский сад № 125" г. Чебоксары
68	МБДОУ "Детский сад № 126" г. Чебоксары
69	МБДОУ "Детский сад № 127" г. Чебоксары
70	МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары
71	МБДОУ "Детский сад № 129" г. Чебоксары
72	МБДОУ "Детский сад № 130" г. Чебоксары
73	МБДОУ "Детский сад № 132" г. Чебоксары
74	МБДОУ "Детский сад № 133" г. Чебоксары
75	МБДОУ "ЦРР -детский сад № 134" г. Чебоксары
76	МБДОУ "Детский сад № 136" г. Чебоксары
77	МБДОУ "Детский сад № 140" г. Чебоксары
78	МБДОУ "Детский сад № 142" г. Чебоксары
79	МБДОУ "Детский сад № 143" г. Чебоксары
80	МБДОУ "Детский сад № 145" г. Чебоксары

81	МБДОУ "Детский сад №146" г. Чебоксары
82	МБДОУ «Детский сад №151 »г.Чебоксары
83	МБДОУ "ЦРР - детский сад №156" г.Чебоксары
84	МБДОУ "Детский сад № 158" г.Чебоксары
85	МБДОУ "Детский сад № 160"г.Чебоксары
86	МБДОУ "Детский сад № 162" г. Чебоксары
87	МБДОУ "Детский сад № 163" г. Чебоксары
88	МБДОУ "Детский сад № 164" г. Чебоксары
89	МБДОУ "Детский сад №165" г.Чебоксары
90	МБДОУ "Детский сад №166" г.Чебоксары
91	МБДОУ "Детский сад № 167" г. Чебоксары
92	МБДОУ "Детский сад №169" г. Чебоксары
93	МБДОУ "Детский сад №172" г. Чебоксары
94	МБДОУ "Детский сад № 174" г. Чебоксары
95	МБДОУ "Детский сад № 176" г. Чебоксары
96	МБДОУ "Детский сад № 179" г. Чебоксары
97	МБДОУ "Детский сад №180" г. Чебоксары
98	МБДОУ "Детский сад №182" г.Чебоксары
99	МБДОУ "Детский сад № 183" г. Чебоксары
100	МБДОУ "Детский сад №184" г.Чебоксары
101	МБДОУ "ЦРР - детский сад № 185" г. Чебоксары
102	МБДОУ "Детский сад № 188" г.Чебоксары
103	МАДОУ "Детский сад № 200" г.Чебоксары
104	МАДОУ "Детский сад № 201" г.Чебоксары
105	МАДОУ "Детский сад № 202 "г. Чебоксары
106	МБДОУ "Детский сад №203 "Непоседы" г. Чебоксары
107	МБДОУ "Детский сад № 204" г. Чебоксары
108	МБДОУ "Детский сад № 205" г. Чебоксары
109	МБДОУ "Детский сад № 206" г.Чебоксары
110	МБДОУ "Детский сад №207" г.Чебоксары
111	МБДОУ "Детский сад № 208" г. Чебоксары
112	МБДОУ "Детский сад № 209" г. Чебоксары
113	МБДОУ "Детский сад № 210" г. Чебоксары
114	МБДОУ "Детский сад № 211" г. Чебоксары
115	МБОУ "Гимназия №1" г.Чебоксары
116	МБОУ "Гимназия № 2 " г. Чебоксары
117	МБОУ "Гимназия №4" г.Чебоксары
118	МАОУ "Гимназия №5" г.Чебоксары
119	МБОУ "Гимназия № 46"г. Чебоксары
120	МБОУ "Лицей №2» г. Чебоксары
121	МАОУ "Лицей №3" г. Чебоксары
122	МАОУ "Лицей №4" г.Чебоксары
123	МБОУ "Лицей № 44" г.Чебоксары
124	МБОУ "НОШ № 2" г. Чебоксары
125	МБОУ "Кадетская школа" г. Чебоксары
126	МБОУ "ЦО№2" г.Чебоксары
127	МАОУ "СОШ № 1" г. Чебоксары
128	МБОУ "СОШ № 2" г. Чебоксары
129	МБОУ "СОШ № 3" г. Чебоксары
130	МБОУ "СОШ № 6" г.Чебоксары
131	МБОУ "СОШ № 7" г. Чебоксары
132	МБОУ "СОШ № 9" г. Чебоксары
133	МБОУ "СОШ№10" г.Чебоксары
134	МБОУ "СОШ № 11" г. Чебоксары
135	МБОУ "СОШ № 12" г. Чебоксары
136	МБОУ "СОШ № 17" г. Чебоксары
137	МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары
138	МБОУ "СОШ № 19" г. Чебоксары
139	МБОУ «СОШ № 20» г. Чебоксары
140	МБОУ «СОШ № 22» г. Чебоксары

141	МБОУ "СОШ № 23" г. Чебоксары
142	МБОУ "СОШ № 24" г. Чебоксары
143	МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары
144	МБОУ "СОШ № 28" г. Чебоксары
145	МБОУ "СОШ № 29" г. Чебоксары
146	МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары
147	МБОУ "СОШ № 31" г. Чебоксары
148	МБОУ "СОШ № 33" г. Чебоксары
149	МБОУ "СОШ № 35" г. Чебоксары
150	МБОУ "СОШ № 36" г. Чебоксары
151	МБОУ "СОШ № 37" города Чебоксары
152	МБОУ "СОШ № 38" г. Чебоксары
153	МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары
154	МАОУ "СОШ № 40" г. Чебоксары
155	МБОУ «СОШ № 41» г. Чебоксары
156	МБОУ "СОШ № 42" г. Чебоксары
157	МБОУ "СОШ № 43" г. Чебоксары
158	МБОУ "СОШ № 45" г. Чебоксары
159	МБОУ "СОШ № 47" г. Чебоксары
160	МБОУ "СОШ № 48" г. Чебоксары
161	МБОУ "СОШ № 49" г. Чебоксары
162	МБОУ "СОШ № 50" г. Чебоксары
163	МБОУ «СОШ № 53» г. Чебоксары
164	МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары
165	МБОУ "СОШ № 55" г. Чебоксары
166	МБОУ "СОШ № 56" г. Чебоксары
167	МБОУ "СОШ № 57" г. Чебоксары
168	МАОУ "СОШ № 59" г. Чебоксары
169	МБОУ "СОШ № 60" г. Чебоксары
170	МАОУ "СОШ № 61" г. Чебоксары
171	МБОУ «СОШ № 62» г. Чебоксары
172	МБОУ «СОШ № 63» г. Чебоксары
173	МБОУ "СОШ № 64" г. Чебоксары
174	МАОУ "СОШ № 65" г. Чебоксары
175	МАОУДО "Детский технопарк "Кванториум" г. Чебоксары
176	МАОУДО "ДДЮТ" г. Чебоксары
177	МБОУДО "ДОЛ "Березка" г. Чебоксары
178	МБОУДО "ДООЦ "Бригантина" г. Чебоксары
179	МБОУДО "ДОЛ "Волна" г. Чебоксары
180	МБУК Дворец Культуры "Акация"
181	МАУК Дворец культуры "Салют"
182	МБУК "Капелла "Классика"
183	МБУДО «Чебоксарская детская музыкальная школа №1»
184	МБУДО "Чебоксарская детская музыкальная школа №2"
185	МБУДО "Чебоксарская детская музыкальная школа № 3"
186	МБУДО "Чебоксарская детская музыкальная школа № 4"
187	МБУДО "Чебоксарская детская музыкальная школа № 5"
188	МБУДО "Чебоксарская детская художественная школа № 4 им. Э.М. Юрьева"
189	МБУДО "Чебоксарская детская художественная школа № 6"
190	МБУДО "Чебоксарская детская художественная школа искусств"
191	МБУДО "Чебоксарская детская школа искусств № 1"
192	МБУДО "Чебоксарская детская школа искусств № 3"

193	МБУДО "Чебоксарская детская школа искусств №4"
194	МАУДО "Чебоксарская детская школа искусств № 2"
195	МБУДО "Школа искусств посёлка Новые Лапсары города Чебоксары"
196	АУ "Физкультурно - спортивный комплекс "Восток"
197	АУ ДО "Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова"
198	МБУДО "Спортивная школа № 10"
199	МБУДО "Спортивная школа по баскетболу имени В.И.Грекова"
200	МБУДО "Спортивная школа "Спартак"
201	МБУДО "Спортивно-адаптивная школа"
202	АУ ДО "Спортивная школа №1"
203	МБУДО "Спортивная школа имени олимпийского чемпиона А.И.Тихонова"
204	МУБДО "Спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука им. И. Солдатовой"
205	МБУДО "Спортивная школа "Энергия"
206	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии"
207	АУ ЧР "Городская стоматологическая поликлиника"
208	БУ ЧР "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи"
209	БУ ЧР "Республиканский кардиологический диспансер"
210	БУ ЧР "Республиканский кожно-венерологический диспансер"
211	КУ ЧР "Специализированный дом ребенка "Малютка" для детей с органическими поражениями центральной нервной системы с нарушением психики"
212	БУ ЧР "Республиканская клиническая больница"
213	БУ ЧР "Республиканская станция переливания крови"
214	БУ ЧР "Президентский перинатальный центр"
215	БУ ЧР "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы"
216	БУ ЧР "Республиканский клинический онкологический диспансер"
217	БУ ЧР "Центральная городская больница"
218	БУ ЧР "Городская детская клиническая больница"
219	БУ ЧР "Медицинский информационно-аналитический центр"
220	БУ ЧР "Городская клиническая больница №1"
221	БУ ЧР "Республиканская психиатрическая больница"
222	АУ ЧР "Республиканский центр мануальной терапии"
223	БУ ЧР "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины"
224	КУ ЧР "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"
225	БУ ЧР "Республиканский наркологический диспансер"
226	БУ ЧР "Республиканский противотуберкулезный диспансер"

**Теплоснабжающие и теплосетевые организации, владельцы тепловых сетей,
не являющиеся теплосетевыми организациями**

№ п/п	Наименование	Срок проведения оценки
1	Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»	С 18.09.2025 по 15.10.2025
2	ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии	С 18.09.2025 по 15.10.2025
3	ОАО «ЧЭТЗ»	С 18.08.2025 по 16.09.2025
4	ООО «СУОР»	С 18.09.2025 по 15.10.2025
5	Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком»	С 18.08.2025 по 16.09.2025
6	ООО «ЧМКФ «Вавилон»	С 18.08.2025 по 16.09.2025
7	ООО «РЭС-Энерго»	С 01.09.2025 по 30.09.2025
8	АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»	С 01.09.2025 по 30.09.2025
9	ООО «Магистраль»	С 01.09.2025 по 30.09.2025
10	ООО «ЭнергоСистемы»	С 01.09.2025 по 30.09.2025
11	ООО «Чувашхлебопродукт»	С 01.09.2025 по 30.09.2025

Приложение № 2 к программе
проведения оценки обеспечения
готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций,
владельцев тепловых сетей, не
являющихся теплосетевыми
организациями, потребителей
тепловой энергии к отопительному
периоду 2025-26 годов

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025/2026 гг.

_____ "___" _____ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от "___" _____ 20__ г., утвержденной

_____,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- NN _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

- Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:

"__" _____ 20__ г. _____
(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения готовности к
отопительному периоду)

Приложение № 3 к программе
проведения оценки обеспечения
готовности теплоснабжающих и
теплосетевых организаций,
владельцев тепловых сетей, не
являющихся теплосетевыми
организациями, потребителей
тепловой энергии к отопительному
периоду 2025-26 годов

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;

2. _____;

3. _____;

NN _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____
N _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)

Приложение № 4 к программе проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-26 годов

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованияами в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран

или выбранный способ управления не реализован

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	$I_{\text{готов}} = K_{\text{закон о техл}} * 0,85 + K_{\text{закон фонд}} * 0,06 + K_{\text{стз}} * 0,02 + K_{\text{средн}} * 0,05 + K_{\text{станд}} * 0,02$		

1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	К _{закон о теплоснабжении}	$K_{\text{закон о теплоснабжении}} = K_{\text{безопасности}} * 0,8 + K_{\text{сроков}} * 0,03 + K_{\text{качества}} * 0,15 + K_{\text{учет}} * 0,02$		
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	K _{безопасности}	$K_{\text{безопасности}} = K_{\text{продолжительность}} * 0,31 + K_{\text{сроков}} * 0,01 + K_{\text{сроков}} * 0,01 + K_{\text{сроков}} * 0,01 + K_{\text{сроков}} * 0,01 + K_{\text{сроков}} * 0,01 + K_{\text{сроков}} * 0,01 + K_{\text{сроков}} * 0,01$		
1.1.1		Акты промывки теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплоснабжающей установки	0,31	K _{промыка}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	K _{теп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	K _{зрп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	K _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.5	тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	K _{ксперт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0
-------	---	---	------	---------------------	-------------------------------

1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	К _{перечень}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	К _{экспл/проект.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам	0,01	К _{паспорт.техн.пункт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)								
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	K_{arr}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	$K_{регуляторы}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{режим}$	$K_{режим} = K_{факт} * 0,5 + K_{тепл.гот} * 0,5$				

1.2.1	части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	К _{фрез}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	К _{тест.готов}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолж}}$	$K_{\text{задолж}} = K_{\text{договор}} * 0,05 + K_{\text{свер}} * 0,95$	
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$K_{\text{договор}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	$K_{\text{свер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0,02	$K_{\text{учет}}$	$K_{\text{учет}} = K_{\text{провер узуч}} * 0,5 + K_{\text{провер клп}} * 0,5$	
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{\text{провер узуч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.4.2	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{проверк. акт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	0,06	$K_{\text{жил. фонд}}$	$K_{\text{жил. фонд}} = K_{\text{котлур}} * 0,7 + K_{\text{дизинф}} * 0,3$		
2.1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$K_{\text{котлур}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2	Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения и горячей водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения и горячей водоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	$K_{\text{дизинф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$K_{\text{газ}}$	$K_{\text{газ}} = K_{\text{дым.вент}} * 0,5 + K_{\text{дог.тех.обсл}} * 0,5$		
3.1	Правительство Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	$K_{\text{дым.вент}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	$K_{\text{дог.тех.обсл}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного надзора, энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленности, безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного надзора, энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленности, безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	$K_{\text{предп}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)				0,02	К _{кварт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду					

Оценочный лист
Для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	$I_{\text{гто}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{федзак}} * 0,05 + K_{\text{федзак}} * 0,05$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	K _{закон о тепл}	$K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{федзак}} * 0,05 + K_{\text{федзак}} * 0,01 + K_{\text{федзак}} * 0,01 + K_{\text{федзак}} * 0,01 + K_{\text{федзак}} * 0,01 + K_{\text{федзак}} * 0,01 + K_{\text{федзак}} * 0,01 + K_{\text{федзак}} * 0,01 + K_{\text{федзак}} * 0,01 + K_{\text{федзак}} * 0,01$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	K _{федзак}	$K_{\text{федзак}} = K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1$		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на	0,1	K _{федзак}	$K_{\text{федзак}} = K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1 + K_{\text{федзак}} * 0,1$		

	служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	техническое обслуживание, энергосервисных контрактов							
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	$K_{\text{согол}}$	$K_{\text{согол}} = N_{\text{согол}} / \text{Несогол РСО в системе т/сч}$				
1.1.2.1		Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	$N_{\text{согол}}$	Фактическое значение				
1.1.2.2		Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	$N_{\text{несогол РСО в системе т/сч}}$	Фактическое значение				
1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 < > (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	$K_{\text{дисп}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.1.4	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и оборудования	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	$K_{\text{перечень}}$	$K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОТО}} * 0,5 + K_{\text{перечень неОТО}} * 0,5$				

1.1.4.1	вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	$K_{пересч.ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4.2	безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	$K_{пересч. неОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) инструкции объектов производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	$K_{экспл/произв. инстр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений	0,1	$K_{удален}$	$K_{удален} = K_{пересч. не ОПО} * 0,5 + K_{пересч. не ОПО} * 0,5$		

1.6.1.1	
1.6.1.2	
1.1.7	

эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,5	$K_{\text{проф}}$ за все ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	$K_{\text{проф}}$ за ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	$K_{\text{обуч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)								
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	$K_{\text{отп}}$	$K_{\text{отп}} = K_{\text{отп исОПО}} * 0,5 + K_{\text{отп ОПО}} * 0,5$				
1.1.8.1		Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	$K_{\text{отп исОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.1.8.2		Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	0,5	$K_{\text{отп ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный	Показатель наличия утвержденных инструкций	0,1	$K_{\text{опр. труда}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

1.1.10	порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам				
	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок	Показатель наличия программ тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок	0,1	$K_{трени}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$K_{налад}$	$K_{налад} = K_{тем.граф} * 0,5 + K_{режим.рег} * 0,5$	
1.2.1	осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической	0,5	$K_{тем.граф}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

		эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)							
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	0,5	$K_{\text{режим, карт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	0,01	$K_{\text{кач.ст}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений,	0,01	$K_{\text{ком, учет}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

	тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	тепловой энергии					
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	К _{кач.строит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

[illegible]

					в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	исполнительной власти в области промышленной безопасности заключений экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Отсутствие - 0		
1.6.2		0,05	К _{обслед}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документацией эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документацией эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.3		0,05	К _{дым.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты	Наличие - 1 Отсутствие - 0	В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, К _{дым.труб} принимается равным	

наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	деформации, проверка вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,01	$K_{исп}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, $K_{исп}$ принимается равным 1.	
Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения испытаний о тепловых сетях (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водных тепловых сетей	0,4	$K_{гидр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{гидр}$ принимается равным 1	
Документы, подтверждающие проведение мероприятий по	Показатель наличия документов,	0,01	$K_{инф}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.6.10.1	основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	запасов топлива	0,5	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	$K_{\text{догов}} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{\text{догов}} = 0$, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10.2	утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	запасов топлива	0,5	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	$K_{\text{запас}} = 1$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{нормат}}$ $K_{\text{запас}} = 0$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$		
1.6.10.2.1	запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	фактический объем запаса топлива, тыс. т	фактическое значение		
1.6.10.2.2	утвержденного нормативный объем запаса топлива, тыс. т	утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	фактическое значение		
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных)	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	$K_{\text{матер}} = \% \text{ наличия запаса мат факт по инвентар} / 100$		
1.6.11.2	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных)	% наличия запаса мат факт по инвентар	-	% наличия запаса мат факт по инвентар	Фактическое значение		

		ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)							
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требования не распространяются на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	K _{страх}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения в соответствии с требованиями	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии,	0,01	K _{резерв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <6>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения					
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	K _{порядок}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)					
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	К _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

Оценочный лист
Для расчета индекса готовности к отопительному периоду
владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями

N п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			
1	Выполнить требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (пункт 10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	$K_{\text{закон о тепл}}$	$I_{\text{закон}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 + K_{\text{расчет}} * 0,05 + K_{\text{спит}}$ $K_{\text{закон о тепл}} = K_{\text{функ}} * 0,05 + K_{\text{расчет изд}} * 0,01 + K_{\text{диспет}} * 0,01 + K_{\text{эксп. авар.}} * 0,3 + K_{\text{важн}} * 0,62 + K_{\text{порядок}} * 0,01$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$K_{\text{функ}}$	$K_{\text{функ}} = K_{\text{спт}} * 0,1 + K_{\text{дисп}} * 0,1 + K_{\text{эксп. авар.}} * 0,1 + K_{\text{эксп. авар. инстр}} * 0,1 + K_{\text{важн}} * 0,1 + K_{\text{обуч}} * 0,1 + K_{\text{спт}} * 0,1 + K_{\text{эксп. авар.}} * 0,15 + K_{\text{спт}} * 0,15$		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$K_{\text{спт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.2		организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	К _{насл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	К _{перечень}	$K_{перечень} = K_{перечень\ ОПО} * 0,5 + K_{перечень\ неОПО} * 0,5$		
1.1.3.1		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	К _{перечень\ ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	К _{перечень\ неОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.5.2	Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	$K_{\text{прот}} \text{ зн ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	$K_{\text{обуч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.7	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	$K_{\text{орг}}$	$K_{\text{орг}} = K_{\text{орг неоПО}} * 0,5 + K_{\text{орг оПО}} * 0,5$		
1.1.7.1		Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении	0,5	$K_{\text{орг неоПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

						ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО					
1.1.7.2.				0,5	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	К _{оп. опо}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.1.8				0,15	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформления нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам	К _{опр. труда}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.1.9				0,15	Показатель наличия программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок	К _{трени}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

		программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$K_{\text{режим.налад.}} = K_{\text{качеств.граф.}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт.}} * 0,5$			
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	$K_{\text{режим.налад.}}$			
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	0,5	$K_{\text{режим.карт.}}$			
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	$K_{\text{качеств.}}$			
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для доготовой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического						

1.4	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,3	К _{кач.строит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	---	--	--	-----	-------------------------	-------------------------------	--	--

1.5	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,62	$K_{надеж}$	$K_{надеж} = K_{оснзд} * 0,01 + K_{обсзд} * 0,05 + K_{испыт} * 0,05 + K_{эксп} * 0,4 + K_{инфр} * 0,02 + K_{оснзд.прома} * 0,4 + K_{эксп.ср} * 0,01 + K_{классе стей} * 0,01 + K_{матер} * 0,04 + K_{страх} * 0,01$		
1.5.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,01	$K_{оснзд}$	$K_{оснзд} = K_{оснзд.не\ ОПО} * 0,5 + K_{оснзд\ ОПО} * 0,5$		
1.5.1.1		зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключенных экспертиз промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключенных о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, диагностировании, наладке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,5	$K_{оснзд\ не\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, наладке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,5	$K_{оснзд\ ОПО}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)							
1.5.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	0,05	К _{обс}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.5.3		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых	0,05	К _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

1.5.4	энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	$K_{гидр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)							
1.5.5	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,02	$K_{гидрф}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.5.6	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	$K_{очист,промыв}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.5.7	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	$K_{измер,сопр}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведения которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил	0,01	$K_{\text{насос.стан}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.5.8	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)							
1.5.9	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5>	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5>	0,04	$K_{\text{матер}}$	$K_{\text{матер}} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$			
1.5.9.1			-	% наличия запас мат факт по инвентар	Фактическое значение			
1.5.10	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора	0,01	$K_{\text{страх}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.6	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	закон о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	К _{гражд}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <6>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения					

		Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии). (подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	K _{пред}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			Не заполняется
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2,	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	K _{пред}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется

	11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)						
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил (пункт 10 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		