

## Протокол №31

публичных слушаний по проектам планировки и проектам межеваний территории для размещения сетей газоснабжения в пос. Альгешево г. Чебоксары Чувашской Республики

19.09.2017

г.Чебоксары

**Место проведения:** Большой зал администрации города Чебоксары (ул.К.Маркса,36).

**Время проведения:** 17.00 ч.

**Предмет слушаний:** проекты планировки и проекты межеваний территории для размещения сетей газоснабжения в пос. Альгешево г. Чебоксары Чувашской Республики:

- газопровод низкого давления по ул. Гоголя (I этап);
- газопровод низкого давления по ул. Клубная (II этап);
- газопровод низкого давления по ул. Токмакова (III этап);
- газопровод низкого давления по ул. М. Спиридонова, ул. К. Либкнехта (IV этап);
- газопровод низкого давления по ул. Нижняя (V этап);
- газопровод высокого, среднего и низкого давления, ГРПШ по ул. Равнинная, ул.9-я Южная, ул. Токмакова (VI этап).

**Заявитель:** АО «Газпром газораспределение Чебоксары».

**Разработчик документации по планировке территории:** ООО «Геоизыскания».

**Председатель слушаний:** Мамуткин В.В., заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары – главный архитектор города.

**Секретарь слушаний:** Данилова Т.Н., главный специалист-эксперт отдела градостроительного планирования и регулирования управления архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары.

**Участники публичных слушаний:**

В публичных слушаниях приняли участие жители города Чебоксары, представители АО «Газпром газораспределение Чебоксары», администрации Калининского района - 6 чел. (список прилагается).

**Способ информирования общественности:**

Объявление о публичных слушаниях было опубликовано в газете «Чебоксарские новости» от 17 августа 2017 года № 89 и размещено на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановление главы города Чебоксары от 14.08.2017 года № 165 «О проведении публичных слушаний по проектам планировки и проектам межеваний территории для размещения сетей газоснабжения в пос. Альгешево г. Чебоксары Чувашской Республики», проекты планировки и проекты межеваний территории:

- опубликованы в Вестнике органов местного самоуправления города Чебоксары от 17.08.2017 № 17 (209);
- размещены на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Основание для проведения публичных слушаний:**

Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Чебоксары», утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 24.12.2009 № 1528, постановлением главы города Чебоксары от 14.08.2017 года № 165 «О проведении публичных слушаний по проектам планировки и проектам межеваний территории для размещения сетей газоснабжения в пос. Альгешево г. Чебоксары Чувашской Республики».

**Порядок проведения публичных слушаний:**

1. Вступительное слово В.В.Мамуткина.
2. Доклад заместителя генерального директора – главного инженера АО «Газпром газораспределение Чебоксары» В.М. Семенова.
3. Доклад ведущего специалиста отдела по имуществу и корпоративной работе АО «Газпром газораспределение Чебоксары» Т.К.Трифоновой.
4. Вопросы и выступления участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.

**Председательствующий В.В.Мамуткин**, проинформировал о порядке работы на публичных слушаниях, ознакомил с основаниями для проведения публичных слушаний и способами информирования общественности о проведении публичных слушаний, сообщил о том, что с момента опубликования объявления в Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары по проектам планировки и проектам межеваний территории для размещения сетей газоснабжения в пос. Альгешево г. Чебоксары Чувашской Республики предложения и замечания не поступали.

**Докладчик Семенов В.М.**, сообщил следующее:

Город Чебоксары уже 2 с лишним года не выдает технические условия на газоснабжение новых потребителей по пос.Альгешево по причине того, что существующие сети, проложенные в далекие советские годы не обеспечивают необходимой пропускной способностью новых потребителей на тех земельных участках, где появились новые дома, которые требуют большего объема газопотребления. Город вышел с предложением о включении данного объекта в инвестиционную программу. Правительство Чувашской Республики утвердила инвестиционную программу, куда этот объект вошел в части проектирования. Сегодня проводится один из этапов проектирования – на публичных слушаниях рассматривается проект межевания и проект планировки территории.

Данный проектом предусматривается укладка вдоль существующей сети газоснабжения (параллельно ей) дополнительного полиэтиленового газопровода, который обеспечит необходимую пропускную способность существующей сети. Сегодня по пос.Альгешево рассматривается 6 этапов, которые необходимо реализовать.

1 этап – газопровод низкого давления по ул.Гоголя. Существующий шкаф, расположенный по ул.Гоголя, не обеспечивает в настоящий момент газоснабжение потребителей непосредственно по ул.Гоголя, а также прилегающих к ней улиц. Существующий газопровод, который проложен на выходе из данного шкафа, не обеспечивает необходимый объем пропускной способности, по этой причине проектом предусматривается параллельно существующему газопроводу диаметром 63 проложить новый газопровод диаметром 225 и запитать его существующим газопроводом по улицам, расположенным перпендикулярно ул.Гоголя. Тем самым обеспечивая необходимую пропускную способность для обеспечения необходимым объемом газа конечных потребителей.

2 этап – обеспечение кольцевания по ул. Клубной. Здесь расположены два тупиковых участка: по ул.Вишневая и ул.Цветочная существующие газопроводы хорошего диаметра,

но на конечном этапе по этим улицам идет ощутимое падение давления, и чтобы сбалансировать это падение проектом предусматривается кольцевание по ул.Клубной, ул.Вишневая и ул. Цветочная. Там будет проложен полиэтиленовый газопровод диаметром 160 и протяженность 70 м.

3 этап – предусматривается прокладка нового газопровода (кольцевание по ул.Токмакова). Существующий газопровод по ул.Вишневая диаметром 100 будет закольцован с параллельной ей ул. К. Либкнехта. Тем самым обеспечит на конечном участке необходимый объем газа. Будет проложен газопровод диаметром 110 и протяженностью 80 м.

4 этап – сложный этап, предусматривающий прокладку газопровода по ул.Спиридонова и ул.К.Либкнехта. Здесь такая же ситуация как и на 1 этапе: шкафной регулятор также не обеспечивает необходимую пропускную способность потребителей по ул.Цветочная и ул.Айзмана. Поэтому здесь параллельно существующему будет проложен еще один газопровод диаметром 110, который будет еще параллельно проложен по ул.К.Либкнехта, для того чтобы обеспечить кольцевание по ул.Цветочная и ул.Айзмана.

5 этап – небольшой участок кольцевания по ул.Нижняя. Здесь в районе ГРП будет брошен газопровод протяженностью 80 м и диаметром 160, тем самым будет обеспечено кольцевание по ул. Кооперативная.

6 этап – сложный этап. Будет построен шкаф как дополнительный источник газоснабжения

В основной части газопроводы вырывать не будут, потребление газоснабжения существующих потребителей прекращаться не будет, возможны небольшие перебои с газоснабжением в момент присоединения новых газопроводов к существующим сетям.

#### **Вопросы участников публичных слушаний:**

**Яковлева Т.М.:** спросила о сроках реализации 4 этапа газоснабжения.

**Семенов В.М.:** ответил, что все этапы будут выполняться одновременно, срок реализации предусматривается 4 квартал текущего года, что будет возможно при благоприятных стечениях обстоятельств.

**Яковлева Т.М.:** спросила о сроках получения технических условий для подключения газоснабжения.

**Семенов В.М.:** ответил, что это будет возможно в начале следующего года.

**Якимов В.В.:** спросил о сроках реализации газоснабжения на территории пос. Южный.

**Семенов В.М.:** ответил, что срок реализации газоснабжения на территории пос. Южный запланирован по программе на 2018 год.

**Докладчик Трифонова Т.К.,** сообщила, что газопровод будет проложен по муниципальным земельным участкам, что на период строительства будет оформляться сервитут.

В ходе публичных слушаний иные замечания и предложения в устной и письменной формах не поступали.

**Мамуткин В.В.,** предложил, в связи с отсутствием замечаний и предложений по рассматриваемому вопросу подвести итоги проделанной работы.

**В результате проведения публичных слушаний установлено:** порядок и процедура публичных слушаний соблюдены согласно Положению о публичных слушаниях. Публичные слушания по проектам планировки и проектам межеваний территории для размещения сетей газоснабжения в пос. Альгешево г. Чебоксары Чувашской Республики считать состоявшимися.

**Рекомендовать:**

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проектам планировки и проектам межеваний территории для размещения сетей газоснабжения в пос. Альгешево г. Чебоксары Чувашской Республики.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Чебоксарские новости» и разместить на официальном сайте города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить главе администрации города Чебоксары проектам планировки и проектам межеваний территории для размещения сетей газоснабжения в пос. Альгешево г. Чебоксары Чувашской Республики, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по данным проектам планировки и проектам межеваний территории не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний, а также проект постановления администрации города Чебоксары для принятия решения об утверждении данных документаций или направлении их на доработку.

Председательствующий

В.В.Мамуткин