



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение
Чебоксары»**
(АО «Газпром газораспределение
Чебоксары»)
Филиал в г. Цивильске

ул. Трактористов, д. 1, к.б, г. Цивильск,
Чувашская Республика, Российская
Федерация, 429900
тел.: +7 (835-45) 21-4-71, факс: +7 (835-
45) 21-7-70
e-mail: f_civ@chsetgaz.ru

ОКПО 54080567, ОГРН 1032128009605,

ИНН 2128049998, КПП 211502001

на № 09.09.2025 № 261/15
360 от 18.07.2025

**Зам. главы администрации по
вопросам сельского хозяйства,
экономики и инвестиционной
деятельности-начальнику отдела
сельского хозяйства и экологии**

А.А. Васильевой

**О возможности подключения
к сетям газораспределения**

Рассмотрев Ваш запрос от 18.07.2025г. №360 о предоставлении сведений о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства с максимальным часовым расходом газа 5 куб.м. в час, на земельных участках из земель населенных пунктов с кадастровыми номерами:

- 21:20:070402:30, площадью 4071 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Цивильский, с/пос. Булдеевское, д.Тиньговатово, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства»;

- 21:20:150601:205, площадью 352 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, поселок Молодежный, улица Заводская, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства»;

- 21:20:070702:208, площадью 2571 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Акнязево, улица Гордеева, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства»;

- 21:20:070702:326, площадью 2465 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Сюткасы, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;

- 21:20:030307:435, площадью 1500 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Вторые Вурманкасы, улица Лесная, вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства», филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Цивильске сообщает.

Существует техническая возможность присоединения объектов капитального строительства с максимальным часовым расходом газа 5 куб.м. в

час, на земельных участках из земель населенных пунктов с кадастровыми номерами:

- 21:20:070402:30, площадью 4071 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Цивильский, с/пос.Булдеевское, д.Тиньговатово, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» к существующему надземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 108мм, проложенному по ул. Московская в д.Тиньговатово Цивильского муниципального округа (собственник газопровода Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, ГРС- Конары);

- 21:20:150601:205, площадью 352 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, поселок Молодежный, улица Заводская, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» к существующему надземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 159 мм, проложенному по ул. Заводская в п. Молодежный Цивильского муниципального округа (ГРС- Цивильск-2);

- 21:20:070702:208, площадью 2571 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Акнязево, улица Гордеева, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» к существующему надземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 76 мм, проложенному по ул.Гордеева в д. Акнязево Цивильского муниципального округа (собственник газопровода Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, ГРС- Восход);

- 21:20:070702:326, площадью 2465 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Сюткасы, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 63 мм, проложенному по ул.Полевая в д. Сюткасы Цивильского муниципального округа (собственник газопровода Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, ГРС- Восход);

- 21:20:030307:435, площадью 1500 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Вторые Вурманкасы, улица Лесная, вид разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 160мм, проложенному по ул. Фестивальная в д. Вторые Вурманкасы (собственник газопровода АО «Газпром газораспределения Чебоксары», ГРС- Ямбарусово);

И.о. директора филиала

В.Н. Кузьмин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям
(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до
150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств))

№ 43420

_____. 2025 г.

Сетевая организация: **Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»**


Заявитель: **Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики**

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроприемники малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом).
2. Наименование и местонахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: малоэтажная жилая застройка, расположенная (предполагаемая к расположению) по адресу: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, д.Тиньговатово, земельный участок с кадастровым номером 21:20:070402:30.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 6,0 кВт.
4. Категория надежности: III.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,22 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025 г.
7. Точка(и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения: опора № (проектируемая) ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №577/100 кВА по ВЛ-10 кВ №3 от ПС 110 кВ Динамо, предполагаемая к расположению на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка заявителя – 6,0 кВт.
8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Динамо.
9. Резервный источник питания: не требуется.
10. Сетевая организация осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения:
 - 10.1. Комплекс организационно-технических мероприятий по усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.
 - 10.2. Разработку проектной (рабочей) документации. Проектными решениями предусмотреть и выполнить:
 - 10.2.1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ №577/100 кВА проводом СИП необходимого сечения в соответствии с требованиями ПУЭ на расстояние не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагается (будет располагаться) присоединяемый объект заявителя. Тип опор и сечение провода определить проектом. Трассу ВЛИ согласовать со всеми заинтересованными сторонами в установленном порядке.
 - 10.2.2. Требования к учёту электроэнергии: Устройство узла учета электрической энергии в соответствии с требованиями раздела X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442, однофазным прибором учета прямого включения класса точности не

ниже 1,0 (при установке прибора учета прямого включения предусмотреть использование встроенного устройства контроля мощности с действием на отключение нагрузки).

11. Заявитель осуществляет мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения:
 - 11.1. Разработку проектной документации, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
 - 11.2. Выполнить монтаж ВРУ-0,22 кВ с аппаратурой защиты и устройством контроля мощности потребляемой электроэнергии.
 - 11.3. Строительство питающей сети от ВРУ-0,22 кВ объекта до указанной в п.7 точки присоединения в соответствии с требованиями ПУЭ
12. Технические условия действительны в течение двух лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
13. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, со стороны заявителя и сетевой организации составляет 6 (шесть) месяцев.

Начальник
управления технологического присоединения
филиала ПАО «Россети Волга»-«Чувашэнерго»



С.А. Морозов



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ
СЕРПУ
МУНИЦИПАЛЛА ОКРУГЕН
АДМИНИСТРАЦИЙЕ
ЛАПТАКСЕНЕ ХАТЛАХ КЕРТЕКЕН ТАТА
АТАЛАНТАРАКАН УПРАВЛЕНИЙЕ
МИХАЙЛОВКА ТЕРРИТОРИ ПАЙЕ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦИВИЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ
МИХАЙЛОВСКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

429920, Чувашская Республика, Цивильский
муниципальный округ,
д. Михайловка, ул. Чапаева, д. 18,
тел. (83545) 63-0-25,
E-mail: zivil_mlx@car.ru

27 ноября 2025 года № 67
На № от

Информация

о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

№ 3

27 ноября 2025 года

ОБЪЕКТ

Земельный участок с кадастровым номером – 21:20:150601:206

Местонахождение: Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, поселок
Молодежный, ул. Заводская

ЗАКАЗЧИК – Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской
Республики, Чувашская Республика, Цивильский муниципальный округ, г. Цивильск, ул.
Маяковского, д. 12

Из-за отсутствия централизованных систем водоснабжения и водоотведения на
данном земельном участке возможности технологического присоединения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не имеется.

Начальник Михайловского территориального отдела

Г.И. Николаев

д. Булдеево 17 сентября 2025 года

Технические условия

на подключение объекта капитального строительства к системе водоснабжения

д. Тиньговатово, ул. Московская Цивильского района Чувашской Республики

Заказчик:

Местонахождение: Чувашская Республика, Цивильский район, д. Тиньговатово, ул. Московская, земельный участок 22 с кадастровым номером: 21:20:070402:30

1. **Водоснабжение** осуществить путем присоединения водопроводной линии к существующей напорной сети из полиэтиленовых труб, проходящей по ул. Московская д. Тиньговатово Цивильского района Чувашской Республики. Точка подключения - полиэтиленовая труба с диаметром 90 мм.

2. Наружные сети водоснабжения предусмотреть из труб ПНД и ВЧШГ.

На вводе оборудовать водомерный узел(счетчик) согласно СНиП.

Водоотведение выполнить путем устройства выгребного септика.

3. При проектировании сетей водоснабжения предусмотреть их прокладку за пределами территорий с повышенной степенью благоустройства или в футлярах, каналах ит.д, позволяющих производить ремонт без нарушения благоустройства.


4. Все работы выполнить согласно действующим СНиП и Правила пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в РФ силами и за счет заказчика.

5. Согласовать проведение земляных работ с организациями – балансодержателями коммуникаций в зоне проведения работ. После завершения работ восстановить земляное покрытие.

6. Подключение объекта капитального строительства к сетям, инженерно-технического обеспечения необходимо осуществить в порядке установленных Правил (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644), для чего заключить договор о подключении объекта с ресурсоснабжающей организацией и произвести пломбировку прибора учета.

7. Технические условия действительны в течение 2 лет с даты их выдачи. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

И.о.начальник Булдеевского территориального отдела



 А.М.Ефимова



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Чебоксары»
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)
Филиал в г. Цивильске

ул. Трактористов, д. 1, к.б, г. Цивильск,
Чувашская Республика, Российская Федерация, 429900
тел.: +7 (835-45) 21-4-71, факс: +7 (835-45) 21-7-70
e-mail: f_civ@chsetgaz.ru

ОКПО 54080567, ОГРН 1032128009605,

ИНН 2128049998, КПП 211502001

12.12.2025. № 405/15
на № 550 от 26.11.2025

**Зам. главы администрации по
вопросам сельского хозяйства,
экономики и инвестиционной
деятельности-начальнику отдела
сельского хозяйства и экологии**

А.А. Васильевой

*О возможности подключения
к сетям газораспределения*

Рассмотрев Ваш запрос от 26.11.2025г. №550 о предоставлении сведений о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства с максимальным часовым расходом газа 5 куб.м. в час, на земельных участках из земель населенных пунктов с кадастровыми номерами:

- 21:20:150601:206, площадью 277 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, поселок Молодежный, улица Заводская вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;

- 21:20:150601:207, площадью 201 кв.м., местоположением: Чувашская Республика, м.о. Цивильский, п. Молодежный, ул.Заводская, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»;

- 21:20:280101:652, площадью 3373 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Унгасемы, ул.Восточная, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», филиал АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Цивильске сообщает.

Существует техническая возможность присоединения объектов капитального строительства с максимальным часовым расходом газа 5 куб.м. в час, на земельных участках из земель населенных пунктов с кадастровыми номерами:

- 21:20:150601:206, площадью 277 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, поселок Молодежный, улица Заводская вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», к существующему надземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 159 мм, проложенному по ул. Заводская в п. Молодежный Цивильского муниципального округа (ГРС- Цивильск-2);

- 21:20:150601:207, площадью 201 кв.м., местоположением: Чувашская Республика, м.о. Цивильский, п. Молодежный, ул.Заводская, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», к существующему надземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 159 мм, проложенному по ул. Заводская в п. Молодежный Цивильского муниципального округа (ГРС- Цивильск-2);

- 21:20:280101:652, площадью 3373 кв.м., местоположением: Чувашская Республика - Чувашия, муниципальный округ Цивильский, деревня Унгасемы, ул.Восточная, вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», к существующему подземному газопроводу низкого давления ($P \leq 0,003 \text{ Мпа}$) диаметром 63мм, проложенному по ул. Восточная а д.Унгасемы Цивильского муниципального округа (собственник газопровода Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, ГРС- Богатырево).

И.о. директора филиала

В.Н. Кузьмин