

МАРИЙ ЭЛ
ЧУВАШЯ

Город Чебоксары
Муниципальное образование
Город Чебоксары

Город Чебоксары
Муниципальное образование
Город Чебоксары

28.12.2022 № 50500-19-04/181

№ 1222-04/01	от 05.12.2022
№ 1253-04/01	от 16.12.2022
№ 1254-04/01	от 16.12.2022

МБУ «Управление территориального
планирования» муниципального
образования города Чебоксары
Начальнику

Лукину С.В.

эл. почта: scbzb_mir@cheb.ru
тел.: 8 (8352) 23-12-73

О предоставлении информации
о возможности подключения

Уважаемый Станислав Вячеславович!

Рассмотрев Ваши запросы № 1222-04/01 от 05.12.2022, № 1253-04/01 и 1254-04/01 от 16.12.2022 о предоставлении информации о возможности подключения к системе теплоснабжения по объектам: «Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке с кадастровым номером 21:01:020204:2826 в городе Чебоксары», «Среднеэтажная жилая застройка на земельных участках с кадастровыми номерами 21:01:000000:55990 и 21:01:010315:6147 в городе Чебоксары» и «Среднеэтажная жилая застройка на земельных участках с кадастровыми номерами 21:01:000000:55991 и 21:01:010315:6148 в городе Чебоксары» Филиал «Марий Эл и Чувашия» ПАО «Т Плюс» (далее – Филиал) сообщает следующее.

Техническая возможность подключения к системе теплоснабжения Филиала отсутствует, в связи со значительной удаленностью вышеуказанных земельных участков от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации Филиала.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 25 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа и услуг по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2115 в случаях наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, техническая возможность подключения отсутствует независимо от наличия резерва пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии.

С уважением,

Главный инженер



В.А. Кулев

Исп.: Шеркин Владимир Александрович
Тел.: +7 (8352) 22-53-81, 22-44-81