



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ»

Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-  
гии в Чувашской Республике - Чувашии в Ци-  
вильском муниципальном округе»  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Чувашской Республике - Чувашии  
в Цивильском муниципальном округе»)

ул. Николаева, д. 4, г. Цивильск,  
Чувашская Республика-Чувашия, 429900  
Тел./факс (83545) 2-20-65  
E-mail: [fs@21cgc21.ru](mailto:fs@21cgc21.ru)

10.08.2023 г. № 16/16-25- *654* -2023

О неудовлетворительных пробах  
воды

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в Ци-  
вильском муниципальном округе» ставит Вас в известность, что при лабораторных исследовани-  
ях, выполненных испытательным лабораторным центром согласно договору № 82 от 13.02.2023  
г., в пробах воды, отобранных начальником Яншихово-Челлинского ТО Семеновой Е.В.  
07.08.2023 г. из колодцев, расположенные по адресам:

1) Чувашская Республика-Чувашия, Красноармейский район, д. Санькасы, ул. Комсомоль-  
ская **обнаружены обобщенные колиформные бактерии и Escherichia coli**, что не соответству-  
ет требованиям таблицы 3.6 раздела III («Нормативы качества и безопасности воды») СанПиН  
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-  
вредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 2066 от 10.08.2023 г.  
прилагается);

2) Чувашская Республика-Чувашия, Красноармейский район, д. Санькасы, ул. Восточная  
**обнаружено превышение показателей нитраты и общая жесткость, обнаружены обобщен-  
ные колиформные бактерии и Escherichia coli**, что не соответствует требованиям таблиц 3.3,  
3.6 и 3.13 раздела III («Нормативы качества и безопасности воды») СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-  
нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-  
века факторов среды обитания» (протокол испытаний № 2068 от 10.08.2023 г. прилагается);

3) Чувашская Республика-Чувашия, Красноармейский район, д. Санькасы, ул. Восточная, д.  
1 **обнаружено превышение нитратов, обнаружены обобщенные колиформные бактерии и  
Escherichia coli**, что не соответствует требованиям таблиц 3.6 и 3.13 раздела III («Нормативы  
качества и безопасности воды») СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (про-  
токол испытаний № 2069 от 10.08.2023 г. прилагается);

4) Чувашская Республика-Чувашия, Красноармейский район, д. Санькасы, ул. Южная **об-  
наружено превышение нитратов, обнаружены обобщенные колиформные бактерии и  
Escherichia coli**, что не соответствует требованиям таблиц 3.6 и 3.13 раздела III («Нормативы  
качества и безопасности воды») СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

Главе администрации Красноармей-  
ского муниципального округа Чу-  
вашской Республики  
Семенову Павлу Юрьевичу

ВХ. № *6223* *10.08.2023*Г

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 2070 от 10.08.2023 г. прилагается).

В соответствии с требованиями п. 78 раздела IV («Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения») СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», хозяйствующий субъект, осуществляющий эксплуатацию системы водоснабжения и (или) обеспечивающий население питьевой и горячей водой, должен информировать (в течение 2 часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме с момента получения) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям, а по санитарно-химическим - превышающем гигиенический норматив на величину допустимой ошибки метода определения в контрольных точках "перед подачей в распределительную сеть" и "в распределительной сети" и немедленно принять меры по установлению причин, приведших к ухудшению качества питьевой воды, их устранению.

После устранения причин несоответствия качества питьевой воды предлагаем произвести повторно отбор проб воды для дальнейшего их исследования.

Приложение: на 4 л.

Главный врач



Н. М. Иванова