



ГРП в.д. "Росинка"  
 P<sub>выс</sub> = 3,6  
 q<sub>расч.1</sub> = 736 - ближайшая персп.  
 Q<sub>персп</sub> = 471,5  
 q<sub>расч.2</sub> = 763 последующая персп.  
 Q<sub>макс</sub> = 857

ГРП в.д. "Кувшинский"  
 P<sub>выс</sub> = 3,6  
 q<sub>расч.1</sub> = 290  
 Q<sub>персп</sub> = 1138,7  
 Q<sub>макс</sub> = 1935

ГРП в.д. "Заволжье"  
 P<sub>выс</sub> = 3,6  
 q<sub>расч.1</sub> = 2233 - ближайшая персп.  
 Q<sub>персп</sub> = 2060,5  
 q<sub>расч.2</sub> = 4088  
 Q<sub>макс</sub> = 3638 - последующая персп.

**Условные обозначения:**

- Газорегуляторный пункт высокого давления, намечаемый по проекту ЗАО "ЛОРЕС":
  - до 1,2 МПа
  - до 0,6 МПа
- Котельная:
  - существующая, газифицируемая
- Газопровод высокого давления:
  - до 1,2 МПа, находящийся в стадии проектирования ЗАО "Лорес"
  - до 0,6 МПа, находящийся в стадии проектирования ЗАО "Лорес"
  - до 1,2 МПа, намечаемый на ближайшую перспективу
- Газопровод среднего давления:
  - намечаемый в ближайшей перспективе
  - намечаемый в последующей перспективе

- Границы расчетного участка, направление потока газа, количество газа, проходящего по участку, м³/ч
- Длина расчетного участка, м
- Расчетное давление газа, кгс/см (абс.)
- Диаметр газопровода, наружный (ПЗ), мм
- Максимально-часовой расход газа потребителем, м³/ч (числитель - по установленной мощности оборудования, знаменатель - с коэффициентом одновременности для жилья или по тепловому расчету)
  - q - учитываемый в ближайшей перспективе (по ТУ)
  - Q - учитываемый в ближайшей перспективе (по ТЭО)
  - Q - учитываемый в ближайшей перспективе по уточненным данным
  - Q - учитываемый в последующей перспективе
- Границы зон перспективной застройки ИЖС по Генеральному плану
- Границы условных зон Схемы теплоснабжения

Пр. 1/1-22-01-ГСН					
Актуализация "Схемы газификации и газораспределения города Чебоксары Чувашской республики"					
Изм.	Лист	Контур	Фирм	Подпись	Дата
Титул	М.И. Федорова	И.И.	И.И.	И.И.	05.22
Разработ	Г.И. Федорова	И.И.	И.И.	И.И.	05.22
Проверил	Захватов	И.И.	И.И.	И.И.	05.22
Н. контр.	Мансиров	И.И.	И.И.	И.И.	05.22

Газопроводы Высокого (до 0,6 и 1,2 МПа), Среднего и низкого давления  
 Расчетная схема перспективных газопроводов района Заволжье (Заволжье - Росинка)  
 М 1 : 5 000

Статус	Лист	Листов
20	20	23

ООО "АС-ТЕРМ"