



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Чебоксары»
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)

Филиал в г. Алатыре

ул. Московская, д. 107 «а», г. Алатырь, Чувашская Республика,

Российская Федерация, 429800

тел.: +7 (835-31) 2-03-44, факс: +7 (835-31) 2-03-44

e-mail: f_alat@chsetgaz.ru

ОКПО 540804455, ОГРН 1032128009605, ИНН 2128049998, КПП 212202001

30.06.2025 №
на № 08/01/02-01-3232 от 30.06.2025

Зам. главы начальнику финансового
отдела Администрации Алатырского
муниципального округа

О.Г. Прошенковой

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сети газораспределения

1.	Объект газификации	Разрешённое использование: ведение личного подсобного хозяйства
2.	Месторасположение объекта газификации	Земельный участок с кадастровым номером 21:06:0170205265, Чувашская Республика, Алатырский МО с. Алтышево, ул. Болонина, 103А
3.	Сроки подключения	До двух лет
4.	Расход газа:	
	- часовой, м³/час	до 15,0
	- годовой, тыс.м³/год	-
5.	Место подключения:	
	- место расположения в плане	Существующий подземный газопровод низкого давления, проложенный по ул. Болонина, в с. Алтышево Алатырского МО (собственник: Министерство экономического развития и имущественных отношений, ГРС-Порецкая)
	- диаметр газопровода, мм	63ПЭ
	- ориентировочное расстояние до места подключения, м	5,0
6.	Иные условия подключения и др. особенности:	
	-настоящие технические условия не являются основанием для разработки проектной документации; -расчёт величины платы за технологическое присоединение будет выполнен при представлении пакета документов, предусмотренных п.11 «Правил подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547. -при заключении договора о подключении настоящие технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547.	
Настоящие технические условия действительны до: 30 июня 2028 г.		

Директор филиала

А.Н. Мозолькин