

**Государственное Унитарное Предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения"
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
(ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии)**

Химико-бактериологическая лаборатория-Лаборатория анализа питьевой воды

Юридический адрес: 429965, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, влд.1, телефон: (8352)75-97-96, e-mail: novodok13@mail.ru

Адрес осуществление деятельности: 429950, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, влд.8; 429965, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, дом 25, лит. А1

**Отчет о результатах анализа воды питьевой централизованного водоснабжения по разводящей сети
г.Новочебоксарска (Повысительная насосная станция №3, ул. Советская, 75) за 2025 год.**

№ п/п	Определяемый показатель	ПДК по СанПиН 1.2.3685-21 не более	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Среднее значение за год
1	Алюминий, мг/дм ³	0,5	0,13	0,11	0,18	0,13	0,13	0,20	0,12	0,11	0,10	0,18	0,20	0,19	0,15
2	Аммоний-ион, мг/дм ³	2,0	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
3	Водородный показатель, ед.рН	6,0-9,0	7,2	7,2	7,2	7,4	7,3	6,9	7,2	7,3	7,4	7,4	7,3	7,3	7,3
4	Железо общее, мг/дм ³	0,3	0,097	0,105	0,084	0,124	0,109	0,115	0,103	0,126	0,130	0,094	0,106	0,090	0,107
5	Запах при 20 °С, балл	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Запах при 60 °С, балл	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Кадмий, мг/дм ³	0,001	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002
8	Кобальт, мг/дм ³	0,1	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
9	Марганец, мг/дм ³	0,1	<0,005	0,013	0,013	0,011	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,0050	<0,005
10	Медь, мг/дм ³	1,0	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006
11	Молибден, мг/дм ³	0,25	-	-	-	<0,010	-	-	-	-	-	-	<0,010	-	<0,010
12	Мутность, мг/дм ³	1,5	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,86	<0,58	<0,58
13	Мышьяк, мг/дм ³	0,05	<0,002	-	-	<0,002	-	-	-	-	-	<0,002	-	-	<0,002
14	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,1	0,009	0,010	0,009	0,010	0,010	<0,005	0,007	0,006	0,008	0,010	0,011	0,010	0,008
15	Никель, мг/дм ³	0,1	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
16	Нитрат-ион, мг/дм ³	45	5,7	6,9	6,6	4,17	3,07	2,05	2,37	2,64	3,63	2,73	4,12	4,76	4,06
17	Нитрит-ион, мг/дм ³	3,0	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,46	0,23	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
18	Окисляемость перм., мг/дм ³	5,0	4,6	4,5	4,6	4,6	4,7	4,9	4,7	4,7	4,8	4,5	4,5	4,4	4,6

№ п/п	Определяемый показатель	ПДК по СанПиН 1.2.3685-21 не более	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Среднее значение за год
19	Общий хлор, мг/дм ³	0,8-1,2	0,93	0,88	0,73	0,59	0,74	0,55	0,44	<0,05	0,34	0,56	0,79	0,88	0,62
20	Полифосфаты, мг/дм ³	3,5	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
21	Привкус, балл	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Ртуть, мг/дм ³	0,0005	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004
23	Свинец, мг/дм ³	0,03	<0,0002	0,0006	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002
24	Стронций, мг/дм ³	7,0	0,49	0,47	0,43	0,42	0,32	0,26	0,37	0,37	0,60	0,45	0,49	0,44	0,37
25	Хлорид-ион, мг/дм ³	350	16,7	22,2	19,4	19,7	16,7	12,2	15,9	17,9	16,8	14,3	15,0	15,8	16,9
26	Хром (VI), мг/дм ³	-	-	<0,010	-	<0,010	-	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-	<0,010
27	Хром (общ.), мг/дм ³	0,05	-	<0,010	-	<0,010	-	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-	<0,010
28	Цветность, град. цветности	20	13	13	14	12	13	14	13	15	12	13	11	14	13
29	Цианид-ион, мг/дм ³	0,035	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
30	Цинк, мг/дм ³	5,0	0,016	0,010	0,015	0,044	0,0130	0,0082	0,036	0,0051	0,00071	0,0034	0,0050	0,007	0,0132
31	Бромдихлорметан, мг/дм ³	0,03	<0,0008	<0,0008	0,0012	0,0056	0,0011	<0,0008	<0,0008	0,0011	0,0009	0,0011	0,0023	0,0015	0,0012
32	Дибромхлорметан, мг/дм ³	0,03	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
33	Хлороформ, мг/дм ³	0,06	0,0069	0,0050	0,0091	>0,025	0,015	0,0042	0,0062	0,0088	0,0050	0,0068	0,0156	0,0092	0,0123
34	Четыреххлористый углерод, мг/дм ³	0,002	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006
35	Общее микробное число, КОЕ в 1 см ³	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общие (обобщенные) колиформ. бактерии, КОЕ в 100 см ³	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
37	Колифаги, БОЕ в 100 см ³	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
38	Escherichia coli	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
39	Цисты лямблий (число цист) и яйца гельминтов	отс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Энтерококки	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
41	Индекс токсичности, %*	70-130	-	-	-	81	-	-	-	-	95	-	-	-	88

* результаты анализов Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашия" аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510113, дата внесения в реестр 09 октября.2014 года.

Отчет составил: инженер-химик 1 категории

Согласовано: заведующий лабораторией

Отчет о результатах анализа питьевой воды в разводящей сети г.Новочебоксарска (ПНС-3, ул.Советская, 75) за 2025 год

Т.В. Корюкаева

Ф.Н. Тихонова

**Государственное Унитарное предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения"
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
(ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии)**

Химико-бактериологическая лаборатория-Лаборатория анализа питьевой воды

Юридический адрес: 429965, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, влд.1, телефон: (8352)75-97-96, e-mail: novodok13@mail.ru

Адрес осуществление деятельности: 429950, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, влд.8; 429965, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, дом 25, лит. А1

**Отчет о результатах анализа воды питьевой централизованного водоснабжения по разводящей сети
г.Новочебоксарска (ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии, ул. Коммунальная, 8) за 2025 год.**

№ п/п	Определяемый показатель	ПДК по СанПиН 1.2.3685-21 не более	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Среднее значение за год
1	Алюминий, мг/дм ³	0,2	0,11	0,10	0,14	0,15	0,14	0,20	0,10	0,11	0,10	0,13	0,18	0,18	0,14
2	Аммоний-ион, мг/дм ³	2,0	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
3	Водородный показатель, ед.рН	6,0-9,0	7,2	7,2	7,3	7,4	7,1	6,9	7,1	7,2	7,3	7,2	7,3	7,3	7,2
4	Железо общее, мг/дм ³	0,3	0,116	0,115	0,093	0,093	0,121	0,123	0,179	0,183	0,124	0,166	0,080	0,080	0,123
5	Запах при 20 °С, балл	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Запах при 60 °С, балл	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Кадмий, мг/дм ³	0,001	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002
8	Кобальт, мг/дм ³	0,1	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
9	Марганец, мг/дм ³	0,1	<0,005	0,052	0,011	0,0075	<0,005	<0,005	0,025	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,0080
10	Медь, мг/дм ³	1,0	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	0,0012	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006
11	Молибден, мг/дм ³	0,07	-	-	-	<0,010	-	-	-	-	-	-	<0,010	-	<0,010
12	Мутность, мг/дм ³	1,5	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,96	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
13	Мышьяк, мг/дм ³	0,01	<0,002	-	-	<0,002	-	-	-	-	-	<0,002	-	-	<0,002
14	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,1	0,010	0,013	0,011	0,010	0,010	0,006	0,007	0,009	0,008	0,009	0,012	0,010	0,010
15	Никель, мг/дм ³	0,02	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
16	Нитрат-ион, мг/дм ³	45,0	5,8	7,0	6,4	4,05	2,79	2,17	3,70	3,39	5,0	3,41	3,73	4,64	4,34
17	Нитрит-ион, мг/дм ³	3,0	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,24	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
18	Окисляемость перм., мг/дм ³	5,0	4,6	4,6	4,5	4,4	4,7	4,9	4,7	4,4	4,8	4,5	4,6	4,8	4,6
19	Общий хлор, мг/дм ³	0,8-1,2	0,75	0,70	1,2	0,59	0,29	0,29	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,43	0,61	0,41

№ п/п	Определяемый показатель	ПДК по СанПиН 1.2.3685-21 не более	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Среднее значение за год
20	Полифосфаты, мг/дм ³	3,5	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
21	Привкус, балл	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Ртуть, мг/дм ³	0,0005	<0,00004	<0,00004	<0,00004	0,000046	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004
23	Свинец, мг/дм ³	0,01	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002
24	Стронций, мг/дм ³	7,0	0,47	0,47	0,42	0,42	0,30	<0,25	0,36	0,41	0,53	0,44	0,46	0,43	0,37
25	Хлорид-ион, мг/дм ³	350,0	17,6	22,2	19,5	19,1	16,0	12,3	16,4	17,9	16,9	14,7	15,6	15,7	17,0
26	Хром (VI), мг/дм ³	-	-	<0,010	-	<0,010	-	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-	<0,010
27	Хром (общ.), мг/дм ³	0,05	-	<0,010	-	<0,010	-	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-	<0,010
28	Цветность, град. цветности	20	15	15	15	12	16	20	19	19	20	19	12	14	16
29	Цианид-ион, мг/дм ³	0,07	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
30	Цинк, мг/дм ³	5,0	0,042	0,012	0,019	0,077	0,017	0,0047	0,040	0,0052	0,0058	0,0022	0,0058	0,0054	0,020
31	Бромдихлорметан, мг/дм ³	0,03	0,0008	<0,0008	0,0018	0,0044	<0,0008	<0,0008	0,0008	0,0014	0,0008	0,0016	0,0021	0,0016	0,0013
32	Дибромхлорметан, мг/дм ³	0,03	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
33	Хлороформ, мг/дм ³	0,06	0,0074	0,0054	0,0073	>0,025	0,0093	0,0040	0,0072	0,0083	0,0041	0,0092	0,0133	0,0106	0,0118
34	Четыреххлористый углерод, мг/дм ³	0,002	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006
35	Общее микробное число, КОЕ в 1 см ³	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общие(обобщенные) колиформ. бактерии, КОЕ в 100 см ³	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
37	Колифаги, БОЕ в 100 см ³	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
38	Escherichia coli	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
39	Цисты лямблий (число цист) и яйца гельминтов	отс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Энтерококки	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
41	Индекс токсичности, % *	70-130	-	-	-	95	-	-	-	-	96	-	-	-	95,5


* результаты анализов Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашия" аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510113, дата внесения в реестр 09 октября.2014 года.

Отчет составил: инженер-химик 1 категории

Согласовано: заведующий лабораторией

Отчет о результатах анализа питьевой воды в разводящей сети г.Новочебоксарска (ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии, ул.Коммунальная, 8) за 2025 год





Т.В. Корюкаева

Ф.Н.Тихонова

**Государственное Унитарное Предприятие Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения"
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
(ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии)**

Химико-бактериологическая лаборатория-Лаборатория анализа питьевой воды

Юридический адрес: 429965, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, влд. 1, телефон: (8352)75-97-96, e-mail: novodok13@mail.ru

Адрес осуществление деятельности: 429950, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, влд. 8; 429965, г. Новочебоксарск, ул. Восточная, дом 25, лит. А1

**Отчет о результатах анализа воды питьевой централизованного водоснабжения по разводящей сети г.Новочебоксарска
(ООО "Акация"(м-н "Сахарок"), ул. Набережная, 23) за 2025 год.**

№ п/п	Определяемый показатель	ПДК по СанПиН 1.2.3685-21 не более	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Среднее значение за год
1	Алюминий, мг/дм ³	0,2	0,11	0,10	0,14	0,14	0,13	0,20	0,19	0,09	0,09	0,11	0,16	0,20	0,14
2	Аммоний-ион, мг/дм ³	2,0	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
3	Водородный показатель, ед.рН	6,0-9,0	7,2	7,2	7,2	7,4	7,1	6,9	7,0	7,0	7,1	7,1	7,3	7,2	7,1
4	Железо общее, мг/дм ³	0,3	0,118	0,103	0,097	0,103	0,105	0,118	0,107	0,136	0,080	0,094	0,090	0,091	0,104
5	Запах при 20 °С, балл	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Запах при 60 °С, балл	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Кадмий, мг/дм ³	0,001	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002
8	Кобальт, мг/дм ³	0,1	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
9	Марганец, мг/дм ³	0,1	<0,005	0,036	0,017	0,0096	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	0,0052
10	Медь, мг/дм ³	1,0	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	0,0014	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	0,0015	<0,0006
11	Молибден, мг/дм ³	0,07	-	-	-	<0,010	-	-	-	-	-	-	<0,010	-	<0,010
12	Мутность, мг/дм ³	1,5	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
13	Мышьяк, мг/дм ³	0,01	<0,002	-	-	<0,002	-	-	-	-	-	<0,002	-	-	<0,002
14	Нефтепродукты, мг/дм ³	0,1	0,010	0,011	0,009	0,010	0,010	0,005	0,009	0,006	0,010	0,012	0,012	0,010	0,007
15	Никель, мг/дм ³	0,02	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
16	Нитрат-ион, мг/дм ³	45,0	5,8	6,9	6,5	4,23	2,72	2,30	3,10	3,17	5,2	3,47	4,50	5,1	4,42
17	Нитрит-ион, мг/дм ³	3,0	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	0,48	0,49	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
18	Окисляемость перм., мг/дм ³	5,0	4,8	4,6	4,6	4,9	4,6	4,9	4,5	4,6	4,5	4,3	4,6	4,6	4,6
19	Общий хлор, мг/дм ³	0,8-1,2	0,70	0,56	0,77	0,42	0,25	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,43	0,26

№ п/п	Определяемый показатель	ПДК по СанПиН 1.2.3685-21 не более	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Среднее значение за год
20	Полифосфаты, мг/дм ³	3,5	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25
21	Привкус, балл	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Ртуть, мг/дм ³	0,0005	<0,00004	<0,00004	<0,00004	0,000048	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004	<0,00004
23	Свинец, мг/дм ³	0,01	<0,0002	0,00032	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	<0,0002	0,0014	<0,0002
24	Стронций, мг/дм ³	7,0	0,52	0,49	0,47	0,39	0,29	<0,25	0,39	0,40	0,47	0,50	0,42	0,51	0,40
25	Хлорид-ион, мг/дм ³	350,0	17,1	22,1	19,4	19,9	15,8	12,6	16,3	17,7	18,9	14,6	15,6	16,1	17,2
26	Хром (VI), мг/дм ³	-	-	<0,010	-	<0,010	-	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-	<0,010
27	Хром (общ.), мг/дм ³	0,05	-	<0,010	-	<0,010	-	-	-	<0,010	-	-	<0,010	-	<0,010
28	Цветность, град. цветности	20	14	13	14	13	16	17	15	13	14	13	12	14	14
29	Цианид-ион, мг/дм ³	0,07	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
30	Цинк, мг/дм ³	5,0	0,011	0,0070	0,042	0,034	0,0062	0,007	0,015	0,0070	0,0021	0,0065	0,0048	0,0061	0,0124
31	Бромдихлорметан, мг/дм ³	0,03	0,0008	<0,0008	0,0010	0,0042	0,0008	<0,0008	0,0008	0,0015	0,0008	0,0012	0,0021	0,0016	0,0012
32	Дибромхлорметан, мг/дм ³	0,03	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010	<0,0010
33	Хлороформ, мг/дм ³	0,06	0,0071	0,0053	0,0074	>0,025	0,0099	0,0098	0,0068	0,0092	0,0040	0,0071	0,0137	0,0104	0,0121
34	Четырёххлористый углерод, мг/дм ³	0,002	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006	<0,0006
35	Общее микробное число, КОЕ в 1 см ³	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Общие(обобщенные) колиформн. бактерии, КОЕ в 100 см ³	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
37	Колифаги, БОЕ в 100 см ³	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
38	Escherichia coli	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
39	Цисты лямблий (число цист) и яйца гельминтов	отс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Энтерококки	отс.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
41	Индекс токсичности, % *	70-130	-	-	-	88	-	-	-	-	96	-	-	-	92

* результаты анализов Аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашия" аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510113, дата внесения в реестр 09 октября.2014 года.

Отчет составил: инженер- химик 1 категории

Согласовано: заведующий лабораторией

Отчет о результатах анализа питьевой воды в разводящей сети г.Новочебоксарска (ООО "Акация", м-н "Сахарок" ул.Набережная, 23) за 2025 год

стр.2 из 2