

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ГУП "Чувашгаз"
Минстроя Чувашии
А.В. Арихипов
"___" _____ 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Глава Канашского муниципального округа
Чувашской Республики
В.А. Чернов
"___" _____ 2025 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

на отопительный период 2025-2026 гг.

на источниках теплоснабжения (95°С/70°С) ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии,
расположенных в Канашском муниципальном округе Чувашской Республики
при различной температуре наружного воздуха

Температура наружного воздуха, °С	Температура воды в подающей линии, °С	Температура воды в обратной линии, °С
8	38	33
7	40	34
6	42	36
5	43	37
4	45	38
3	46	39
2	48	40
1	49	41
0	50	41
-1	52	43
-2	54	44
-3	55	45
-4	57	46
-5	58	47
-6	60	48
-7	61	49
-8	63	50
-9	64	51
-10	66	52
-11	67	53
-12	68	54
-13	70	55
-14	71	56
-15	72	56
-16	74	58
-17	75	59
-18	77	59
-19	78	60
-20	79	61
-21	81	62
-22	82	63
-23	83	64
-24	85	64
-25	86	65
-26	87	66
-27	89	67
-28	90	68
-29	92	68

Начальник ПТО
ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии

С.В. Семенов