

Чувашская Республика
город Алатырь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ»
города Алатыря Чувашской Республики
(МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР)

Почтовый адрес:
429820, ЧР
г. Алатырь, ул. Южная, 1
Тел. 2-76-36 8 (835 31)
E-mail: mupakva2006@yandex.ru
Сайт: alatakva.ru

Реквизиты:
МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР
ИНН 2122007310 КПП 212201001
р/счет 40702810475000001183
Чувашское отделение 8613 ПАО «Сбербанк России»
кор. счет 30101810300000000609
БИК 049706609

№ 12

« 26 » марта 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к городским сетям водопровода и канализации
объекта капитального строительства (реконструкции)

1. Основание - *письмо от 25.03.2025 г., вх. № 247*
2. Причина обращения – *подключение объекта к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.*
3. Заказчик: *Зам. главы-начальник финансового отдела администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики.*
4. Объект – *земельный участок площадью 5334 кв.м., расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Промышленная, д. 7-А - под ремонт автомобилей.*
5. Кадастровый номер – *21:03:010102:72*
6. Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:
Т1 - водопровод $\text{d}_{\text{в}}=200$ мм по ул. Промышленная с подключением в существующем смотровом колодце у Ульяновской трассы поворот на АЗНХ (см. план - схему);
- гарантированный свободный напор воды в точке присоединения: не менее 0,2 Мпа;
- максимальная нагрузка: не более 5 м³/час.
7. Точка подключения к централизованной системе водоотведения:
Отсутствует техническая возможность.
8. Расчет платы за технологическое подключение будет произведен при заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения на основании проектной документации, которая должна содержать расчет мощности водопотребления. Сумма платы будет определена согласно постановлению Государственной службы ЧР по конкурентной политике и тарифам № 61-14/тп от 02.12.2024 г.
9. Срок действия технических условий: *до 01.04.2028 г.*
10. Технические условия не дают право на производство работ по подключению к сетям водоснабжения.

Приложение: План-схема на обороте.



Директор
МУП «Водоканал» г. Алатыря ЧР

С. Ю. Савинова

План-схема

