

АКТ
выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения

г. Новочебоксарск
(место составления)

« 18 » 06 2024 г.

Настоящий акт составлен совместной комиссией Администрации города Новочебоксарска и ПАО «Т Плюс» в составе:

1. Сергеев В.З. Начальник Управления городского хозяйства администрации г. Новочебоксарска;
2. Арланова О.Н. И. о. начальника Управления имуществом г. Новочебоксарска;
3. Константинов К.В. технический директор - главный инженер Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»;
4. Каллин В.В. начальник района тепловых сетей №4 Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»;
5. Димитриев В.Н. старший мастер 1 группы района тепловых сетей №4 Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»;
6. Павлова Н.И. инженер ПТО Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс».

При проведении периодических осмотров тепловых сетей г. Новочебоксарска был обнаружен объект теплоснабжения, отвечающий признакам бесхозяйного:

1. Наименование и местоположение объекта:

Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-19А до тепловой камеры ТК-19Б, расположенных по адресам: г. Новочебоксарск, в районе зданий по ул. Советская, д.1 и ул. Коммунистическая, д.34г.

2. Технические характеристики бесхозяйного объекта теплоснабжения:
(заполняется для сетей теплоснабжения)

Диаметр, мм (D _н)	Ориентировочная протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, м	Материал трубопровода	Год постройки	Год ввода в эксплуатацию	Износ, %
D _н 426	35	сталь	нет данных	нет данных	

3. Перечень имеющейся технической документации на объект (проектная, исполнительная, эксплуатационная и иная документация, содержащая сведения о техническом состоянии объекта):

Какая-либо проектная, исполнительная и иная документация, содержащая сведения о технических характеристиках обследуемого объекта теплоснабжения в ПАО «Т Плюс» отсутствует.

4. Описание выявленных дефектов и нарушений (с приложением фотоматериалов и результатов инструментальных исследований, испытаний измерений):

4.1. На участке от тепловой камеры ТК-19А до тепловой камеры ТК-19Б тепловые сети проложены в подземном варианте в 2-х трубном исполнении диаметром труб на отопление D_н 426мм и ориентировочной протяженностью 35 м.

Основная часть теплотрассы на данном участке проходит под проезжей частью автодороги.

Обследование технического состояния наружных сетей теплоснабжения проводилось в ТК-19А и ТК-19Б расположенных по адресам: г. Новочебоксарск, в районе зданий по ул. Советская, д.1 и ул. Коммунистическая, д.34г.

4.3. В целом наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-19А до тепловой камеры ТК-19Б расположенных по адресам: г. Новочебоксарск, в районе зданий по ул. Советская, д.1 и ул. Коммунистическая, д.34г находятся в удовлетворительном состоянии.

5. Информация о наличии подключения объекта теплоснабжения к объектам теплоснабжающей организации:


Выявленный Объект «Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-19А до тепловой камеры ТК-19Б расположенных по адресам: г. Новочебоксарск, в районе зданий по ул. Советская, д.1 и ул. Коммунистическая, д.34г» имеет непосредственное присоединение к ТК-19А и ТК-19Б и технологическую связь с сетями, владельцем которых является ПАО «Т Плюс» на основании концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования города Новочебоксарска №7F00-FA058/02-026/0002-2021 от 25 ноября 2021 года.

Выявленный объект «Наружные сети теплоснабжения от тепловой камеры ТК-19А до тепловой камеры ТК-19Б, расположенных по адресам: г. Новочебоксарск, в районе зданий по ул. Советская, д.1 и ул. Коммунистическая, д.34г на балансе ПАО «Т Плюс» не числится, эксплуатирующая организация отсутствует, собственник не известен.

ПАО «Т Плюс» выражает намерение принять выявленный Объект в эксплуатацию, и на основании пункта 5 статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации самостоятельно обратиться с заявлением о постановке объекта на учет в качестве бесхозяйного с последующим оформлением права собственности.

Подписи:

Заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры


Афанасьев Д.В.


Начальник Управления городского хозяйства администрации г. Новочебоксарска


Сергеев В.З.

И. о. начальника Управления имуществом г. Новочебоксарска


Арланова О.Н.

Технический директор- главный инженер Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»


Константинов К.В.

Начальник района тепловых сетей №4 Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»


Каллин В.В.

Старший мастер 1 группы района тепловых сетей №4 Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»


Димитриев В.Н.

Инженер ПТО Чувашских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»


Павлова Н.И.