

Чăваш Республикин Строительство,
архитектура тата пурăнмалли сурт-йĕрпе
коммуналлă хушалăх министерстви
«Сĕнĕ Шупашкар хулин коммуналлă
сечĕсем» Чăваш Республикин
патшалăх унитарла предприятийĕ



Государственное унитарное предприятие
Чувашской Республики
«Коммунальные сети
города Новочебоксарска»
Министерства строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики

Коммунальная ул., 8, город Новочебоксарск, Чувашская Республика, 429950
тел. (8352) 73-84-95, факс (8352) 73-72-18, e-mail: mur@ks-21.ru, интернет: www.ks-21.ru
ИНН 2124000310, КПП 212401001, ОГРН 1022100911139, ОКПО 05238663

Утверждаю:
Заместитель генерального директора
по производственно-техническим
вопросам-главный инженер
ГУП Чувашской Республики
«КС г. Новочебоксарска»
Министр Чувашии
С.Г. Смирнов
« 04 » 08 2024 г.



Заявитель:
И.о. заместителя главы
администрации
по вопросам градостроительства,
ЖКХ и инфраструктуры
города Новочебоксарска
С.В. Ильин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

№ 39

Объект Заявителя: Объект дорожного сервиса
Место расположения земельного участка: Чувашская Республика-Чувашия, г. Новочебоксарск ул.
ул. Силикатная
Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 21:21:010303:2115
ТУ выданы: Администрация г. Новочебоксарска
(наименование органа местного самоуправления или лица, которому выдаются ТУ)
Срок подключения объекта: 2025 г.
Срок действия ТУ – 3 года с даты их получения, по истечении этого срока параметры выданных
технических условий могут быть изменены. В случае, если в течение 12 календарных месяцев со
дня выдачи технических условий заявителем не будет подано заявление о подключении, срок
действия технических условий прекращается.
Основание для выдачи ТУ: Запрос о выдаче ТУ на подключение (технологическое
присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения
от 24.07.2024 г. вх. № 771
(дата и регистрационный номер заявки Заявителя на выдачу ТУ)

1. Водоснабжение:

- 1.1. Точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры): от водопроводной сети Д-200 мм, проходящей по нечетной стороне ул. Силикатная г. Новочебоксарска. Место присоединения определить проектом.
- 1.2. Гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения): 40 м водного столба.
- 1.3. Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска): 2,5 м³/сут., максимально-часовой нагрузкой 1,74 м³/час.

2. Водоотведение:

2.1. Точка присоединения к централизованной системе водоотведения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры): в канализационную сеть Д-800 мм, проходящую в районе земельного участка 21:02:010303:2115 по ул. Силикатная г. Новочебоксарска. Место присоединения определить проектом.

2.2. Разрешаемый объем сброса сточных вод: 2,5 м³/сут

3. Дополнительные условия:

3.1. Заявитель обязан разработать и согласовать с ГУП Чувашской Республики «КС г. Новочебоксарска» Минстроя Чувашии проект устройств и сооружений для присоединения своего объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, предоставить один экземпляр для ведения технического надзора по прокладке водопровода и канализации.

3.2. Заключить договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения. Согласно Постановлению Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам № 496-20/тп от 30.11.2023 г. плата за подключение с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.:

- ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, за исключением расходов на прокладку (перекладку) сетей холодного водоснабжения и водоотведения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, применяемые для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения:

№ п/п	Наименование мероприятия	в тыс.руб. за куб. м/сутки без НДС	
		Ставка тарифа	
1	Подключение к системе холодного водоснабжения	1,420	
2	Водоотведение	2,470	

- ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и водоотведения, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению:

в тыс.руб./км трубопровода без НДС

№ п/п	Централизованная система	Диаметр трубопровода, мм	Материал трубопровода	Ставки тарифа
1	Холодного водоснабжения	до 100	чугун	10 109,33
		до 110	полиэтилен	6 867,37
		от 101 до 125	чугун	11 452,01
		от 111 до 125	полиэтилен	7 232,24
		от 126 до 150	чугун	13 567,66
		от 126 до 160	полиэтилен	7 823,88
		от 151 до 200	чугун	14 842,61
		от 161 до 200	полиэтилен	8 873,15
		от 201 до 250	чугун	18 5483,86
2	Водоотведение	от 201 до 250	полиэтилен	10 190,68
		до 160	полиэтилен	6 852,98
		от 161 до 200	полиэтилен	6 334,11
		от 201 до 250	полиэтилен	7 404,36

Примечание:

ставки тарифа применяются в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. м/сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (пределный уровень нагрузки).


3.3. До начала пользования присоединением заявитель обязан заключить с ГУП Чувашской Республики «КС г. Новочебоксарска» Минстроя Чувашии договор на отпуск

питьевой воды и прием сточных вод. Присоединение объекта заявителя к централизованным сетям водоснабжения и (или) водоотведения, пользование системами централизованного водоснабжения без договора на отпуск воды и (или) прием сточных вод является самовольным. При самовольном присоединении или самовольном использовании заявителем централизованных систем водоснабжения и водоотведения заявитель несет ответственность, установленную действующим законодательством.

И.о. начальника ПТО

Начальник абонентской службы

Начальник диспетчерской службы



С.Г. Смирнов

В.А. Никифоров

М.М. Яковлев

Технические условия получил:

(подпись, фамилия, имя, отчество (полностью) и № паспорта лица, получившего ТУ)

« » 20 г.

Исполнитель:
Производственно-технический отдел
тел. 75-93-49



Государственное унитарное предприятие
Чувашской Республики
«Чувашские государственные электрические сети»
Министерства промышленности и энергетики
Чувашской Республики

ул. Водопроводная, дом 2 строение А, офис 101, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428003
Тел.: (8352) 23-24-00; e-mail: adm@chges21.ru, сайт: <https://chges21.rchuv.ru>
ОГРН 1192130012800, ИНН/КПП 2130215882/ 213001001,
Р/сч 40602810511000000011 Банк: Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк»,
БИК 049706752, К/сч 30101810600000000752

На № 07.08.2024 № 4П-832
433 от 22.07.2024

Исполняющему обязанности заместителя главы
администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики по вопросам
градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры
С. В. Ильину

Г
О предоставлении информации о
возможности технологического
присоединения к электрическим сетям

429950, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.14

Уважаемый Сергей Вячеславович!

На Ваш запрос о предоставлении информации о возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств планируемого к размещению объекта дорожного сервиса на земельном участке с кадастровым номером 21:02:010303:2115 по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Силикатная, категория электроснабжения объекта III, максимальная мощность энергопринимающих устройств 15 кВт, ГУП Чувашской Республики "ЧГЭС" Минпромэнерго Чувашии (далее - Предприятие) сообщает следующее.

Технологическое присоединения к электрическим сетям указанного объекта возможно от РУ-0,4 кВ ТП-111Н (ул. Силикатная, д.22А), находящейся на балансе и в обслуживании Предприятия при условии выдачи разрешения администрацией города Новочебоксарска на использование земельного участка для строительства КЛ-0,4 кВ длиной 170 м от ТП-111Н, до границы земельного участка с кадастровым номером 21:02:010303:2115 из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Процедура технологического присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, в том числе в случаях увеличения максимальной мощности энергопринимающих устройств, а так же порядок обращения заявителей в сетевую организацию, установлены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее - Правила технологического присоединения).

Так, согласно п.10 Правил технологического присоединения, лицу, намеревающемуся осуществить технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Предприятия необходимо подать заявку на технологическое присоединение объекта в

установленном порядке в пункт обслуживания потребителей (г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, д. 10, каб. 205, тел. 77-62-22) либо с использованием официального сайта Предприятия.

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 8, 9, 10, 12 Правил технологического присоединения.

В соответствии с подпунктом б) пункта 16 "Правил технологического присоединения" срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению указанного объекта, исчисляется со дня заключения договора и составляет 6 месяцев.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется в соответствии с Постановлением от 06.12.2024 №55-15/тп, утвержденным Государственной службой ЧР по конкурентной политике и тарифам, и будет окончательно определена после подачи собственником заявки на технологическое присоединение.

Заместитель директора
по технологическому присоединению
и реализации услуг

А.Н. Петров



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН
СЕНЁ ШУПАШКАР ХУЛА
АДМИНИСТРАЦИЙЁН ХУЛА
ХУСАЛАХ УПРАВЛЕНИЙЁ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Винокурова ул., 14
г. Новочебоксарск, 429951
тел. 74-03-56 факс 74-02-22
tb@nowch.cap.ru

№ 01-01-28-1982

Технические условия № 72 от 05.08.2024 г.

на проектирование ливневой канализации для очистки и отведения ливнестоков с территории земельного участка с кадастровым номером 21:02:010303:2115 по ул. Силикатная

1. Отвод ливнестоков с территории проектируемых объектов по ул. Силикатная г. Новочебоксарска на земельном участке с кадастровым номером 21:02:010303:2115 предусмотреть открыто на грунт. На территории объекта внутриплощадочную ливневую канализацию оборудовать локальными очистными сооружениями (мощность ЛОС определить проектом), дождеприемниками с решетками. Сети выполнить с расчетным диаметром и уклоном согласно «СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
2. Сети ливневой канализации предусмотреть из сертифицированных двухслойных гофрированных безнапорных труб. Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», на участках под дорогами предусмотреть ливневую канализацию в стальных футлярах. Стальные футляры должны быть обеспечены соответствующей противокоррозионной изоляцией наружной и внутренней поверхностей. Диаметр смотровых колодцев, горловин и люков надлежит принимать с учетом доступа рабочих и опускания приспособлений для обслуживания сети. Высоту горловин не превышать более 600 мм.
3. Проект ливневой канализации согласовать с заинтересованными организациями, владельцами инженерных коммуникаций, проходящих внутри микрорайона, Управлением городского хозяйства администрации города Новочебоксарска. Один экземпляр предоставить для ведения контроля.
4. Расположение вспомогательных объектов при строительстве объекта на территории охранной зоны участка сети ливневой канализации согласовать с балансодержателем - Управлением городского хозяйства администрации города Новочебоксарска.

5. Подключение объекта производить после согласования завершенных работ, выполнения ТУ и предоставления экземпляра исполнительно-технической документации в Управление городского хозяйства администрации г. Новочебоксарска.

6. Технические условия действительны до 05.08.2026 г.

Начальник Управления
городского хозяйства администрации
города Новочебоксарска



В.З. Сергеев

В.З. Сергеев