



МАРИЙ ЭЛ
ЧУВАШИЯ

Филиал «Марий Эл и Чувашии»
ПАО «Т Плюс»
Мерлесадское ш., д. 4, г. Чебоксары,
Чувашская Республика, 428022

тел. (8352) 22 52 05,
факс (8352) 22 64 04
chev-info@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

27.10.2023 № 50500-19-03192

на № 765-04/01 от 11.10.2023

МБУ «Управление территориального
планирования» муниципального
образования города Чебоксары
Начальнику

Лукину С.В.

эл. почта: gcheb_utp@cap.ru

тел.: 8 (8352) 23-12-73

*О предоставлении информации
о возможности подключения*

Уважаемый Станислав Вячеславович!

Рассмотрев Ваш запрос № 765-04/01 от 11.10.2023 «о предоставлении информации о возможности подключения к системе теплоснабжения» по объекту: «Хранение автотранспорта на земельном участке с кадастровым номером 21:01:040201:2202 по улице Тальниковая в поселке Сосновка Чебоксарского городского округа» Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (далее – Филиал) сообщает следующее:

В соответствии с п. 25 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2115 в случаях наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, техническая возможность подключения отсутствует независимо от наличия резерва пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии. Техническая возможность подключения к системе теплоснабжения Филиала на сегодняшний день отсутствует.

Стоит отметить, что в случае необходимости подключения вышеуказанного объекта к системе централизованного теплоснабжения Филиал готов рассмотреть возможность в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с необходимым объемом работ при выполнении строительства тепловых сетей.

С уважением,

Директор

С.А. Ушаков