



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Чебоксары»
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)

пр. И. Яковлева, д.19 «А», г. Чебоксары,
Чувашская Республика, Российская Федерация, 428024
тел.: +7 (8352) 54-01-82, факс: +7 (8352) 54-07-94
e-mail: info@cheboksary.ru

ОКПО 54071516, ОГРН 1032128009605, ИНН 2128019998, КПП 213001001

04.05.2024 № 15/2062
на № _____ от _____

Начальнику
МБУ «Управление
территориального планирования»
города Чебоксары

С. В. Лукину

О рассмотрении обращения

Уважаемый Станислав Вячеславович!

Рассмотрев Ваше обращение о технической возможности подключения к газораспределительным сетям объекта на земельные участки с кадастровыми номерами 21:01:021104:2600 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2601 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2602 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2603 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2607 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2608 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2609 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2610 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2611 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2598 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2596 площадью 29 кв. м, 21:01:021104:2597 площадью 28 кв. м, 21:00:000000:12875 площадью 29 кв. м, 21:01:021104:2614 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2616 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2615 площадью 28 кв. м, 21:01:021104:2613 площадью 28 кв. м в городе Чебоксары с видом разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд» с годовым расходом газа – 8,122658 тыс. м³/год (часовой расход – 3,579 м³/час), АО «Газпром газораспределение Чебоксары» сообщает следующее.

В целях обеспечения подачи газа потребителям города требуемых параметров и в необходимом объеме Обществом все ТУ по городу Чебоксары выдаются в соответствии со актуализированной схемой газификации и газораспределения города Чебоксары, утверждённой постановлением Администрации города от 12.02.2024г. №348 (далее – Схема). Расход газа на запрашиваемый Вами объект в Схеме не предусмотрен.

Необходимо включить вышеуказанный объект в корректировку актуализированной схемы газификации и газораспределения города Чебоксары, чтобы определить отсутствие или наличие мероприятий, необходимых для подключения дополнительной нагрузки.

На основании вышеизложенного АО «Газпром газораспределение Чебоксары» готово вернуться к рассмотрению данного вопроса после принятия соответствующих решений администрацией г. Чебоксары.

И.о. главного инженера – первого заместителя
генерального директора

О.А. Ибрагимова
(8352) 51-19-23

В.И. Димитриев