



ПРИКАЗ

06.12.2024 № 844

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

06.12.2024 № 844

г. Чебоксары

Об установлении зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/69, расположенной в д. Кюрегаси Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

10 января 2025 г.

ИНСТРУКЦИОННЫЙ №

9921

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 октября 2015 г. № 370, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины № 1/69, расположенной в д. Кюрегаси Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хомченко Е.И. – первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

Э.Н. Бедертдинов

Приложение  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и экологии  
Чувашской Республики  
от 6 декабря 2024 г. № 844

Зона санитарной охраны водозаборной скважины № 1/69, расположенной в д. Кюрегаси Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 1/69, расположенной в д. Кюрегаси Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, организуется в составе трех поясов: первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины устанавливается в радиусе 30 м от устья скважины № 1/69, которая подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением № 21.14.08.000.Т.000022.03.24 от 28.03.2024 о соответствии Проекта обоснования размеров границ и организации зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1/69, расположенной в д. Кюрегаси территориального отдела «Кадикасинский» Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Границы вторых и третьих поясов ЗСО водозаборной скважины № 1/69 устанавливаются исходя из гидрогеологических условий и согласно гидродинамическим расчетам.

- граница второго пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/69 представляет собой эллипс с шириной 221 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 120 м и вниз по потоку на 103 м;

- граница третьего пояса ЗСО водозаборной скважины № 1/69 представляет собой эллипс с шириной 1361 м и длиной, отстоящей от устья водозаборной скважины вверх по потоку подземных вод на 1153 м и вниз по потоку на 416 м.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/69

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	404 399,48	1 205 814,06
2	404 394,67	1 205 814,45
3	404 389,98	1 205 815,60
4	404 385,54	1 205 817,49
5	404 381,46	1 205 820,07
6	404 377,84	1 205 823,28
7	404 374,79	1 205 827,02
8	404 372,38	1 205 831,20
9	404 370,66	1 205 835,71
10	404 369,70	1 205 840,44
11	404 369,50	1 205 845,27

12	404 370,09	1 205 850,06
13	404 371,43	1 205 854,70
14	404 373,50	1 205 859,06
15	404 376,24	1 205 863,03
16	404 379,59	1 205 866,51
17	404 383,45	1 205 869,41
18	404 387,72	1 205 871,66
19	404 392,30	1 205 873,19
20	404 397,07	1 205 873,96
21	404 401,89	1 205 873,96
22	404 406,66	1 205 873,19
23	404 411,24	1 205 871,66
24	404 415,51	1 205 869,41
25	404 419,37	1 205 866,51
26	404 422,72	1 205 863,03
27	404 425,46	1 205 859,06
28	404 427,53	1 205 854,70
29	404 428,87	1 205 850,06
30	404 429,46	1 205 845,27
31	404 429,26	1 205 840,44
32	404 428,30	1 205 835,71
33	404 426,58	1 205 831,20
34	404 424,17	1 205 827,02
35	404 421,12	1 205 823,28
36	404 417,50	1 205 820,07
37	404 413,42	1 205 817,49
38	404 408,98	1 205 815,60
39	404 404,29	1 205 814,45
1	404 399,48	1 205 814,06

Перечень координат характерных точек границ второго пояса  
зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/69

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	404 399,48	1 205 724,06
2	404 390,05	1 205 724,52
3	404 380,69	1 205 725,78
4	404 371,47	1 205 727,82
5	404 362,46	1 205 730,64
6	404 353,72	1 205 734,21
7	404 345,31	1 205 738,51
8	404 337,30	1 205 743,50
9	404 329,73	1 205 749,15
10	404 322,67	1 205 755,43
11	404 316,17	1 205 762,27
12	404 310,27	1 205 769,65
13	404 305,02	1 205 777,49
14	404 300,45	1 205 785,75
15	404 296,59	1 205 794,37

16	404 293,48	1 205 803,29
17	404 291,13	1 205 812,43
18	404 289,56	1 205 821,75
19	404 288,79	1 205 831,16
20	404 288,82	1 205 840,60
21	404 289,65	1 205 850,01
22	404 291,26	1 205 859,31
23	404 293,66	1 205 868,44
24	404 296,83	1 205 877,34
25	404 300,73	1 205 885,93
26	404 305,35	1 205 894,17
27	404 310,65	1 205 901,99
28	404 316,59	1 205 909,32
29	404 323,13	1 205 916,13
30	404 330,23	1 205 922,37
31	404 337,82	1 205 927,98
32	404 345,87	1 205 932,92
33	404 354,30	1 205 937,17
34	404 363,06	1 205 940,69
35	404 372,09	1 205 943,46
36	404 381,32	1 205 945,45
37	404 390,69	1 205 946,65
38	404 399,48	1 205 947,06
39	404 408,91	1 205 946,60
40	404 418,27	1 205 945,34
41	404 427,49	1 205 943,29
42	404 436,50	1 205 940,48
43	404 445,24	1 205 936,91
44	404 453,65	1 205 932,61
45	404 461,67	1 205 927,62
46	404 469,23	1 205 921,96
47	404 476,29	1 205 915,69
48	404 482,79	1 205 908,84
49	404 488,69	1 205 901,47
50	404 493,94	1 205 893,62
51	404 498,51	1 205 885,36
52	404 502,37	1 205 876,74
53	404 505,48	1 205 867,83
54	404 507,83	1 205 858,68
55	404 509,40	1 205 849,37
56	404 510,17	1 205 839,96
57	404 510,14	1 205 830,52
58	404 509,31	1 205 821,11
59	404 507,70	1 205 811,81
60	404 505,30	1 205 802,68
61	404 502,13	1 205 793,78
62	404 498,23	1 205 785,18
63	404 493,61	1 205 776,95
64	404 488,31	1 205 769,13

65	404 482,37	1 205 761,79
66	404 475,83	1 205 754,98
67	404 468,73	1 205 748,75
68	404 461,14	1 205 743,14
69	404 453,09	1 205 738,19
70	404 444,66	1 205 733,94
71	404 435,90	1 205 730,42
72	404 426,87	1 205 727,66
73	404 417,64	1 205 725,67
74	404 408,27	1 205 724,46
1	404 399,48	1 205 724,06

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса  
зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/69

Номера точек	Координаты	
	X	Y
1	404 391,10	1 206 260,00
2	404 291,70	1 206 250,16
3	404 195,32	1 206 223,92
4	404 104,42	1 206 182,49
5	404 020,99	1 206 127,54
6	403 946,46	1 206 060,99
7	403 881,80	1 205 984,80
8	403 827,61	1 205 900,84
9	403 784,21	1 205 810,82
10	403 751,76	1 205 716,29
11	403 730,35	1 205 618,66
12	403 719,99	1 205 519,25
13	403 720,68	1 205 419,31
14	403 732,43	1 205 320,05
15	403 755,24	1 205 222,74
16	403 789,06	1 205 128,70
17	403 833,84	1 205 039,35
18	403 889,37	1 204 956,27
19	403 955,31	1 204 881,19
20	404 031,02	1 204 815,99
21	404 115,48	1 204 762,63
22	404 207,19	1 204 723,03
23	404 304,09	1 204 698,80
24	404 403,67	1 204 691,07
25	404 503,13	1 204 700,21
26	404 599,69	1 204 725,78
27	404 690,86	1 204 766,60
28	404 774,64	1 204 821,03
29	404 849,57	1 204 887,13
30	404 914,65	1 204 962,95
31	404 969,30	1 205 046,62
32	405 013,15	1 205 136,42
33	405 046,06	1 205 230,79

34	405 067,94	1 205 328,32
35	405 078,76	1 205 427,68
36	405 078,53	1 205 527,63
37	405 067,24	1 205 626,93
38	405 044,90	1 205 724,35
39	405 011,53	1 205 818,56
40	404 967,22	1 205 908,14
41	404 912,13	1 205 991,51
42	404 846,62	1 206 066,97
43	404 771,30	1 206 132,62
44	404 687,18	1 206 186,51
45	404 595,74	1 206 226,73
46	404 499,00	1 206 251,62
1	404 391,10	1 206 260,00

Режим зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 1/69, расположенной в д. Кюрегаси Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».