


**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**на подключение (технологическое присоединение) объектов**  
**капитального строительства к сетям газораспределения**  
(при предварительной выдаче технических условий)

1. АО «Газпром газораспределение Чебоксары»  
(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)
2. МБУ «Управление территориального планирования» города Чебоксары  
(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество)
3. **Объект капитального строительства**  
Котельная объекта дорожного сервиса с одним котлом Термотехник ТТ50 (250 кВт)  
(наименование объекта)  
**расположенный (проектируемый) по адресу:**  
г. Чебоксары, пр. Мира (земельный участок с кадастровым номером 21:01:030309:437)  
(местонахождение объекта)  
**с максимальной нагрузкой (часовой расход газа) 3,579 куб. метров в час.**
4. **Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 2 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.**
5. **Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней.**

Исполнитель:

**Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству АО «Газпром  
газораспределение Чебоксары»**



**Е.Б. Морозов**

№15/05 от 26.05.2020г.

Исп. О.А. Демчук  
тел. (8352) 51-19-23