



ХУШУ

27.11.2024 03-03/464 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ

27.11.2024 № 03-03/464
г. Чебоксары

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» (котельная №7) на 2025-2030 годы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

«25» Декабря 2024 г.

Регистрационный №

9905

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» (котельная №7) на 2025-2030 годы (приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» (котельная №7) на 2025-2030 годы (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппову Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр

М.А. Коледа

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 27.11.2024 № 03-03/464
(приложение № 1)

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал»
(котельная № 7) на 2025-2030 годы

№ п.п.	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2025-2030 годы		
		Потери теплоносителей, пар (т), вода (м3)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс. кВтч
1	2	3	4	5
1	МУП «Тепловодоканал» (котельная № 7)	Теплоноситель - пар		
		-	-	-
		Теплоноситель - вода		
		82,43	105*	-

* в соответствии с пунктом 6 порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2009 г., регистрационный № 13513)

Утверждены
 приказом Министерства
 строительства, архитектуры и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Чувашской Республики
 от 27.11.2024 № 03-03/464
 (приложение № 2)

НОРМАТИВЫ
 удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии от котельных
 муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» (котельная № 7) на
 2025-2030 годы

№ п.п.	Показатели	МУП «Тепловодоканал» (котельная № 7)
		2025-2030 годы
1	2	3
1.	Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	158,04
2.	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в сеть, кг.у.т./Гкал	161,97