

**АКЦИОНЕРСЕН ПЁРЛЕШЁВЁ  
«ГОРСВЕТ»**

Акционерное Общество  
«ГОРСВЕТ»  
(АО «Горсвет»)

ИНН/КПП 2130009752/213001001  
428024, г. Чебоксары, ул. Хевешская, 42  
тел./факс: (8352) 63-24-00

E-mail: cheb-gorsvet@mail.ru

№ 85/23-11 от 18.08.2023  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**МБУ «Управление территориального  
планирования» г. Чебоксары.**

**Технические условия  
на вынос сетей наружного электроосвещения за пределы  
земельного участка с кадастровым номером 21:01:010607:695.**

1. Проект на вынос сетей наружного электроосвещения за пределы земельного участка должен быть разработан в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП, ПТЭ, ПУЭ с соблюдением требований Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г.
2. Проектом принять техническое решение по переустройству участков линии электропередачи -0,4 кВ и сети электроосвещения запитанных от вводно-распределительного шкафа (ВРШ) наружного освещения от ТП-32. Вызов представителя АО «Горсвет» для указания подземных коммуникаций обязателен.
3. Характеристика сетей освещения на участке переустройства:
  - опоры электроснабжения ГУП ЧР «ЧГЭС» с совместной подвеской проводов освещения;
  - неизолированный провод А-16 сетей электроосвещения от опоры №1 по ул. Челюскина;
  - неизолированный провод А-16 сетей электроосвещения от опоры №1 в сторону ул. Достоевского;
  - тип светильников ALFA LED-52;
  - подземный кабель АВБбШв-4х25 от ВРШ у ТП-32 до опоры №1 ул. Челюскина.
4. Демонтаж действующих сетей наружного освещения выполнить согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Демонтированное электрооборудование и материальные ценности доставить на территорию базы АО «Горсвет» по ул. Хевешская, 42, г. Чебоксары.
5. Проект согласовать с МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» и с АО «Горсвет».
6. Срок действия технических условий – 2 года.

Главный инженер



С.В.Семенов