



Государственное унитарное предприятие
Чувашской Республики
«Чувашские государственные электрические сети»
Министерства промышленности и энергетики
Чувашской Республики

ул. Водопроводная, дом 2 строение А, офис 101, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428003
Тел.: (8352) 23-24-00; e-mail: adm@chges21.ru, сайт: <https://chges21.ru>,
ОГРН 1192130012800, ИНН/КПП 2130215882/ 213001001,
Р/сч 40702810311000001796 Банк: Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк»,
БИК 049706752, К/сч 30101810600000000752

На № 15.01.2024 № 4П-32
25/12-20506 от 29.12.2023

Заместителю министра
Минэкономразвития Чувашии
С.П. Федорову

Г О предоставлении информации

Президентский бульвар, д.10, г. Чебоксары

Рассмотрев Ваше обращение от 29.12.2023 №25/12-20506 о выдачи технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям нежилых зданий по ул. Пристанционная, д.3, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 21:01:020705:79 и автостоянки по ул. Гражданская, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010902:98, г. Чебоксары, ГУП Чувашской Республики "ЧГЭС" Минпромэнерго Чувашии (далее - Предприятие) сообщает следующее.

Объект: нежилые здания.

Местонахождение: земельный участок с кадастровым номером 21:01:020705:79 по ул. Пристанционная, д.3, г. Чебоксары.

Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно от РУ-0,4 кВ ТП-982.

Предельная свободная мощность 50 кВт.

Объект: автостоянка.

Местонахождение: земельный участок с кадастровым номером 21:01:010902:98 по ул. Гражданская, г. Чебоксары.

Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно от РУ-0,4 кВ ТП-26.


Предельная свободная мощность 50 кВт.

Срок подключения: согласно условиям договора об осуществлении технологического присоединения.

Срок действия технических условий 2 года.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется Постановлением от 06.12.2023 №55-21/тп, утвержденным Государственной службой ЧР по конкурентной политике и тарифам.

Дополнительно сообщаем, что процедура технологического присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, в том числе в случаях увеличения максимальной мощности энергопринимающих устройств, а так же порядок обращения заявителей в сетевую организацию, установлены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,



утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее - Правила технологического присоединения).

Так, согласно п.10 Правил технологического присоединения, лицу, намеревающемуся осуществить технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Предприятия необходимо подать заявку на технологическое присоединение объекта в установленном порядке в Центр обслуживания потребителей (ул. Водопроводная, д.2а, г. Чебоксары, тел. 23-24-14) либо с использованием официального сайта Предприятия.

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 8, 9, 10, 12.1 (12) Правил технологического присоединения.

Заместитель директора по технологическому
присоединению и реализации услуг



А.Н. Петров