



Акционерное общество  
«Газпром газораспределение Чебоксары»  
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)

Филиал в г. Алатыре

ул. Московская, д. 107 «а», г. Алатырь, Чувашская Республика,  
Российская Федерация, 429800  
тел.: +7 (835-31) 2-03-44, факс: +7 (835-31) 2-03-44  
e-mail: f\_alat@chsetgaz.ru

ОКПО 540804455, ОГРН 1032128009605, ИНН 2128049998, КПП 212202001

30.07.2024 № \_\_\_\_\_  
на № 07/02-01-2470 от 18.07.2024

Главе администрации  
Алатырского района  
Чувашской Республики

Н.И. Шпилевой

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**подключения (технологического присоединения)**  
**объекта капитального строительства к сети газораспределения**

1.	Объект газификации	Разрешённое использование: для ведения личного подсобного хозяйства
2.	Месторасположение объекта газификации	Земельный участок с кадастровым номером 21:06:250401:234 Чувашская Республика, Алатырский МО, с. Стемасы ул. Подгорная д.17Б
3.	Сроки подключения	До двух лет
4.	Расход газа:	
	- часовой, нм <sup>3</sup> /час	до 7,0
	- годовой, тыс.м <sup>3</sup> /год	-
5.	Место подключения:	
	- место расположения в плане	Существующий надземный газопровод низкого давления по ул. Подгорная (собственник: Министерство экономического развития и имущественных отношений, ГРС-Алатырская)
	- диаметр газопровода, мм	89
	- ориентировочное расстояние до места подключения, м	80
6.	Иные условия подключения и др. особенности:	
	-настоящие технические условия не являются основанием для разработки проектной документации; -расчёт величины платы за технологическое присоединение будет выполнен при представлении пакета документов, предусмотренных п.11 «Правил подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547. -при заключении договора о подключении настоящие технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547.	
<b>Настоящие технические условия действительны до: 30 июля 2027 г.</b>		

Директор

А.Н. Мозолькин

А.С.Христов  
(83531)2-08-14