




ХУШУ
03.11.2023 03-03/506 №
Шупашкар хули

ПРИКАЗ
03.11.2023 № 03-03/506
г. Чебоксары

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива на выработанную и отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2024 - 2026 годы



В соответствии с пунктами 42.10 – 42.12 раздела III Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 214, и статьёй 5 Федерального закона от 27 июня 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2024 - 2026 годы (приложение № 1).
2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива на выработанную и отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2024 - 2026 годы (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Е.В. Филиппову.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 г.

Министр

М.А. Коледа

Утверждены
 приказом Министерства
 строительства, архитектуры и
 жилищно-коммунального хозяйства
 Чувашской Республики
 от 03.11.2023 № 03-03/506
 (приложение № 1)

НОРМАТИВЫ
 технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
 тепловым сетям на 2024 - 2026 годы

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2024 - 2026 годы		
		Потери теплоносителей, пар (т), вода (м3)	Потери тепловой энергии, тыс.Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч
1	2	3	4	5
1.	МУП «Алатырское предприятие объединенных котельных и тепловых сетей», г. Алатырь, ул. Чайковского, 102	Теплоноситель - пар		
		-	-	-
		Теплоноситель – вода		
		21004.44	16,07	81.63

Утверждены
приказом Министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики
от 03.11.2023 № 03-03/506
(приложение № 2)

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива на выработанную и отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2024 – 2026 годы

№ п.п.	Показатели	Муниципальное унитарное предприятие «Алатырское предприятие объединённых котельных и тепловых сетей»		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
1.	Норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии МУП «Алатырское ПОК и ТС», кг.у.т./Гкал, в том числе для:	160,03	160,03	160,03
1.1.	Котельная № 1 мкр- н Стрелка д.27а	155,49	155,49	155,49
1.2.	Котельная № 2 ул. Ленина д.130	154,50	154,50	154,50
1.3.	Котельная № 3 ул. Московская д.169а	158,22	158,22	158,22
1.4.	Котельная № 4 Стрелецкая 100	156,26	156,26	156,26
1.5.	Котельная № 6 ул.Ленина д.134а	155,83	155,83	155,83
1.6.	Котельная № 7 ул. 40 лет Победы 79и	166,18	166,18	166,18
1.7.	Котельная № 8 ул. Московская д.173а	155,96	155,96	155,96
1.8.	Котельная № 9 ул. Володарского д.14	154,02	154,02	154,02
1.9.	Котельная № 10 ул. Комиссариатская д.77б	155,69	155,69	155,69
1.10.	Котельная № 11 ул. Комсомола д.12	172,34	172,34	172,34
1.11.	Котельная № 12 ул. Артиллерийская д.34а	163,70	163,70	163,70

№ п.п.	Показатели	Муниципальное унитарное предприятие «Алатырское предприятие объединённых котельных и тепловых сетей»		
		2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5
1.12.	Котельная № 13 ул. Димитрова д.12	154,96	154,96	154,96
1.13.	Котельная № 14 ул. Первомайская д.87а	155,42	155,42	155,42
1.14.	Котельная № 15 ул. Комиссариатская д.74	156,79	156,79	156,79
1.15.	Котельная № 16 ул. Комарова д.2а	155,21	155,21	155,21
1.16.	Котельная № 17 ул. Грибоедова д.48	159,77	159,77	159,77
2.	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию в сеть, кг.у.т./Гкал МУП «Алатырское ПОК и ТС», кг.у.т./Гкал в том числе для:	161,02	161,02	161,02
2.1.	Котельная № 1 мкр-н Стрелка д.27а	156,60	156,60	156,60
2.2.	Котельная № 2 ул. Ленина д.130	155,41	155,41	155,41
2.3.	Котельная № 3 ул. Московская д.169а	159,67	159,67	159,67
2.4.	Котельная № 4 Стрелецкая 100	157,01	157,01	157,01
2.5.	Котельная № 6 ул. Ленина д.134а	156,58	156,58	156,58
2.6.	Котельная № 7 ул. 40 лет Победы 79и	167,87	167,87	167,87
2.7.	Котельная № 8 ул. Московская д.173а	156,80	156,80	156,80
2.8.	Котельная № 9 ул. Володарского д.14	155,06	155,06	155,06
2.9.	Котельная № 10 ул. Комиссариатская д.77б	156,45	156,45	156,45
2.10.	Котельная № 11 ул. Комсомола д.12	173,33	173,33	173,33
2.11.	Котельная № 12 ул. Артиллерийская д.34а	165,59	165,59	165,59
2.12.	Котельная № 13 ул. Димитрова д.12	156,08	156,08	156,08
2.13.	Котельная № 14 ул. Первомайская д.87а	156,22	156,22	156,22
2.14.	Котельная № 15 ул. Комиссариатская д.74	157,57	157,57	157,57
2.15.	Котельная № 16 ул. Комарова д.2а	155,95	155,95	155,95
2.16.	Котельная № 17 ул. Грибоедова д.48	160,60	160,60	160,60