

14.05.2022 № 50500-19-01/424

№ 19 454-04/01 от 22.04.2022

МБУ «Управление территориального
планирования» муниципального
образования города Чебоксары
Начальнику

Лухину С.В.

эл. почта: office@cheboksary.ru
тел.: 8 (8352) 23-12-73

О предоставлении информации
в возможности подключения

Уважаемый Станислав Вячеславович!

Рассмотрев Ваш запрос от 22.04.2022 №454-04/01 «О предоставлении информации о возможности подключения к системе теплоснабжения» по объекту: «Земельный участок с кадастровым номером 21:01:011107:335» по ул. Чандровская 2-ая в деревне Чандрово Чебоксарского городского округа, «Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» (далее – Филиал) сообщает следующее.

Техническая возможность подключения к системам теплоснабжения Филиала отсутствует, в связи со значительной удаленностью вышеуказанного земельного участка от тепловых сетей и источников теплоснабжения, находящихся в эксплуатации Филиала.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 25 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2115 (далее – Правила подключения), в случаях наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, техническая возможность подключения отсутствует независимо от наличия резерва пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии.

С уважением,

И.о. директора



В.А. Халев