



Акционерное общество  
«Газпром газораспределение Чебоксары»  
(АО «Газпром газораспределение Чебоксары»)

Филиал в г. Алатыре

Главе Алатырского муниципального  
округа Чувашской Республики

Н.И. Шпилевой

ул. Московская, д. 107 «а», г. Алатырь, Чувашская Республика,  
Российская Федерация, 429800  
тел.: +7 (835-31) 2-03-44, факс: +7 (835-31) 2-03-44  
e-mail: f\_alat@chsetgaz.ru

ОКПО 540804455, ОГРН 1032128009605, ИНН 2128049998, КПП 212202001

14.11.2023 №  
на № 07/02-01-5237 от 10.11.2023

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**подключения (технологического присоединения)**  
**объекта капитального строительства к сети газораспределения**

1.	<b>Объект газификации</b>	Разрешённое использование: складские площадки
2.	<b>Месторасположение объекта газификации</b>	Земельный участок с кадастровым номером 21:06:220902:565 Чувашская Республика, Алатырский район, с. Сойгино
3.	<b>Сроки подключения</b>	До двух лет
4.	<b>Расход газа:</b>	
	- часовой, $\text{нм}^3/\text{час}$	до 7,0
	- годовой, $\text{тыс.м}^3/\text{год}$	-
5.	<b>Место подключения:</b>	
	- место расположения в плане	Существующий подземный газопровод низкого давления по ул. Карла Маркса (собственник: Министерство экономического развития и имущественных отношений, ГРС-Порецкое)
	- диаметр газопровода, мм	63 пэ
	- ориентировочное расстояние до места подключения, м	90,0
6.	<b>Иные условия подключения и др. особенности:</b>	
	—настоящие технические условия не являются основанием для разработки проектной документации;	
	—расчёт величины платы за технологическое присоединение будет выполнен при представлении пакета документов, предусмотренных п.11 «Правил подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547.	
	—при заключении договора о подключении настоящие технические условия будут дополнены информацией, предусмотренной «Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года №1547.	
<b>Настоящие технические условия действительны до: 14 ноября 2026 г.</b>		

Директор

А.Н. Мозолькин

А.С.Христов  
(83531)2-08-14