

Общество с ограниченной ответственностью

«КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

(ООО «Коммунальные технологии»)

428018 г. Чебоксары, ул. Водопроводная, д.2а

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель главы

Администрации г. Чебоксары по вопросам

ЖКУ /Г.Г. Александров/

2016 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Главный инженер филиала

«Марий Эл и Чувашия» ПАО «Т Плюс»

/ А.Г. Тимофеев /

" " 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 785 от 29.04.2016

«9-ти этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания населения, расположенный по ул. Энгельса, поз.30 города Чебоксары»

1. Потребитель: МБУ «Управление территориального планирования» города Чебоксары
2. Точка подключения: существующая тепловая камера ТК-54а, ЦПР
3. Разрешенный максимум теплопотребления: 0,85 Гкал/ч
4. Предполагаемый срок подключение объекта: не позднее 3-х лет с даты выдачи
5. Действительны: в течении 3-х лет

Генеральный директор



Д.Г. Крюков