

30.05.2024 № 70500-01-02251

Руководителям организаций по
списку

на № _____ от _____

***О проведении гидравлических испытаний
от контура Новочебоксарской ТЭЦ-3***

Уважаемые руководители организаций, предприятий и жители города Новочебоксарск!

Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» доводит до Вашего сведения, информацию о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность по контуру Новочебоксарской ТЭЦ-3 повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения потребителей.

Для исключения подачи испытательного давления в систему отопления, вентиляции, горячего водоснабжения зданий и сооружений и их повреждения, балансодержатели обязаны в период проведения испытаний принять меры по надежному отключению от испытываемых трубопроводов (с установкой заглушек) участков трубопроводов и присоединенных теплопотребляющих энергоустановок, не задействованных в испытаниях («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п.6.2.12).

С 17.06.2024 г. по 21.06.2024 г. будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность подающего и обратного трубопроводов тепловых сетей по контуру Новочебоксарской ТЭЦ-3.

С 12:00 17.06.2024 г. будет произведено отключение горячего водоснабжения по контуру Новочебоксарской ТЭЦ-3.

С 08:00 18.06.2024 г. до 17:00 18.06.2024 г. – гидравлические испытания подающего и обратного трубопроводов тепловых сетей г. Новочебоксарск.

21.06.2024 – проведение мероприятий по подготовке тепловых сетей к возобновлению подачи ГВС в циркуляционном режиме.

22.06.2024 г. – возобновление подачи горячего водоснабжения потребителям по контуру Новочебоксарской ТЭЦ-3 в циркуляционном режиме.

В срок до 12:00 17.06.2024 г. балансодержатели тепловых пунктов (Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок) должны сообщить в участок теплоинспекции по г. Новочебоксарск об установке заглушек и готовности к проведению испытаний по тел. 65-67-24, 65-67-25.

Управляющим (обслуживающим) объекты теплопотребления организациям, необходимо оповестить собственников помещений, находящихся в МКД, о проведении гидравлических испытаний и отключении горячего водоснабжения в указанный период. Не допускать нахождение людей, животных и транспорта в опасной зоне, вблизи тепловых камер и наружных трубопроводов тепловых сетей.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и СНиП 41-02-2003, управляющим компаниям и обслуживающим организациям необходимо обеспечить герметизацию мест

прохождения тепловых сетей через строительные конструкции в местах ввода тепловых сетей, предотвращающую проникновение воды и газа в здания.

Владельцам подвальных помещений с материальными ценностями принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период проведения испытаний.

В случае обнаружения утечек горячей воды или выхода теплоносителя на поверхность, в период испытаний, необходимо незамедлительно звонить по телефонам:

- 8-800-700-18-46; 8 (8352) 36-71-65 - тепловая справочная служба ПАО «Т Плюс»;
- 8 (8352) 73-10-34 - Диспетчер ЧТС Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»;
- 8 (8352) 65-67-24 - теплоинспекция по г. Новочебоксарск.

Заместитель директора филиала –
технический директор



А.А. Рожков